

Numer P/20/063477

Miejscowość Płock

Data 28-11-2023

AKTUALIZACJA nr 1
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA z dnia 24-03-2021
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Płocku

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, dokonuje zmiany Warunków Przyłączenia Nr P/20/063477 w punktach nr 7.2.2, 11 które otrzymują następujące brzmienie:


- 7.2.2. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane.:
- przewidzieć w systemach nadzoru monitoring generowanej energii elektrycznej, mocy czynnej, biernej, napięcia, prądów oraz częstotliwości. Szczegółową listę sygnałów i sterowań uzgodnić z Regionalną Dyspozycją Mocy w Płocku na etapie prac projektowych,
 - przekształtniki zgodnie zastosować zgodnie z wnioskiem o mocy 100 kW – HUAWEI SUN200-100KTL-M1,
 - podmiot przyłączany stosuje układ zabezpieczeń ograniczający moc wyprowadzaną do sieci ENERGA-OPERATOR SA z instalacji wytwórczej w miejscu dostarczania energii elektrycznej do wartości mocy przyłączeniowej.

11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci	Napięcie znam. [kV]	Moc znam. [kW]	Ilość sztuk
SPOLAR PV SP550HM6-72L	0,04	0,55	1120
HUAWEI SUN200-100KTL-M1	0,4	100	4

Niniejsza aktualizacja numer 1 warunków przyłączenia z dnia 28-11-2023 roku zastępuje dotychczasowe warunki przyłączenia numer P/20/063477 z dnia 24-03-2021 roku w punkcie nr 7.2.2, 11. Pozostałe punkty Warunków Przyłączenia numer P/20/063477 pozostają bez zmian.

Jacek Asakowski
OPRACOWAŁ
tel. 24 36 88385

Kierownik
Biura Majątku Sieciowego

Joanna Markiewicz

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

