

Numer P/20/063477

Miejscowość Płock

Data 21-05-2024

AKTUALIZACJA nr 2
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA z dnia 24-03-2021
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Płocku

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, dokonuje zmiany Warunków Przyłączenia Nr P/20/063477 w punktach nr 4,5,7.1.1, które otrzymują następujące brzmienie:

4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Bojanowo [0035]
Linia 15 kV Rypin [0035/23]
Obiekt Ciąg liniowy [SN] Rypin [0035/23]
Istniejąca linia napowietrznej SN 15kV „Rypin” 0550100000020
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- Zaciski prądowe rozłącznika słupowego z uziemnikiem SN na projektowanym słupie linii napowietrznej SN 15 kV stanowiącej przyłącze do istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV „Rypin” z GPZ Bojanowo w kierunku abonenckiej stacji transformatorowej dla energii pobranej i oddanej.
- 7.1.1 Urządzenia WN i SN:
- a. Zakres niezbędny do Rozbudowy Sieci:
 - wymienić słup numer 05-5-0861-10 w linii napowietrznej SN „Rypin” z GPZ Bojanowo,
 - projektant winien uzgodnić na etapie projektowania miejsce przyłączenia sieci podmiotu przyłączanego (Pkt 4 WP) w sposób niebudzący zastrzeżeń co do sposobu powiązania z siecią przedsiębiorstwa energetycznego. Uzgodnienie należy załączyć do projektu technicznego.
 - b. Zakres niezbędny do realizacji Przyłącza:
 - od projektowanego stanowiska wybudować odgałęzienie linii nap. SN przewodami izolowanymi o przekrojach wg. obliczeń,
 - na odgałęzieniu od linii SN zabudować rozłączniko-uziemnik 15 kV,
 - rozłączniki należy zabudować na projektowanym słupie zabudowanym w pobliżu istniejącego słupa w odległości maksymalnie jednego przęsła.

Niniejsza aktualizacja numer 2 warunków przyłączenia z dnia 21-05-2024 roku zastępuje dotychczasowe warunki przyłączenia numer P/20/063477 z dnia 24-03-2021 roku oraz aktualizacja numer 1 warunków przyłączenia z dnia 28-11-2023 roku w punkcie nr 4,5,7.1.1. Pozostałe punkty Warunków Przyłączenia numer P/20/063477 pozostają bez zmian.

Jacek Asakowski
OPRACOWAŁ
tel. 24 36 88385

Kierownik
Wydział Przyłączeń i Rozwoju


Łukasz Petera

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

- 1. Wnioskodawca
- 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

