


istn. stacja SN/nN
GUTKOWO BASIEŃKI
[O-1307]
S=250kVA



istn. złącze
ZR-1




istn. 4xYKY 1x240mm²
dł. 10 m

istn. YAKXS 4x120 mm²
do złącza Z6300531

istn. YAKXS 4x120 mm²
dł. 274 m

istn. złącze
Z6300530




R≤30Ω

istn. YAKXS 4x120 mm²
do złącza Z6300535


istn. YAKXS 4x120 mm²
dł. 223 m

istn. złącze
Z6304376



proj. NA2XY 4x120 mm²
dł. 35 m / 41 m

Z6306387
proj. złącze
P2-Rs/LZV/2LZR/F



Z6306388
proj. złącze
P2/F

6/3
bud. nr 2 lokal A
P/22/027950



6/3
bud. nr 2 lokal B
P/22/027959

UWAGI:

- 1) * - element przystosowany do plombowania.
- 2) Włz i kable zalicznikowe - wg oddzielnych opracowań.
- 3) Połączenia PEN z uziomami - płaskownik FeZn 30x4.
- 4) Układ sieci - TN-C.

OBI2400632

A+A PROJEKT

10-501 Olsztyn, ul. Kościuszki 13/315

obiekt adres	Sieć kablowa nN do zasilania w energię elektryczną zespółu budynków jednorodzinnych na dz. nr 6/3 w Olsztynie, ul. Husarii	data: 06.2024
temat rysunku	Schemat zasilania	skala b/s
projektował	mgr. inz. Andrzej Łaszuk	Nr rysunku E-2