ZÁSOBNÍK PRO EXT. PRANÍ KATEXU
ø 2,10m, zyl.H. 6,10m

003H19A

ZÁSOBNÍK PRO EXT. PRANÍ ANEXU
ø 2,50m, zyl.H. 5,85m

003H19B

Bühne

KATEXOVÝ NEBO ZMĚKČOVACÍ FILTR

ANEX. FILTR

DEMI–VODA 05/P14 9461/1505 0516DV150XXX 1.4541 DN150

04/FM01 9461/1504 DN150

ŽLAB

ODPAD. VODA Z REGENERACE SMĚS. FILTRŮ
LINKA A 04/FM01A 9461/1504 0417V0150XXX PP DN150
LINKA B 04/FM01B 9461/1504 0418V0150XXX PP DN150
LINKA C 05/FM01C 9461/1505 0507V0150XXX PP DN150

Z KALOVÉ JÍMKY DEMINERALIZACE 05/P16 9461/1505 0522V0150XXX PP DN150

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

UVOLŇOVACÍ JÍMKA

0802VN250XXX PP DN250

CLONA ø95mm

1 SADA INJEKTORŮ – PP

003H20A
400 m³

NEUTRALIZACE
L= 11,45m, B= 6,00m, H= 6,50m

ČERPADLA VODY Z NEUTRALIZACE 3 x 100 %
300 t/h 0,2 MPa(g)
30,0 kW 1450 UpM
TĚLESO – PE

Entwässerungsrinne

pH DO NEUTRALIZ. JÍMKY B

KLADKOSTROJ PRO ČERPADLA VODY Z NEUTRALIZACE
003Z36

0801VN250XXX PP DN250

1 SADA INJEKTORŮ – PP

003H20B
400 m³

NEUTRALIZACE
L= 11,45m, B= 6,00m, H= 6,50m

0302VF15XXX PP DN15 9461/1505 05/H11

0302VF15XXX PP DN20 9461/1503 03/P05

DO KALOVÉ JÍMKY DEMINERALIZACE
0805LS50XXX PP DN50 9461/1505 05/H11

NaOH ZE ZÁSOBNÍKŮ
0713LS25XXX PP DN25 9461/1507 07/H17

003H21
DÁVKOVACÍ ČERPADLO NaOH
0–50 l/h 0,5 MPa(g)
0,18 kW
TĚLESO – PP

HCl ZE ZÁSOBNÍKŮ
0707KS25XXX PP DN25 9461/1507 07/H14

003H22
DÁVKOVACÍ ČERPADLO HCl
0–50 l/h 0,5 MPa(g)
0,18 kW
TĚLESO – PP

INTERNÍ VODA
0312VF40XXX PP DN40 9461/1503 03/P05

				Datum	4.10.2016	Soubor	
				Kreslil	NECHALA	Podklady	
				Kontroloval	DVOŘÁK	Nahrazuje	
Stav	Změna	Datum	Jméno	Schválil	RICHTEROVÁ	Nahrazeno	

Název zakázky: Tvorba a aktualizace P&ID na JES

Vypracoval: Miloslav Novák, Unipetrol RPA

Název výkresu: Externí praní a neutralizace, CHÚV T700, SCHÉMA 08

Číslo DCC:

Zákaznické číslo: =

Poznámka:

Formát: A0 Číslo výkresu: 0–9461/1508.08 List: 8 Listů: 13