KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA

Tlakový vzduch z ODS

MÍSTNÍ MĚŘÍCÍ SKŘÍŇ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY

003H36A 1 m³

003H36B 1 m³

CHLADOVÝ SUŠIČ (+2°C) 0,63 kW

ABSORBČNÍ SUŠIČ (−25°C) 0,03 kW

BEKOMAT – AUTOMAT. ODVADĚČ KONDENZÁTU

REGUL. VENTILY VÁP.MLÉKA PRO: LINKU A LINKU B

REGUL.VENT. FILTR A

REGUL.VENT. FILTR B

REGUL.VENT. FILTR C

PÍSKOVÝ FILTR A

PÍSKOVÝ FILTR B

PÍSKOVÝ FILTR C

ŘÍDÍCÍ VENTILY PLNĚNÍ SILA NA VÁPNO PRO:

SILO A

SILO B

ZÁSOBNÍK DEMI-VODY A

ZÁSOBNÍK DEMI-VODY B

REGUL. VENTILY DEMI VODY PRO: ZÁSOBNÍK A

ZÁSOBNÍK B

KOMPRESOR 1287 l/min 10,0 kW 1,0 MPa(g) 1450 UpM TĚLESO – GG

2x ZÁSOBNÍK TLAK.VZDUCHU ø 0,80 m, Ges.H. 2,50 m

KOMPRESOR 1287 l/min 10,0 kW 1,0 MPa(g) 1450 UpM TĚLESO – GG

ODLUČOVAČ OLEJE

VZDUCH PRO SŘ

REGUL. VENTIL PÁRY

REGENERACE NaCl

PŘEDÚPRAVA A

PŘEDÚPRAVA B

PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ FLOKULANTU

SVÍČKOVÝ FILTR KONDENZÁTU

DÁVKOVÁNÍ $FeCl_3$

ŘÍDÍCÍ VENTIL PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU $FeCl_3$ A

ŘÍDÍCÍ VENTIL PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU $FeCl_3$ B

ZÁSOBNÍK $FeCl_3$ A+B

ŘÍDÍCÍ VENTIL PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NaOH A

ŘÍDÍCÍ VENTIL PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NaOH B

ŘÍDÍCÍ VENTIL SÁNÍ NaOH

ZÁSOBNÍK NaOH A+B

NÁDRŽ VÁP. MLÉKA A

NÁDRŽ VÁP. MLÉKA B

Typ 1 — 5/2-CESTNÝ VENTIL/DVOJČINNÝ

Typ 2 — 5/2-CESTNÝ VENTIL UPRAVENÝ NA 3/2-CESTNÝ VENTIL/ZAVÍRANÝ PRUŽINOU

				Datum	8.9.2014	Soubor	
				Kreslil	PILLÁR	Podklady	
				Kontroloval	DVOŘÁK	Nahrazuje	
Stav	Změna	Datum	Jméno	Schválil	RICHTEROVÁ	Nahrazeno	

Název zakázky: Tvorba a aktualizace P&ID na JES

Vypracoval: Miloslav Novák, Unipetrol RPA

Název výkresu: KOMPRESE, SUŠENÍ, ROZVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU, Nová úpravna vody T 700, Schéma 12

Číslo DCC:

Zákaznické číslo:

Poznámka:

Formát: A0 | Číslo výkresu: 0-9461/1512.08 | List: 12 | Listů: 13