

MATERIALAUSWAHL, BERECHNUNG, KONSTRUKTION UND HERSTELLUNG SOWIE PRÜFUNGEN
UND DOKUMENTATION - NACH ČSN 69 0015 UND ANFORDERUNGEN DIESER ZEICHNUNG
100% IGE FARBEINDRINGSPRÜFUNG ALLER INNENLIEGENDEN SCHWEIßNÄHTE UND 10% IGE DER STÜTZENEINSCHWEIßUNGEN

VOLBA MATERIÁLU,VÝPOČET,KONSTRUKCE A VÝROBA NÁDOBY , ZKOUŠENÍ A DOKUMENTACE - PODLE ČSN 69 0015 A POŽADAVKŮ TOHOTO VÝKRESU
100% ZKOUŠKA KAPILÁRNÍ METODOU DLE ČSN 01 5016 VŠECH VNITŘNÍCH SVARŮ
A 10% SVAROVÝCH SPOJŮ HRDEL

GUMMIERUNGSGERECHT NACH DIN 28 051, DIN 28 053 UND DIN 28 055
GUMMIERUNG : WEICHGUMMIERUNG 4 mm DICK, BESTÄNDIG GEGEN ENTH./TELLENTSALZTES WASSER
SOWIE DIE ZUFÄLLIGE MONTAGETEMPERATUR BIS MINUS 25 °C
DICHTFLÄCHEN DER FLANSCHS IN HARTGUMMI 4 mm DICK AUSFÜHREN
HOCHSPANNUNGSPRÜFUNG NACH DIN 28 055 Teil 2

OPRYŽOVÁNÍ DLE DIN 28 051, DIN 28 053 a DIN 28 055
 DRUH OPRYŽOVÁNÍ : MĚKKÁ-PRYŽ tl. 4 mm, ODOLÁVAJÍCÍ MĚKKÉ VODĚ
 JAKOŽ I PŘÍPADNĚ MONTÁŽNÍ TEPLOTĚ DO MÍNUS 25 °C
 TĚSNÍCÍ PLOCHY PŘÍRUB OPRYŽOVAT TVRDOU PRYŽÍ tl. 4 mm
 ZKOUŠKA ELEKTRICKÝM VÝBOJEM DLE DIN 28 055 Teil 2

Bühne 1000 x 2200 mit Steigleiter wird an Behälter befestigt,
gehört zur Lieferung
Anstrichvorschrift : Oberflächebestr. SA 3, feuerverzinkt
Anstrich : HEMPADUR 1530+4508+4520 , Dicke 170 µm

PLOŠINA 1000 x 2200 S VÝSTUPNÍM ŽEBŘÍKEM BUDE PŘIPEVNĚNA K ŽASOBNIKŮM,
JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
ÚPRAVA POVRCHU : OTRYSKÁNÍ SA 3, ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ
NÁTĚR : HEMPADUR 1530+4508+4520, TLOUŠTKA 170 µm
ROŠT JEN POZINKOVÁN
POSLEDNÍ ODSTŮNY : ZÁBRADLÍ – SYTĚ ŽLUTÁ
OSTATNÍ – SVĚTLÉ BĚŽOVÁ

ÚPRAVA POVRCHU : OTRYSKÁNÍ SA 3, ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ
NÁTĚR : HEMPADUR 1530+4508+4520, TLOUŠTKA 170 μm
ROŠT JEN POZINKOVÁN
POSLEDNÍ ODSTÍNY : ZÁBRADLÍ - SYTĚ ŽLUTÁ
OSTATNÍ - SVĚTLÉ BĚŽOVÁ

Technical drawing of the NBS 1000 lamp. The side view (top) shows a lamp body with a diameter of 100 mm. The front view (bottom) shows a lamp body with a height of 250 mm, a base width of 150 mm, and a mounting bracket with a width of 4 mm.

003 H 12 A

03 H 12 B
Siegelbild H 12 A
CADLOVÝ OBRAZ

Technical drawing of a rectangular plate. The top horizontal dimension is 140. The plate is divided into two horizontal sections. The top section is labeled PHM and the bottom section is labeled PENTAR. The right vertical dimension is 80.

DIE VORGEPRÜFTE ZEICHNUNGEN UND BERECHNUNG SIND DIE FA. PH. MÜLLER VORZULEGEN
PŘEDJEDNANÉ VÝKRESY A VÝPOČET PŘEDAT FIRMĚ PH.MÜLLER KE SCHVÁLENÍ

Technical drawing of a wastewater treatment plant (ZČOV) showing a plan view of a circular tank and a cross-section of a vertical pipe.

Plan View (Top):

- Overall diameter: $\varnothing 3600$
- Internal dimensions: 1540, 1450, 1150
- Components: T4, M1, T3, R2, Nb1, Nb2, Nb3, Nb4, Nb5, P, R1, Z
- Labels: Klüberboden, KLENUTÉ DNO
- Vertical dimensions: 740, 150, 150, 100, 2000, 2000, 2000, 2000, 1400, 150

Cross-section View (Right):

- Vertical dimensions: 1700, 3000, 3000, 1000, 440, 150
- Labels: OK Búhne, HORNÍ HRANA PLOŠINY, DET.Na, T12, $\varnothing 21$, 60, 30, 80, 150, M2, T2
- Material: Vertikální trubka z PP-HOMOPOLYMER
- Internal structure: Filtrací sklo z PP-H s lúch, VODICÍ DESKA Z PP-H S OUVŘENÍM, $\varnothing D + 2 \text{ mm}$
- Foundation: Betonový základ
- Steigleitenfuss: PATKA VÝSTUP ŽEBŘÍKU
- Level: $\nabla \pm 0.00$, $\nabla +0.10$

Z			ERDUNGSLASCHE ZEMNÍČÍ PRAPOREC	1		17248.4	∅ 40 x 4 - 60	
P			KESSLSCHILD ŠÍTEK	1				
Nb1—Nb5			HALTERUNG FÜR ROHRLEITUNG ÚCHYT POTRUBÍ	5		11373.1	∅ 100 x 4 - 550	
Na			HALTERUNG FÜR ROHRLEITUNG ÚCHYT POTRUBÍ	1		11373.1	∅ 80 x 12 - 120	
R 2	80	16	NIVEAUMESSUNG MĚŘENÍ HLADINY (LSA)	1	11/ČSN 13 1160.0			
R 1	80	16	NIVEAUMESSUNG MĚŘENÍ HLADINY (LCSA)	1	11/ČSN 13 1160.0			
T 4	125	16	BE-ENTLÜFTUNG DÝCHANÍ	1	11/ČSN 13 1160.0			
T 3	150	16	RESERVE REZERVA	1	11/ČSN 13 1160.0		MIT BLINDFLANSCH ZASLEPIT	
T 2	250	10	ENTNAHME VÝSTUP	1	11/ČSN 13 1160.0			
T 1	200	10	ZULAUF VSTUP	1	11/ČSN 13 1160.0			
M 2	800	2,5	MÄNNLOCH PRŮLEZ	1	CVS 69 0641.0		MIT SCHWENKARM SE ZÁVĚSEM VÍKA	
M 1	800	2,5	MÄNNLOCH PRŮLEZ	1	CVS 69 0641.0		MIT SCHWENKARM SE ZÁVĚSEM VÍKA	
BEZEICH- NUNG	DN	PN	BESTIMMT FÜR	STÜCK	NUMMER DES ROHRZWEIGES	FLANSCH TYP/ČSN	DICHTUNG MATERIALNORM	BEMERKUNG
OZN.			URČENO PRO	Ks	ČÍSLO POTR.V.	PŘÍRUBA TYP/ČSN	TĚSNĚNÍ NORMA MATER.	POZNÁMKA

STUTZEN UND ANSCHLÖSSE				URDLA A PŘÍPOJENÍ			
DRUCKPROBE TLAKOVÁ ZKOUŠKA				BEMERKUNG - POZNÁMKA:			
				MIN.WANDSTÄRKE DER STUTZEN 4 mm MIN.TLOUŠTKA STĚNY HRDEL 4 mm			
WERKSABNAHME PŘEJÍMKÁ U VÝROBCE				JA ANO			
EX ZONE EXPLOSIONSGRUPPE TEMPERATURKLASSE SNV,SK.VÝB,TEPL.TRÍDA				APPARATENSTAHLTEIL OCELOVÁ ČÁST APARÁTU			
UMWELT NACH ČSN PROSTR.DLE ČSN 330300				APPARATENST ČÁST APARÁTU			
DRUCKSCHWANKUNG ROZKMIT PRAC.PŘETLAKU				DICHTUNG TĚSNĚNÍ			
LASTWECHSELZAHL POČET CYKLŮ ZATÍŽENÍ				ANSTRICH NÁTĚR			
ART DES BETRIEBES ZPŮSOB PROVOZU				ART-FLÄCHE DRUH-PLOCHA			
APPARATENPLAZIERUNG UMÍSTĚNÍ APARÁTU				IM GEBÄUDE V.BUDOVĚ			
DEFEKTOSKOP. KONTR. DEFEKTOSKOP. KONTR.				10% T-STÖBE T-STYKY SVARŮ 100%			
KORROSIONSZUSCHLAG KOROZNÍ PŘÍD. mm				0			
DICHTSCHNUPFUNG ZKOUŠKA TĚSNOSTI				MIT WASSER NACH STAHLFERTIGUNG VODOU PŘED OPRYZOVÁNÍM			
FLÄCHE PLOCHA m ²				APPARATEN- GEWICHT HMOTNOST APARÁTU			
VOLUMEN OBJEM m ³				110			
TECHNISCHE BEDINGUNGEN				TECHNICKÉ PODMÍNKY			
IM MANTEL V PLÁŠTI				WASSER VODA			
ARBEITSRAUM PRACOVNÍ PROSTOR				BENENNUNG NÁZEV			
				DICHT HUST.kg/m ³			
				ARBEITS PRACOVNÍ			
				MAX.ARBEITS NEUV.PRAC.			
				BERECHNUNGS VÝPOČTOVÝ			
				ARBEITS PRACOVNÍ			
				MAX.ARBEITS NEUV.PRAC.			
				BERECHNUNGS VÝPOČTOVÁ			
				TEMPERATUR IN °C TEPLOTA VE °C			
ANZAHL DER APPARATE POČET APARÁTŮ				BETRIEBS PROVOZNIČN			
				2			
				RESERVE REZERVNIČN			
				0			
NORM-ZEICHNUNG-TYP NORMA-VÝKRES-TYP				PHILIPP MÜLLER 1-9481/6010.01			
LIEFERANT DODAVATEL				CHEMOPETROL PENTAR s.r.o. HORNÍ SLAVKOV			
ORIENTIERUNGSGABEN ORIENTAČNÍ ÚDAJE				REVISION REVIZE			
AUFGESTELLT VON VYPRACOVAL				GEZEICHNET VON KRESLIL			
ENTLICH				DesignJET 600			
CHEMOPETROL a.s.				BAU STA/BA 1147			
WASSERAUFBEREITUNGSANLAGE T 700				NOVÁ ÚPRAVNA VODY T 700			
INHALT DER ZEICHNUNG OBSAH VÝKRESU				ENTHÄRTESWASSER VORRATSBEH. ZÁSOBNÍK MĚKKÉ VODY			
				003 H 12 AB			
				BESTELLUNGSZEICHNUNG OBJEDNACÍ VÝKRES			
				ART DER DOKUMENTATION DRUH DOKUMENTACE			
				P			
				AUFTRAGSNUMMER ČÍSLO ZAKÁZKY			
				17 462 - 4			
				DATUM			
				03/1997			
				MASSSTAB MĚŘÍTKO			
				N			
				Cv-11			
				ARCHIVNUMMER ARCHIVNÍ ČÍSLO			
				2-I-00311a			
				CAD			
				ÄNDERUNG ZMĚNA			
				a b c			