

WZÓR**Protokół Nr/...../.....****Z okresowej kontroli stanu technicznego i konserwacji kotłowni przed/po sezonie grzewczym wraz z kontrolą szczelności instalacji gazowej z dnia.....**

Wykonawca:		
Adres (wraz z numerem budynku i pomieszczeniem):		
Typ i model kotła:		
Lp.	Opis wykonanych czynności	Wykonano TAK/ NIE
1.	przegląd regulacja palników oraz automatyki	
2.	kontrola szczelności uszczelek i sznurów uszczelniających	
3.	wykonanie analizy spalin wraz z wydrukiem z urządzenia kontrolnego urządzeniem pomiarowym typu..... świadectwo legalizacji** przedmiotu ważne do.....	
4.	przegląd i konserwacja zaworów regulujących i siłowników	
5.	kontrola czujników temperatury	
6.	kontrola zaworów bezpieczeństwa	
7.	kontrola systemów ochrony przeciwwybuchowej (centrala Gazex, zawory odcinające, detektory gazu)	
8.	kontrola stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej od głównego zaworu odcinającego do urządzeń odbiorczych	
9.	kontrola szczelności instalacji hydraulicznej w kotłowni	
10.	kontrola wentylacji nawiewna – wywiewnej w kotłowni i układu odprowadzenia spalin	
11.	kontrola szczelności instalacji paliwowej w magazynie paliw i kotłowni	
12.	kontrola działania pomp	
13.	czyszczenie filtrów na instalacji	
14.	sprawdzenie stanu izolacji termicznej rurociągów	
15.	przegląd układów zabezpieczeń elektrycznych	
16.	przegląd rozruchowy instalacji c.o. poza kotłownią, sprawdzenie ciśnienia w instalacji c.o. wraz z odpowietrzeniem	
17.	wykonanie regulacji i konserwacji urządzeń w sposób gwarantujący ich prawidłowe i ekonomiczne funkcjonowanie	
18.	Przeprowadzono kontrole szczelności instalacji gazowej pod względem dopuszczalnych stężeń gazu przyrządem pomiarowym typu..... świadectwo legalizacji** urządzenia ważne do	
19.	Przeprowadzono kontrole szczelności istniejącej instalacji gazowej w tym przewodów rozprowadzających, zaworów odcinających, gazomierzy i urządzeń gazowych.	

4. Wynik przeglądu i kontroli szczelności:

POZYTYWNY *- brak wycieków

W związku z powyższym instalację gazową uznaje się za szczelną, a stan techniczny zgodny z obowiązującymi przepisami

Instalację gazową wraz z urządzeniami DOPUSZCZA SIĘ do dalszej eksploatacji

NEGATYWNY* – wycieki

Instalacji gazowej w raz z urządzeniami NIE DOPUSZCZA SIĘ do dalszej eksploatacji w obrębie stwierdzonych wycieków. Miejsce wycieku odcięto od medium i zabezpieczono, a użytkownika poinformowano o stanie technicznym instalacji

5. Czynności dodatkowe wskazane w dokumencie DTR.....

.....

.....

5. Termin konieczności przeprowadzenia kalibracji detektora gazu.....

6. Zużyty materiał wymieniany w ramach przeglądu*

.....

.....

7. Uwagi i zalecenia pokontrolne:

.....

.....

.....

.....

.....

8. Termin przeprowadzenia kolejnego przeglądu kotłowni

9. Załączniki:

- wydruk analizy spalin

-

* Niepotrzebne skreślić

** Należy dołączyć kopie świadectwa legalizacji

Wykonawca:

.....

Zamawiający:

.....