

Numer B/25/016271

Miejscowość Kutno

Data 27-07-2026

AKTUALIZACJA NR 1 WARUNKÓW BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Energa-Operator SA Oddział w Płocku


Energa-Operator Spółka Akcyjna, Oddział w Płocku, zwany dalej "Przedsiębiorstwem Energetycznym", podaje, że w Warunkach Budowy Sieci Nr B/25/016271 z dnia 04-03-2025 poniższe punkty otrzymują następujące brzmienia:

2.3. Urządzenia nn:

- zdemontować ist. obwód nr 1 od stacji SN/nn nr T730046 do słupa nr 2 zlokalizowanego na działce nr 23;
- zaprojektować od w/w stacji SN/nn do słupa nr 2, linię kablową (sieć), wykonaną kablem typu NA2XY o przekroju wynikającym z obliczeń, lecz nie mniejszym niż 4x120 mm², zasilić z w/w proj. kabla działkę nr 27;
- dostosować istn. z w/w stacji obwód nn nr 1 od słupa nr 2 do końca obwodu do zwiększonego obciążenia poprzez jego przebudowę na większy przekrój przewodem typu AsXSn o przekroju wynikającym z obliczeń, lecz nie mniejszym niż 4x95 mm².

Pozostałe punkty w/w Warunków Budowy Sieci pozostają bez zmian.

Marek Łuczak
OPRACOWAŁ

Dyrektor
Rejon Dystrybucji Kutno

Radostaw Dobaczewski

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują: 1. Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku
Dział Przyłączeń Kutno