T741219
Sanniki PDPS

Sanniki PDPS [S4-01219]
proj. transformator o mocy 160 kVA

1 2
WŁ. 250A
3x WT-1-1/VC 200A
PEN
Ruz
YAKY 4x120 L=7m

proj. 2x Mufa Przelotowa typ: MP-DMZ5120-2400

proj. rura SRS 110 L=1m (wykop otwarty)

2x proj. rura SRS 110 L=25m (przecisk)

2x proj. rura SRS 110 L=1m (wykop otwarty)

2x proj. linia kablowa 0,4kV typ: NA2XY 4x120 Lt=31m, Lc=40m

ZK
Zasilenie rezerwowe

Z7406935
Proj. złącze kablowe rozdzielcze KRSN-00/4R-MH2/F

proj. linia kablowa 0,4kV typ: NA2XY 4x120 Lt=1m, Lc=6m

Z7406936
Proj. złącze kablowo-pomiarowe P1-Ra/LZV/F do działki ewid. nr 341 P/24/1088824, P=12,5 kW

P=12,0kW
kWh 3fazy

ETIMAT-1P 25A
NH00 32A gG
32A 100A
L2V
L1V
L3V
N
PEN

proj. R<30Ω

Z7406937
Proj. złącze kablowe rozdzielcze KRSN-00/4R-MH2/F

proj. R<30Ω

proj. linia kablowa 0,4kV typ: NA2XY 4x120 Lt=45m, Lc=53m

Z7406943
Proj. złącze kablowo-pomiarowe Z8 P2-Ra/LZV/F do działki ewid. nr 344/2

TL-1F/3F

proj. R<30Ω

proj. linia kablowa 0,4kV typ: NA2XY 4x120 Lt=32m, Lc=40m

proj. rura SRS 110 L=9m (wykop otwarty)

Z7406944
Proj. złącze kablowo-pomiarowe Z9 P2-Ra/LZV/F do działki ewid. nr 344/4, 344/3

TL-1F/3F

proj. R<30Ω

proj. linia kablowa 0,4kV typ: NA2XY 4x120 Lt=28m, Lc=36m

proj. rura SRS 110 L=9m (wykop otwarty)

Z7406945
Proj. złącze kablowo-pomiarowe Z10 P2-Ra/LZV/F do działki ewid. nr 344/6, 344/5

TL-1F/3F

proj. R<30Ω

proj. linia kablowa 0,4kV typ: NA2XY 4x120 Lt=43m, Lc=51m

proj. rura SRS 110 L=9m (wykop otwarty)

Z7406946
Proj. złącze kablowo-pomiarowe Z11 P2-Ra/LZV/F do działki ewid. nr 344/8, 344/7

TL-1F/3F

proj. R<30Ω

proj. linia kablowa 0,4kV typ: NA2XY 4x120 Lt=43m, Lc=51m

proj. rura SRS 110 L=9m (wykop otwarty)

Z7406947
Proj. złącze kablowo-pomiarowe Z12 P2-Ra/LZV/F do działki ewid. nr 344/10, 344/9 WP P/24/1088411, P=18kW

TL-1F/3F
P=18kW
NH00 32A gG
ETIMAT-1P 25A

proj. R<30Ω

Iz1f=885,5A
In=400A (gG 200A)
ΔU=3,79%

proj. linia kablowa 0,4kV typ: NA2XY 4x120 Lt=43m, Lc=51m

proj. rura SRS 110 L=9m (wykop otwarty)

proj. linia kablowa 0,4kV typ: NA2XY 4x120 Lt=23m, Lc=30m

Z7406938
Proj. złącze kablowo-pomiarowe Z3 P2-Ra/LZV/F do działki ewid. nr 343/3

TL-1F/3F

proj. R<30Ω

proj. rura SRS 110 L=9m (wykop otwarty)

2x proj. rura SRS 110 L=1m (wykop otwarty)

proj. rura SRS 110 L=3m (wykop otwarty)

proj. linia kablowa 0,4kV typ: NA2XY 4x120 Lt=28m, Lc=35m

Z7406939
Proj. złącze kablowo-pomiarowe Z4 P2-Ra/LZV/F do działki ewid. nr 343/5, 343/4

TL-1F/3F

proj. R<30Ω

proj. rura SRS 110 L=9m (wykop otwarty)

Z7406940
Proj. złącze kablowo-pomiarowe Z5 P2-Ra/LZV/F do działki ewid. nr 343/7, 343/6

TL-1F/3F

proj. R<30Ω

proj. linia kablowa 0,4kV typ: NA2XY 4x120 Lt=42m, Lc=50m

proj. rura SRS 110 L=9m (wykop otwarty)

Z7406941
Proj. złącze kablowo-pomiarowe Z6 P2-Ra/LZV/F do działki ewid. nr 343/9, 343/8

TL-1F/3F

proj. R<30Ω

proj. linia kablowa 0,4kV typ: NA2XY 4x120 Lt=42m, Lc=50m

proj. rura SRS 110 L=8m (wykop otwarty)

proj. rura SRS 110 L=2m (wykop otwarty)

Z7406942
Proj. złącze kablowo-pomiarowe Z7 P2-Ra/LZV/F do działki ewid. nr 343/11, 343/10 WP P/24/1088411, P=18kW

TL-1F/3F
P=18kW
NH00 32A gG
ETIMAT-1P 25A

proj. R<30Ω

Iz1f=910,3A
In=400A (gG 200A)
ΔU=3,82%

proj. linia kablowa 0,4kV typ: NA2XY 4x120 Lt=43m, Lc=51m

proj. rura SRS 110 L=1m (wykop otwarty)

Projektant:
tel. +48 693 381 009
Czerwonka-Parcel 45P 96-500 Sochaczew

Inwestor: Energa - Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

Temat opracowania:
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do działki nr 341, 344/10, 343/11, gm. Sanniki, pow. Gostyniński

Nazwa rysunku: Schemat jednokreskowy
Rys. nr: 2
Skala: b.s./A3
PJ01646/25
Data: styczeń 2026

Opracował:	Kacper Stępień			Podpis:
Projektant	mgr inż. Robert Piórkowski	Uprawnienia	MAZ/0752/PBE/23 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektroenergetycznej	