



Energa
operator

Numer P/26/043545

Miejscowość Kutno

Data 14-07-2026

AKTUALIZACJA NR 1
WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Energa-Operator Spółka Akcyjna Oddział w Płocku

Energa-Operator Spółka Akcyjna, Oddział w Płocku, zwana dalej "Przedsiębiorstwem Energetycznym", podaje, że w Warunkach Przyłączenia nr P/26/043545 z dnia 19-06-2026 poniższy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

- wybudować szafkę pomiarową (majątek użytkownika), na zewnątrz budynku, jak najbliżej miejsca zawieszenia w/w istn. przyłącza w miejscu widocznym i umożliwiającym swobodny dostęp, na wysokości 1,7 m od powierzchni podłoża, w której zabudować n/w zabezpieczenie przedlicznikowe / główne oraz przygotować miejsce do zamontowania 3-faz. układu pomiarowego z uwzględnieniem zapisów punktu 9. Szafka powinna spełniać obowiązujące w Energa-Operator S.A. standardy techniczne, podane w specyfikacji technicznej dla kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn;
- dostosować WLZ (majątek użytkownika) do zwiększonego obciążenia i poprowadzić go w kierunku proj. układu pomiarowego;
- dla ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić samoczynne wyłączenie zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami przy układzie sieci zasilającej nn TT. Zastosowane wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe winny być o działaniu bezpośrednim i czułości do 30 mA;
- wykonać instalację odbiorczą zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii elektrycznej należy stosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakłóceń z urządzeń lub instalacji Odbiorcy należy zastosować urządzenia pomiarowe i ochronne;
- w instalacji elektrycznej, w zależności od rodzaju zasilanych urządzeń, szczególnie posiadających elementy elektroniczne, należy stosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. Sposób i miejsce instalowania oraz rezystancje uzależnień urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej stosować zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami budowy;
- Podmiot Przyłączany dostosuje instalację przyłączaną w obiekcie przyłączonym do zwiększonego poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron tj. w/w miejsca dostarczania energii elektrycznej. Wykonanie powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączonej";
- zaktualizować istn. dla przyłączanego obiektu umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Pozostałe punkty w/w warunków przyłączenia pozostają bez zmian.

Marek Łuczak
OPRACOWAŁ

Kierownik
Dział Przyłączeń Kutno
WZCbCr
Marcin Żeberkiewicz
ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku
Rejon Dystrybucji w Kutnie
ul. Jana III Sobieskiego 20,
99-300 Kutno