

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
---	---	---

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

data wydania: 28.07.2026r.

.....
pieczęć jednostki wydającej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Remontu gazociągu i przyłączy średniego ciśnienia

Nr PSG-G00/DT/ZMS/WT/30/2026/GP

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowość/ gmina/ dzielnica: Banino

Ulica/ nr działki/ inne określenia miejsca: Cyprysowa, Lawendowa

Jednostka eksploatująca: Gazownia w Żukowie

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):

☒ E ☐ LW ☐ LS ☐ inny

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU

Ciśnienie (MOP): 0,5MPa

a. Gazociąg*:

- dn63 PE, L= 720m, rok budowy: 2003

b. Przyłącza:

- dn25 PE, L= 59,5m, sztuk: 14
- dn32 PE, L= 48,2m, sztuk: 10

III. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Ciśnienie (MOP): 0,5MPa

a. Gazociąg*:

- dn63 PE 100 RC SDR 11 typ 2, L= ok. 720m

b. Przyłącza:

- dn32 PE 100 RC SDR 11 typ 2, L= ok. 16,8m, sztuk: 4

c. Przyłącza do przełączenia:

- dn25 i dn32 PE, sztuk: 20

d. Zalecenia dot. miejsc włączeń i prac przełączeniowych:

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
---	---	--

- Miejscowość, gmina: Banino
Ulica / nr działki: ul. Lawendowa - pkt. C
Średnica i materiał: dn 63 PE
Gazociąg: ~~istniejący~~ / remontowany wg odrębnych warunków technicznych
 - Miejscowość, gmina: Banino
Ulica / nr działki: Cyprysowa - pkt. D
Średnica i materiał: dn 63 PE
Gazociąg: ~~istniejący~~ / remontowany wg odrębnych warunków technicznych
 - Miejscowość, gmina: Banino
Ulica / nr działki: Cyprysowa - pkt. F
Średnica i materiał: dn 63 PE
Gazociąg: istniejący / ~~projektowany~~
 - Miejscowość, gmina: Banino
Ulica / nr działki: Lawendowa - pkt. G
Średnica i materiał: dn 63 PE
Gazociąg: istniejący / ~~projektowany~~
- e. **Zalecenia dot. armatury:*** na gazociągu dn63 zamontować zasuwy z końcówkami PE (równoprzelotowe) dn63/DN50 zgodnie z załącznikiem nr 1. Przełączenie/włączenie przyłączy gazu do gazociągów realizować za pomocą zaworów do nawiercania.
- f. **Uwagi dodatkowe:** Zalecana wymiana sieci gazowej po trasie, bez konieczności sporządzania dokumentacji projektowej.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

1. Wymagania ogólne

Sieci gazowe należy projektować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Sieci gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Punkty gazowe powinny spełniać wymagania ST-IGG-0502 Załącznik B „Wymagania dla Punktu Gazowego”.

Prace na czynnej sieci gazowej powinny uwzględniać obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/942 oraz wymagania zawarte w regulacjach PSG sp. z o.o., w szczególności z zakresu organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych, dotyczących ograniczenia i raportowania emisji lub spalania gazu.

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
---	--	---

2. Wymagania dot. technologii budowy

Przewidzieć montaż rur osłonowych w miejscach poprzecznych przejść gazociągów i przyłączy gazu w pasie drogowym.

3. Gazociągi i przyłącza z PE*

Gazociągi i przyłącza z PE należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” oraz „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów

- Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i posiadać deklaracje właściwości użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
- Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.

V. UZGODNIENIA

Realizacja prac wymaga uzgodnienia w Jednostce eksploatującej.

VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA

PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku - źródła własne Spółki.

VII. UWAGI KOŃCOWE

- Niniejsze warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania.
- Przywołane instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej <https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne>
- Przywołane standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku.
- Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

podpis

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
---	--	--

Załączniki:

1. Mapa pogładowa z zakresem zadania
2. Wykaz przyłączy do przebudowy/przełączenia

Sporządził/a:

Aneta Połęga
e-mail: aneta.polega@psgaz.pl

VIII. PRZYJĘCIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Działu/Sekcji.....

Data/podpis.....
