



Energa
operator

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
ENERGA -

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/64/2500240

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): **Budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia dz. nr 40/13 w miejscowości Kątno**

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. ~~Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.~~
2. ~~Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:~~
- a) ~~dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:~~
- ~~WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐~~
- b) ~~agregat zapewnia:~~
- ~~WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐~~
- ~~- ilość moc.....~~
- ~~- ilość moc.....~~
- ~~- ilość moc.....~~

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. ~~Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:~~
- ~~WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐~~
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:
- ~~TAK ☐ NIE ☐~~
3. Agregat zapewnia:
- ~~WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐~~
- ~~- ilość moc.....~~
- ~~- ilość moc.....~~
- ~~- ilość moc.....~~
- ~~- ilość moc.....~~
4. ~~Przewidywany czas pracy na sieci:~~
- ~~- ilość wyłączeń.....~~
- ~~- czas wyłączeń.....~~
5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.
- ~~TAK ☐ NIE ☐~~

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził
Pracownik MZE:

Technik
ds. Planowania Usług
Technicznych

Leszek Nejman

Zatwierdził:
Kierownik MZE


Kierownik Działu
Zarządzania Eksploatacją

Dariusz Syguta

Zestawienie przyłączanych podmiotów do zgłoszenia nr OBI/64/2500240

Lp	Podmiot	Adres	Telefon	Nr umowy	Data podpisania	Nr warunków	Data określenia	Grupa przył.	Charakter odb.	Działka	Moc [kW]	Zab [A]	Typ zab.	Typ ukt. pom.
1				P/25/015060		P/25/015060	27-02-2025	V	budynek mieszkalny - jednorodzinny	0013-40/2	12.5	25	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarcowego (ogranicznik mocy)	bezpośredni
2				P/24/081089/2	12-05-2025	P/24/081089/2	23-04-2025	V	obiekt rekreacyjny	0013-40/13	10.5	20	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarcowego (ogranicznik mocy)	bezpośredni

Usytuowanie złącza ZKP
typu P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. nr 40/13



Skala 1:100

proj. ZKP typu P2-Rs/LZV/LZR/F
nr Z6406544 R<30Ω

proj. rura osłonowa SRS-G 110, l=4,5m
układać metodą wykopu otwartego

proj. NA2XY-O (YAKXS) 4 x 70 mm² L= 17/22 m

proj. rura osłonowa SRS-G 110, l=6,5m
układać metodą przecisku

proj. złącze kablowo-pomiarowe nN 0,4kV
typu P2-Rs/LZV/LZR/F (Z3) R<30Ω
wg. OBI 2402511
wymienić na proj. złącze kablowo-pomiarowe nN 0,4kV
typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
w zadaniu OBI 2402511

proj. sieć kablowa nN 0,4kV
typu YAKXS 4x120 mm² L=47/53m
(Z3- Z4)
wg. OBI 2402511

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.595.2025
Miejscowość		Kątno
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	281509_2
	nazwa	Ostróda
Obręb ewidencyjny	identyfikator	281509_2.0013
	nazwa	Kątno
Nr działki ewidencyjnej		115/1,40/2,40/13
skala		1:500
sekcja		7.206.13.08.3.1
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/7
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru aktualizacji		
Uwaga: Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.		
Uwaga: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej.		

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych, poświadczoną przez wykonawcę prac geodezyjnych.
Opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji Nr 1 z dnia 18.09.2025
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych GK.6640.595.2025

mgr inż. P. Przyborski
upr. proj. WAM/0109/PWOWE/16

INWESTOR	WYKONAWCA	DATA	NAZWISKO	PODPIS
ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn	ELPROWYK PAWEŁ PRZYBORSKI Idzbark, ul. Niepodległości 4 14-100 Ostróda tel. 884 930 587	09.2025	mgr inż. P. Przyborski upr. proj. WAM/0109/PWOWE/16	
OBIEKT: Budowa przyłącza kablowego 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia dz. nr 40/13 w miejscowości Kątno		PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ:	09.2025	Skala: 1:500 Arkusz / Ilość arkuszy 1/1 Nr ewidencyjny rys.: E-01
		NAZWA RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu		Nr umowy: ZN/783/6464MZI/2025/2500240/1 Nr OBI: 2500240

INWESTOR	WYKONAWCA		DATA	NAZWISKO	PODPIS
ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn	ELPROWYK PAWEŁ PRZYBORSKI Idzbark, ul. Niepodległości 4 14-100 Ostróda tel. 884 930 587	PROJEKTOWAŁ:	08.2025	mgr inż. P. Przyborski upr. proj. WAM/0109/PWOE/16	
		OPRACOWAŁ:	08.2025		
OBIEKT: Budowa przyłącza kablowego 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia dz. nr 40/13 w miejscowości Kątno		NAZWA RYSUNKU: Schemat ideowy			Skala: 1:500
					Arkusz / Ilość arkuszy 1/1
					Nr ewidencyjny rys.: E-02
				Nr umowy: ZN/783/6464MZI/2025/2500240/1	Nr OBI: 2500240

wg. OBI 2500240

