



Z.....
proj. zestaw złączowo-pomiarowy
NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F



istn. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F



kier. istn. 27707564

proj. YAKXS4x240
L=280/298m

istn. YAKXS4x240
L=280m



istn. YAKXS4x120
L=580m

istn. 1770017
typu STNKu20/250
istn. transformator
63kVA
wymienić na 160kVA
gF80A
istn.
proj. gG100A

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "TG ELEKTRYK" INŻ. TOMASZ GAJEWSKI ul. 1 maja 58/29 82-300 Elbląg		Investor: ENERGA – OPERATOR SA
Nazwa zadania budowlanego Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego na 0,4kV	Nazwa rysunku Schemat połączeń 400/230V	
Adres obiektu budowlanego Szczepińno, gm. Żółtowski	Strona: ELEKTRYCZNA	
Identyfikator obiektu elektroenergetycznego M2012_2.0023. 81/6, 80/6, 79/13, 79/11, 79/12, 77/7, 77/3, 77/6, 75/4, 367/4, 367/7, 366/4.	Nr umowy 068/77/2201973	
Projektant: Sprawdził:	inż. TOMASZ GAJEWSKI upr. nr WAW/0008/P/19/05/03 w specjalności instal. w zakresie elekt. instalacji i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych	Skala: Nr rys.: 2 Data: czerwiec 2023r