

Wykaz GAZOCIĄGÓW i PRZYŁĄCZY - załącznik do WARUNKÓW TECHNICZNYCH Nr PSGBY.ZMSM.763.009.G.26 z dnia 02.04.2026 r.

Lp	Lokalizacja		Dane techniczne istniejącego gazociągu/przyłączy									Dane techniczne nowego gazociągu/przyłączy					Dane techniczne miejsc włączenia gazociągu/przyłączy				Uwagi
	Miasto/Wieś	Ulica	nr budynku dla przyłącza	Cisnienie [n/c, ś/c, w/c]	Średnica gazociągu, przyłącza [mm]	Materiał [stal., PE, PA]	Długość gazociągu [odcinka] /przyłącza w [m]	Ilość odbiorców podłączonych do przyłącza [szt]	Szafka do wymiany	Informacja o przyłączy grupą przyłączeniową B1/B2		Cisnienie [n/c, ś/c, w/c]	Średnica gazociągu, przyłącza w [mm]	Materiał [stal., PE]	Długość gazociągu [odcinka] /przyłącza w [m]	Ulica	Średnica gazociągu/ przyłącza w [mm]	Materiał [stal., PE]	Oznaczenie punktu włączenia zgodnie z mapą /zakres przebudowy przyłączy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
A. Gazociąg																					
1.	Włocławek	Cyganka	x	n/c	200	stal	422,0	x	x		n/c	180	PE	422,0	Wojska Polskiego	200	stal	A	Pkt. B - miejsce przepięcia ist. gazociągu dn180 PE Pkt. C - miejsce przepięcia ist. gazociągu dn160 PE Pkt. D - miejsce przepięcia ist. gazociągu DN150 stal		
2															Królewiecka	100	stal	C			
3															Królewiecka	160	PE 100	C			
4																					
B. Przyłącze																					
1.	Włocławek	Cyganka	3	n/c	40	PE	19,0	4	Nie	B1	n/c	40	PE	*	-	-	-	przełączyć			
2.	Włocławek	Cyganka	7	n/c	40	PE	15,5	2	Nie	B1	n/c	40	PE	*	-	-	-	przełączyć			
3.	Włocławek	Cyganka	7A	n/c	40	PE	18,0	1	n/c	B1	n/c	40	PE	*	-	-	-	przełączyć			
4.	Włocławek	Cyganka	6/10.	n/c	40	stal	20,5	1	Tak	B2	n/c	63	PE	20,5	Cyganka	180	PE 100	przebudować			
5.	Włocławek	Cyganka	12	n/c	90	PE	9,6	1	Nie	B2	n/c	90	PE	*	-	-	-	przełączyć			
6.	Włocławek	Cyganka	22	n/c	90	PE	30,1		Nie	B1	n/c	90	PE	*	-	-	-	przełączyć			
7.	Włocławek	Cyganka	19	n/c	80	stal	3,5	1	Tak	B2	n/c	90	PE	3,5	Cyganka	180	PE 100	przebudować			
8.	Włocławek	Cyganka	10	n/c	40	PE	4,0	1	Nie	B1	n/c	40	PE	*	-	-	-	przełączyć			
9.	Włocławek	Cyganka	1	n/c	63	PE	5,8	1	Nie	B1	n/c	63	PE	*	-	-	-	przełączyć			

* dl. niezbędna do przełączenia

Załącznik do warunków technicznych
 nr PSGBY.ZMSH.763.009.G.26
 z dnia 02.04.2026 r.