



Zapytanie Ofertowe (RFP)

DOTYCZY: Wyłączniki mocy 3WA do rozdzielnic N1029

1. Specyfikacja techniczna:

Wyłączniki mocy 3WA prod. SIEMENS wg poniższej specyfikacji:

Poz.	Numer zam.	Opis	Ilość
1.	3WA1108-3AE62-4EA4	WYŁĄCZNIK POWIETRZNY 3WA, WYSUWNY Z KASETĄ, WLK.1, 3-BIEG., 800A, DO 690 V AC, ICU=66/50KA @ 500/690 V, WYZWALACZ ETU600 LSIN, OCHRONA N REGULOWANA (DO OCHRONY N WYMAGANY JEST ZEWNĘTRZNY PRZEKŁADNIK BIEGUNA N), WBUDOWANY POMIAR PRĄDU, WYZWALACZ Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY, KOLOROWY WYŚWIETLACZ, BLUETOOTH, USB-C, WBUDOWANY STYK SYGNALIZACJI WYZWOLENIA (1CO), PRZYŁĄCZA TYLNE POZIOME, KASETA Z ŻALUZIAMI I STYKAMI POŁOŻENIA, • BEZ MOŻLIWOŚCI KOMUNIKACJI • Z NAPĘDEM SILNIKOWYM (M) 208-240 V AC / 220-250 V DC, STYK ZAZBROJENIA SPRĘŻYNY, STYK GOTOWOŚCI DO ZAŁĄCZENIA, STYKI POMOCNICZE 2NO+2NC • CEWKA ZAŁĄCZAJĄCA (CC) 100% OP 208-240 V AC / 220-250 V DC, DO PRACY CIĄGŁEJ, BEZ CEWKI ZDALNEGO RESETOWANIA • BEZ DRUGIEGO WYZWALACZA POMOCNICZEGO • WYZWALACZ WZROSTOWY (ST) 100% OP 208-240 V AC / 220-250 V DC, ODPOWIEDNI DO PRACY CIĄGŁEJ	1
2.	3WA1108-3AE62-8EA4	WYŁĄCZNIK POWIETRZNY 3WA, WYSUWNY Z KASETĄ, WLK.1, 3-BIEG., 800A, DO 690 V AC, ICU=66/50KA @ 500/690 V, WYZWALACZ ETU600 LSIN, OCHRONA N REGULOWANA (DO OCHRONY N WYMAGANY JEST ZEWNĘTRZNY PRZEKŁADNIK BIEGUNA N), WBUDOWANY POMIAR PRĄDU, WYZWALACZ Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY, KOLOROWY WYŚWIETLACZ, BLUETOOTH, USB-C, WBUDOWANY STYK SYGNALIZACJI WYZWOLENIA (1CO), PRZYŁĄCZA TYLNE POZIOME, KASETA Z ŻALUZIAMI I STYKAMI POŁOŻENIA, • BEZ MOŻLIWOŚCI KOMUNIKACJI • Z NAPĘDEM SILNIKOWYM (M) 208-240 V AC / 220-250 V DC, STYK ZAZBROJENIA SPRĘŻYNY, STYK GOTOWOŚCI DO ZAŁĄCZENIA, STYKI POMOCNICZE 4NO+4NC • CEWKA ZAŁĄCZAJĄCA (CC) 100% OP 208-240 V AC / 220-250 V DC, DO PRACY CIĄGŁEJ, BEZ CEWKI ZDALNEGO RESETOWANIA • BEZ DRUGIEGO WYZWALACZA POMOCNICZEGO • WYZWALACZ WZROSTOWY (ST) 100% OP 208-240 V AC / 220-250 V DC, ODPOWIEDNI DO PRACY CIĄGŁEJ	1

ANWIL S.A. z siedzibą we Wrocławku,

87-805 Wrocławek, ul. Toruńska 222, e-mail: anwil@anwil.pl, anwil.orlen.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015684, numer rejestrowy BDO 000019504

NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN wpłacony w całości

2. Wymagania techniczne:

- Dostawa do odbiorcy DDP Włocławek
- Gwarancja min. 12 miesięcy.
- Dostawa urządzeń zgodna ze specyfikacją techniczną.
- Dostawa wyspecyfikowanych wyłączników oraz kaset wraz z deklaracjami CE
- DTR wyłączników 3WA

3. Termin realizacji dostawy: 26.02.2027

4. Dokumenty podlegające ocenie od strony formalnej:

Dokumenty uwiarygodniające Oferenta wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

- Załączenie odpisu z KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG (w przypadku konsorcjów - wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum).
- Zaświadczenie z US o byciu czynnym podatnikiem VAT (nie starsze niż 3 miesiące).
- Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami w US i ZUS za ostatnie pół roku.
- Potwierdzenie, że oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu Zakupowym.
- Oświadczenie Beneficjent Rzeczywisty.
- Podanie symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla przedmiotu postępowania.
- Potwierdzenie załączenia aktualnej polisy OC.
- Oświadczenie Oferenta o rodzaju opakowań stosowanych przy realizacji przedmiotu postępowania.

5. Oferta techniczna powinna zawierać:

- 5.1. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia i sposób realizacji umożliwiający ocenę stopnia zgodności oferowanego zakresu ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.
- 5.2. Okres gwarancji.
- 5.3. Termin dostawy w tygodniach.
- 5.4. Potwierdzenie terminu wykonania prac.

6. Oferta handlowa powinna zawierać:

- 6.1. Termin ważności oferty – min. 90 dni.
- 6.2. Sposób rozliczenia dostawy:

- Preferowany 60-dniowy termin płatności faktury liczony od daty wystawienia ważnej i poprawnej faktury,

6.3. Zamawiający nie akceptuje jakiegokolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia.

6.4. Koszt wykonania prac

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Warunki Szczegółowe Umowy Zakupu Części Zamiennej i lub Świadczenia Usług (umowa jednorazowa) („WSz”)

Załącznik nr 2 – Warunki Ogólne Umowy Zakupu Części Zamiennej i/lub Świadczenia Usług („WO”)

Załącznik nr 3 – Ochrona Informacji

Załącznik nr 4 – Nota informacyjna

Załącznik nr 5 – Wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.

Załącznik nr 6 – Warunki bezpieczeństwa pracy oraz regulacje przeciwpożarowe, bezpieczeństwa procesowego, transportu i ochrony środowiska

Załącznik nr 7 – Klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 8 – Klauzula RODO

Załącznik nr 9 – Warunki udziału w postępowaniu - Zapytanie Ofertowe – RFP

Załącznik nr 10A/B – Oświadczenie- Beneficjent rzeczywisty

Załącznik nr 11 – Klauzula sankcyjna

Załączniki dostępne są na Platformie CONNECT.

Sprawę prowadzi:

Mariusz Stawicki

Zespół Zakupów Remontowych

Tel.: + 48 24 2021043

e-mail: mariusz.stawicki@anwil.pl