

Kraków, 04.05.2026r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień**Dział Inwestycji i Remontów**

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1163587.1.24-26

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowa sieci gazowej s/c od działki nr 690 (KS Batory, szkoła) zlokalizowanej w miejscowości Wola Batorska, gm. Niepołomice w kierunku wschodnim z uwzględnieniem połączenia technologicznego z istniejącym gazociągiem s/c dn90 posadowionym w działce nr 690- Wola Batorska, os. Wieś 1.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowość/Gmina/dzielnica: Wola Batorska, gm. Niepołomice, pow. wielicki, woj. MAŁOPOLSKIE

Ulica / nr działki / inne określenia miejsca: dz. 690

Jednostka eksploatująca: Gazownia w Kłaju

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (ST-IGG 4401, ST-IGG 4403) E

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	S/C	dn 25	PE	359.4	Wola Batorska		
GAZOCIĄG	S/C	dn 40	PE	675.4	Wola Batorska		
GAZOCIĄG	S/C	dn 63	PE	47.9	Wola Batorska		
PRZYL	S/C	dn 20	PE	121.7	Wola Batorska	2	

PRZYL	S/C	dn 25	PE	329	Wola Batorska	14	
-------	-----	-------	----	-----	---------------	----	--

III. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość orientacyjna [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
Gazociąg	S/C	dn 63	PE 100 RC SDR 11 Typ 2	ok. 325,8	Wola Batorska		
Gazociąg	S/C	dn 90	PE 100 RC SDR 17 Typ 2	ok. 1051,6	Wola Batorska		
Przylącz	S/C	dn 25	PE 100 RC SDR 11 Typ 2	Ok. 336,5	Wola Batorska	15	
Przylącz	S/C	dn 32	PE 100 RC SDR 11 Typ 2	Ok. 100,4	Wola Batorska	1	
ZZU	S/C	DN 80	-	-	Wola Batorska		

Sieć gazową, nieobjętą przebudową, należy przełączyć do nowo projektowanej sieci gazowej.

Przebudowywane gazociągi/przylączy w skrzyżowaniach z drogami publicznymi należy zabezpieczyć rurami osłonowymi PE100RC min. o trzy dymensje większymi od rur przewodowych.

Dokładną lokalizację oraz parametry Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) należy uzgodnić z Gazownią w Kłaju.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

1. Wymagania ogólne

Sieci gazowe należy projektować zgodnie z wymaganiami określonymi

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Sieci gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

Punkty gazowe powinny spełniać wymagania ST-IGG-0502 Załącznik B „Wymagania dla Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury układane w otwartym wykopie metodami wąskowykopowymi lub bezwykopowymi przy przekroczeniach przeszkód terenowych.

3. Gazociągi i przylączy

Gazociągi i przylączy należy projektować i wykonywać zgodnie z aktualnymi regulacjami PSG:

- Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
- Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych
- Zasady projektowania gazociągów podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia.
- Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów:

- Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.) i posiadać deklaracje właściwości użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
- Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowej.

Dokumentacja musi spełniać wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

1. Należy opracować projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskać wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trasę przebudowywanej sieci gazowej uzgodnić na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez właściwego terenowo starostę. Szczegóły techniczne przebudowy ustalać z Gazownią w Kłaju.
2. Projekt uzgodnić w Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Dokumentację projektową należy dostarczyć w wersji papierowej i cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: PSG sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
2. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie.

VII. UWAGI KOŃCOWE

1. Ważność warunków określa się do dnia realizacji inwestycji.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Klaudia Skiendzielewska tel.(12) 628 11 66, kom. 885 920 259,
e-mail: klaudia.skiendzielewska@psgaz.pl

Załączniki:

- mapa
- wykaz nieruchomości
- NDOEEI

Otrzymują:

- 1x Adresat
- 1x Gazownia w Kłaju
- 1x Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień aa.