

Numer P/25/072369	Miejscowość Sierpc	Data 28-07-2026
-------------------	--------------------	-----------------

Aktualizacja nr 1
do WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Energa-Operator S.A.
Oddział w Płocku z dnia 9 października 2026 roku

Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, zwany dalej "Przedsiębiorstwem Energetycznym", informuje, że w Warunkach Przyłączenia Nr **P/25/072369** zmianie ulega zapis w punktach: **4 oraz 7.1.3**, które otrzymują następujące brzmienie:

4.	Miejsce przyłączenia:
	GPZ - Bojanowo [0035] Linia 15 kV Rypin [0035/23] Stacja SN/nn SŁUPIA VI [S5-01253] Obwód nn SŁUPIA VI [S5-01253/01] Obiekt Obwód [nN] SŁUPIA VI [S5-01253/01] Istniejąca linia kablowa nn 0,4kV Projektowane przyłącze nn 0,4kV ze złączem kablowym jako wcięcie w istniejącą linię kablową
7.1.3.	Urządzenia nn:
	Na działce o numerze ewidencyjnym 430/15 zabudować złącze kablowo-pomiarowe typu P1-Rs/LZV/F szt. 1, zgodnie ze standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA. Przyłączenie obiektu wykonać przyłączem kablowym nN 0,4 kV o przekroju 120 mm ² jako wcięcie w istniejącą linię kablową nN 0,4 kV. Zasilanie złącza wykonać jako wcięcie do istniejącej linii kablowej nN 0,4 kV pomiędzy złączem kablowym nr Z7504202 na działce o nr ewid. 430/12 a złączem kablowym nr Z7504204 na działce o nr ewid. 430/14 – obwód „01” ze stacji transformatorowej S5-01253 Słupia VI. Złącze należy usytuować w linii rozgraniczającej, gdy działka znajduje się w terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo w ogrodzeniu lub na granicy działki, gdy działka znajduje się w terenie, gdzie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, od strony działki nr ewid. 431, z dostępem do wyposażenia od strony tej działki.

W związku z ujęciem powyższego zakresu w niniejszych warunkach przyłączenia **Warunki Budowy Sieci nr B/25/080655 z dnia 09-10-2025 r. tracą moc** w zakresie objętym niniejszą aktualizacją.
Pozostałe warunki przyłączenia pozostają bez zmian.

Kwiatkowski Robert

OPRACOWAŁ
tel. 24 3688548

Kierownik
Działu Przyłączeń Sierpc
Robert Kwiatkowski

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Sierpcu, ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc