

Projekt budowy stanowiska słupowego z rozłącznikiem i uziemnikiem dla przyłączenia słupowej stacji transformatorowej SN/nn nr T910310, Głuchowo 1.

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

WUS ☐

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

WUS ☒

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐

NIE ☒

1. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc ..

ilość ... moc.....

- ilość moc

ilość ... moc.....

- ilość moc

ilość ... moc.....

2. Maksymalny czas wyłączenia odbiorców *

- ilość włączeń : 1

- czas wyłączenia : 8 godzin

3. Maksymalny czas pracy przez Wykonawcę na urządzeniach ustala się na 1 dzień roboczy .

4. Uwagi : Otwarty łącznik nr 189

5. Sporządził

Pracownik MZE:
Pawlikowski Przemysław

Technik ds. Zarządzania
Usługami Sieciowymi

Przemysław Pawlikowski

Zatwierdził
Dzielnica Zarządzania Sieciąmi
Kierownik
Przemysław Krasiński

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X