

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zamówienia):

Modernizacja linii 0,4kV T-1488 ZAKRZEWIEC obw. 100 i 300 w msc. Zakrzewiec, gm., Braniewo.

Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.

1. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

WUS ☒

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

I. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

WUS ☐

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐
☒ NIE

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc

- ilość moc.....

- ilość moc

- ilość moc.....

- ilość moc

- ilość moc.....

- ilość moc

- ilość moc.....

- ilość moc

- ilość moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń **2** szt.

- czas wyłączeń: **godziny 2 x po 6 godzin**

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐

NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Wyłączenie dotyczy wymiany typów figurujących. Stopy pilotowe i wymianę przewodów należy wykonać w technologii PPN.

Sporządził

Pracownik MZE

Inżynier ds. Stacji SN/nN

Mirosław Stepień

Zatwierdził:

Kierownik MZE

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją

Grzegorz Kamazyn