

11. Stan istniejący

Istnieją obiekty elektroenergetyczne takie jak stacja transformatorowa, linie kablowe SN i nn oraz inne sieci podziemnego uzbrojenia terenu takie sieci telekomunikacyjne.

12. Rozbiórki

NIE DOTYCZY

13. Linia SN (napowietrzna / kablowa)

NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn

NIE DOTYCZY

15. Linia nn (napowietrzna / kablowa)

15.1. Opis zamierzeń projektowych

Zamierzeniem projektu jest zasilanie w energię elektryczną zakładu usługowego na działce nr 2083/62 (dawniej 5/62) w miejscowości Syców ul. Kolejowa gm. Syców.

Realizacja polegać będzie na wykonaniu elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV łączącej projektowaną rozdzielnicę szafową na działce nr 2083/62 (dawniej 5/62 arkusz mapy 34) z istniejącą linią kablową nn-0,4kV (obwód 2 / T41550), zlokalizowaną na terenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 2073/5 (dawniej 13/5 arkusz mapy 33).

W tym celu należy:

- a) na działce nr 2083/62 (dawniej 5/62) zainstalować projektowaną zintegrowaną rozdzielnicę szafową typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F nr Z4309402,
- b) od istniejącej na działce nr 2073/5 (dawniej 13/5) linii kablowej nn-0,4kV ułożyć projektowaną linię kablową do zintegrowanej rozdzielnicy szafowej, projektowane odcinki kabla zmurować z istniejącym kablem nn-0,4kV,
- c) w projektowanej rozdzielnicy szafowej nr Z4309402 zrealizować nowy podział sieci,
- d) w istniejącej rozdzielnicy szafowej nr Z4308972 zabudować wkładki zawierające WTZ-2 likwidując obecny podział sieci pomiędzy obwodem nr 2 stacji T441550 a obwodem nr 6 stacji 30715.

15.2. Sposób wykonania i trasa linii kablowej

Na terenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 2073/5 (13/5) zlokalizowana jest istniejąca linia kablowa nn typu NA2XY 4x240 (obwód 2 / 30715).

W celu przyłączenia do ww. linii projektowanej rozdzielnicy szafowej należy:

- przeciąć ww. linię w miejscu wskazanym na rysunku nr E-01,
- powstałe w ten sposób dwa odcinki istniejącego kabla należy połączyć za pomocą muf przelotowych typu SMHSV4 95-240 z projektowanymi odcinkami kabla,
- dwa projektowane odcinki kabla typu 2x NA2XY 4x240 SM 0,6/1 kV, L = 5 / 9 m; ($\Sigma L = 10 / 19$ m) należy układać we wspólnym wykopie w kierunku zintegrowanej rozdzielnicy szafowej projektowanej na działce nr 2083/62 (dawniej 5/62)

15.3. Układanie kabla w ziemi

Kable w wykopie otwartym należy układać linią falistą na głębokości 0,7 m na warstwie piasku grubości 10 cm. Taką samą warstwą kabel należy przykryć. Następnie należy nasypać 15 cm warstwę gruntu rodzimego, a na niej ułożyć folię niebieską z tworzywa sztucznego o grubości minimum 0,5 mm i szerokości 30 cm.

Kabel powinien być wyposażony w wymagane standardami Energa-Operator tabliczki z opisem umieszczone w wykopie, rozmieszczone co 10 m na całej jego długości. Tabliczki te należy również instalować przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi oraz przy podejściach do rozdzielnicy szafowej.

Promień zgięcia kabla winien być większy od jego 15-krotnej średnicy. Na faliste ułożenie należy przeznaczyć 3% długości odcinka kablowego. Temperatura zewnętrzna jak również temperatura samego kabla przy układaniu nie powinna być niższa od wartości podanej przez producenta kabla, jednak nie niższa niż - 5°C.

Szczegóły wykonania kolizji i skrzyżowań omówiono w punkcie nr 28.

15.4. Projektowana rozdzielnica szafowa Z4309402

Przyjęto wolnostojącą zintegrowaną rozdzielnicę szafową w obudowie z tworzywa sztucznego typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F. Kable w rozdzielnicy szafowej należy zakończyć głowicami kablowymi wewnętrznymi typu SFEH4 120-240. W kierunku rozdzielnicy szafowej nr Z4309211 wykonać nowy podział sieci.

Rozdzielnicę szafową należy uziemić przy pomocy projektowanego uziomu z taśmy i prętów stalowych ocynkowanych o $R \leq 30 \Omega$. UWAGA: Po wybudowaniu uziomu należy sprawdzić metodą pomiarową wartość uziemienia i w razie potrzeby rozbudować wykonany uziom do poziomu zachowania warunku $R \leq 30 \Omega$.

15.5. Rozdzielnica szafowa nr Z4308972

W rozdzielniczy szafowej nr Z4308972 (realizowanej na podstawie P/23/079534) zlokalizowanej w pasie drogowym przed istniejącą stacją T431550, należy zlikwidować istniejący podział sieci przez zabudowę wkładek zwierających WTZ-2 zgodnie ze schematem.

15.6. Warunki bezpieczeństwa

Wszelkie prace należy wykonywać ściśle przestrzegając przepisów BHP. Wykopy należy wykonywać ręcznie z uwagi na możliwość natrafienia na niezarejestrowane na planie urządzenia lub sieci podziemne.

15.7. Aspekty środowiskowe

Odpady powstałe podczas wykonywanych prac należy posortować, wywieźć z budowy i zagospodarować: metale złomować, odpady poliwinylowe skierować do recyklingu.

Ziemia z wykopu w całości trafia ponownie do wykopu. Nadwyżkę gleby należy ułożyć na linii wykopu w formie nasypu.

Podczas realizacji robót, w wyniku eksploatacji pojazdów na budowie, może nastąpić emisja znikomej ilości niezorganizowanych substancji szkodliwych do powietrza. Emisja tych substancji będzie więc mieć miejsce w ilościach śladowych. Pojazdy winny posiadać zgodne z przepisami katalizatory spalin.

16. Oświetlenie uliczne

NIE DOTYCZY

17. Przyłącza SN (napowietrzne / kablowe)

NIE DOTYCZY

18. Przyłącza nn (napowietrzne / kablowe)

NIE DOTYCZY

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN

NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn

NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn

NIE DOTYCZY

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN

NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowić będzie izolacja robocza przewodów i urządzeń. Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim przyjęto samoczynne wyłączanie zasilania.

25. Obliczenia techniczne

25.1. Parametry elektroenergetyczne projektowanej linii kablowej

Moc przyjęta według WP dla odbiorcy na działce nr 2083/62 (dawniej 5/62): **16 kW**

Zgodnie z warunkami przyłączenia jako zabezpieczenie przedlicznikowe przyjęto ograniczniki mocy 25 A.

Jako zabezpieczenie Energetyki w projektowanej szafce pomiarowej należy zastosować wkładki topikowe mocy WT-00 40 A gG.

25.2. Parametry elektroenergetyczne obwodu nr 2

2 odbiorców o mocy obliczeniowej 7 kW

$$P_i = 7 * 2 = 14 \text{ kW} \quad \text{dla 2 odbiorców} \quad k_j = 0,929$$

$$P_o = 14 * 0,929 = 13 \text{ kW} \quad \text{przy } \cos \varphi = 0,93 \quad I_o = 20,2 \text{ A}$$

Obwód jest obecnie prawidłowo zabezpieczony w stacji transformatorowej wkładkami WT-1gG 80A / 500V.

25.3. Dobór przewodów

Przewody i kable dobrano na dopuszczalną obciążalność i dopuszczalny spadek napięcia w poniższej tabeli. Największy sumaryczny obliczeniowy spadek napięcia od stacji (obw 2) do proj. Z4309402 wynosi 0,05%

Odcinek linii	P _o	I _o	I _b	I _{d min}	przewód / kabel	I _{dd}	L	ΔU
-	kW	A	A	A	mm ²	A	m	%
Istn. linia kablowa od stacji do proj. mufy	13	20,2	80	88	NA2XY 4x240	375	72	0,04
Proj. linia kablowa relacji mufa – Z4309402			80	88	NA2XY 4x240	375	9	0,01
Sumaryczny max ΔU								2,3

25.4. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Sprawdzenie wykonano w poniższej tabeli. Wyniki obliczeń wskazują, że ochrona przeciwporażeniowa będzie skuteczna. Obliczoną impedancję pętli zwarcia Z_p zwiększono o 5%.

Współczynnik k dla wkładek bezpiecznikowych przyjęto wg katalogu APATOR.

Odcinek linii	Parametry elementów pętli zwarciowej							I _b	k	I _a	$\frac{I_z = U}{1,05 \cdot Z_p}$	I _z ≥ I _a
	przewód / kabel	L _e	R _e	X _e	R _p	X _p	Z _p					
-	-	km	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	A	-	A	A	-
Transformator 250 kVA					0,0118	0,0262						
Istn. linia kablowa od stacji do proj. mufy	NA2XY 4x240	0,144	0,0184	0,0095	0,0302	0,0357	0,0468	80	4	320	4682	TAK
Proj. linia kablowa relacji mufa – Z4309402	NA2XY 4x240	0,018	0,0023	0,0012	0,0325	0,0369	0,0492	80	4	320	4453	TAK

26. Opinia geotechniczna

Projektowane obiekty sieci elektroenergetycznej spełniają pierwszą kategorię geotechniczną.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Nr działki	Przeznaczenie/ nawierzchnia pasa drogowego	Projektowana infrastruktura						Zajmowana powierzchnia [m²]
		Kabel NA2XY 4x240mm² 0,6/1kV				Rury osłonowe φ 110		
		[m]	[m]	[m²]	[m]	[m]	[m²]	
2073/5 dawniej 13/5	Pobocze Teren zielony	1	x	0,0525	=	0,0525	10 x 0,1100 = 1,1000	1,1525
Zajmowana powierzchnia [m²]		0,0525				1,1000		1,1525

28. Kolizje / skrzyżowania

Ze względu na istniejącą linie kablowe SN-15kV i nn-0,4kV oraz z uwagi na możliwość natrafienia na niezarejestrowane na planie urządzenia lub sieci podziemne wykopy należy wykonywać ręcznie.

W miejscach wskazanych na rys. E-01 projektowane kable układać w rurach osłonowych DVR 110 (Końce rury osłonowej należy zabezpieczyć za pomocą dławnic czopowych typu EK 186/110 WR i EK 186/140

W miejscach zbliżeń / skrzyżowań do projektowanych kabli telekomunikacyjnych na kable ułożyć rurę osłonową dwudzielną typu A 110PS na całej długości zbliżenia / skrzyżowania.

29. Ingerencja w zieleni wysoką

NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu znak: WZA.5183.5889.2025.ES z dnia 12.11.2025 inwestycja znajduje się poza obszarem objętym ochroną konserwatorską.

W razie odkrycia trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prace, zabezpieczyć ten przedmiot przy użyciu dostępnych środków niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe

podlegają ochronie w myśl przepisów przywołanej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zm.).

31. Opis do projektu zagospodarowania terenu

31.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z budową rozdzielnic szafowej nn-0,4kV w celu zasilania w energię elektryczną zakładu usługowego na działce nr 2083/62 (dawniej 5/62) w miejscowości Syców ul. Kolejowa gm. Syców

Adres zamierzenia budowlanego:

- Jednostka ewidencyjna: **021407_4 Syców**
- Numer i nazwa obrębu: **0001 Syców**
- Numery działek ewidencyjnych: **2073/5 (dawniej 13/5, AR_33), 2083/62 (dawniej 5/62, AR_34)**

Inwestor: ENERGA–OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

31.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istnieją obiekty elektroenergetyczne takie jak stacja transformatorowa, linie kablowe SN i nn oraz inne sieci podziemnego uzbrojenia terenu takie sieci telekomunikacyjne.

31.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

31.3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Na rozpatrywanym terenie (działki nr 2073/5 (dawniej 13/5, AR_33), 2083/62 (dawniej 5/62, AR_34)) zaprojektowano przebudowę i budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z budową rozdzielnic szafowej nn-0,4kV, na co uzyskano zgody wszystkich właścicieli ww. działek.

31.3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

NIE DOTYCZY

31.3.3. Układ komunikacyjny

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego. Dostęp przedstawicielom Przedsiębiorstwa Energetycznego do projektowanych i istniejących urządzeń elektroenergetycznych w celu wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy oraz usuwania awarii zostanie zapewniony przy wykorzystaniu istniejącego układu komunikacyjnego.

31.3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dostępu do drogi publicznej.

31.3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego projektuje się:

- wolnostojącą rozdzielnicę szafową KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F – szt. 1,
- linię kablową nn-0,4kV NA2XY 4x240 SM 0,6/1 kV – L = 10 / 18 m.

31.3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wprowadzania zmian w istniejącym ukształtowaniu terenu oraz ingerencji w istniejący układ zieleni.

31.4. Zestawienie powierzchni

31.4.1. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektów budowlanych

NIE DOTYCZY

31.4.2. Zestawienie powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników

NIE DOTYCZY

31.4.3. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej

NIE DOTYCZY

31.4.4. Zestawienie powierzchni innych części terenu

NIE DOTYCZY

31.5. Informacje i dane

31.5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy określono w Uchwale nr XLVII/336/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Syców

Przeznaczenie działek w MPZP:

Dz. nr 2073/5 – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunkach planu symbolem 5KDZ

Dz. nr 2083/62 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone na rysunkach planu symbolem 6P/U.

Projektowaną infrastrukturę elektroenergetyczną oraz sposób jej lokalizacji na działkach nr 2073/5 (dawniej 13/5, AR_33), 2083/62 (dawniej 5/62, AR_34) w obrębie 0001 Syców spełnia wszystkie wymagania określone w ww. uchwale

31.5.2. Rejestr zabytków, gminna ewidencji zabytków, ochrona konserwatorska

Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu znak: WZA.5183.5889.2025.ES z dnia 12.11.2025 inwestycja znajduje się poza obszarem objętym ochroną konserwatorską.

31.5.3. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Brak wpływu na teren i projektowane obiekty.

31.5.4. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Projektowane obiekty nie stwarzają uciążliwości i zagrożenia dla środowiska oraz nie należą do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przy normalnej eksploatacji projektowane urządzenia elektroenergetyczne oraz istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Mogą one stwarzać zagrożenie w przypadku naruszenia zasad ich właściwego użytkowania.

31.6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

NIE DOTYCZY

31.7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego i robót budowlanych

Brak danych.

32. Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do działek, na których realizowana jest inwestycja (działki 2073/5 (dawniej 13/5, AR_33), 2083/62 (dawniej 5/62, AR_34)) i nie wprowadza ograniczeń do korzystania z nich zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem oraz nie ma wpływu na działki sąsiednie, w tym nie ogranicza możliwości ich zabudowy, co stwierdza się na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z 07.07.94 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 418 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), Polskich Norm, a także na podstawie ogólnej wiedzy technicznej.

33. Uwagi

Na projektowanej zintegrowanej rozdzielnicy szafowej należy zainstalować tabliczki numeracyjne i informacyjne zgodne z aktualnymi standardami.

W trakcie prac należy zachować wszystkie uwagi i wskazówki instytucji uzgadniających i opiniujących niniejszą dokumentację projektową.

Roboty zanikające należy przedstawić do odbioru cząstkowego.

Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziomów, a także geodezyjne pomiary przebiegu linii kablowej.

Całość prac wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami.

Przed przystąpieniem do realizacji prac, należy powiadomić właścicieli działek. Numery kontaktowe zamieszczono na oświadczeniach woli, porozumieniach oraz w tabeli „wykaz tytułów prawnych do nieruchomości uzyskanych zgodnie z procedurą nabywania praw do nieruchomości” zamieszczonych w tomie nr II/III – „Tytuły prawne do nieruchomości”.

mgr inż. Bartosz Michalski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych, elektroenergetycznych
nr ewid.: WKI/0208/POOE/18

34. Zestawienia montażowe i demontażowe

Zestawienie podstawowych materiałów				
L.p.	Nazwa materiału	Symbol	j.m.	Ilość
1	Kabel 0,6/1 kV	NA2XY 4x240 SM 0,6/1 kV	m	18
2	Piasek nienormowany (sprawdzić możliwość wykorzystania materiału z miejscowego wykopu)	–	m ³	0,9
3	Folia niebieska z tworzywa sztucznego	TO 30/0,50	m	15
4	Tablica 80x50 z opisem kabla w ziemi	wg standardu EOP	szt.	10
5	Rura osłonowa	DVR 110	m	10
6	Dławnica czopowa – uszczelnienie końca rury	EK 186/110 WR	szt.	4
7	Mufa przelotowa	SMHSV 4 95-240	kpl.	2
8	Rura osłonowa dwudzielna	A110PS	m	2
9	Zintegrowana rozdzielnica szafowa z zamkiem Master Key wyposażona według rysunku schematu	KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	kpl.	1
9.1	Wkładki do zamka	Master Key	szt.	3
9.2	Ogranicznik mocy	1p 25 A	szt.	3
9.3	Wkładki topikowe mocy	WT-00 gG 40 A	szt.	3
9.4	Wkładki zwierające	WTZ-2	szt.	3
9.5	Tablica 170x50 z numerem rozdzielnicy szafowej	wg standardu EOP	szt.	1
9.6	Tablica informacyjna – podział sieci		szt.	1
10	Taśma stalowa ocynkowana	FeZn 25x4	m	14
11	Śruba stalowa z nakrętką, dwiema podkładkami, okrągłą i sprężystą	M 10x25	kpl.	4
12	Pręt stalowy ocynkowany	PUN 16/1,5	szt.	7
13	Głowica pogrążająca mechaniczna kompletna	GM-N 16	szt.	1
14	Grot stalowy	GT-ZN 16	szt.	1
15	Zacisk krzyżowy płaskownik – pręt	ZKPP 16	szt.	1
16	Wkładki zwierające w Z4308972	WTZ-2	szt.	3

mgr inż. **Bartosz Michałski**
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 elektrycznych i elektroenergetycznych
 nr ewid.: WKP/0208/PO.OE/18

Oleśnica, dnia 15.01.2026 r.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
56-400 OLEŚNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 52 C
TEL. (071) 398 16 67; 399 32 44

ZDP-DT.422.240.2025.MK

DECYZJA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684), art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 889), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.12.2025 r., (data wpływu do Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy – 12.12.2025 r.) złożonego przez Pana Łukasza Fenglera z ramienia Pracowni Projektowej OMEGA Bartosz Michalski, ul. Leśna 4, 63-400 Wysocko Wielkie, na podstawie pełnomocnictwa nr 125/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r. w imieniu Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Kaliszu w sprawie uzgodnienia lokalizacji liniowych urządzeń obcych – zasilanie w energię elektryczną budynku zakładu usługowego położonego na dz. nr 5/62 AM – 34 ul. Kolejowa, m. Syców w zakresie przebiegu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1500D dz. dr. nr 13/5 AM-33 ul. Kolejowa, m. Syców;

wyrażam zgodę

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1500D dz. dr. nr 13/5 AM-33 ul. Kolejowa, m. Syców, liniowych urządzeń obcych - zasilanie w energię elektryczną budynku zakładu usługowego położonego na dz. nr 5/62 AM – 34 ul. Kolejowa, m. Syców zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Integralną część decyzji stanowi załącznik mapowy nr 1.
2. Prace ziemne w pasie drogowym nie mogą być prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 0° C oraz przy przemarzniętym gruncie i zalegającym śniegu.
3. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.
4. Nawierzchnię gruntową w pasie dróg powiatowych zniszczoną podczas wykopu należy przywrócić do właściwego stanu technicznego. Po zakończeniu prac teren należy starannie uporządkować.
5. Zarząd Dróg nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich właścicielami.
6. W przypadku prowadzenia prac w obrębie skarp, należy je prowadzić w sposób nie naruszający ich stateczności, a po zakończeniu robót przywrócić je do właściwego stanu technicznego.
7. **Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego ani na umieszczenie ww. przyłączy w pasie drogowym.** O wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić do tut. Zarządu, załączając dokumenty wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 ze zm.), łącznie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania robót w pasie drogowym, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784), **podlega zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, a następnie zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem – Starostę Oleśnickiego.**
8. W przypadku, gdy planowane prace związane z przedmiotowym przyłączem nie spowodują zajęcia jezdni, chodnika i pobocza drogi powiatowej oraz utrudnień w ruchu kołowym i pieszym, dopuszcza się wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na umieszczenie ww. przyłącza w pasie drogowym bez projektu organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania robót w pasie drogowym (do wniosku należy dołączyć informację o sposobie zabezpieczenia robót oraz oświadczenie, że przedmiotowe prace nie spowodują zajęcia jezdni oraz pobocza drogi powiatowej).

9. Za zajęcie pasa drogowego pobrana będzie opłata ustalona na podstawie uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, a za **umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będzie pobierana opłata roczna.**
10. Kompletny wniosek na zajęcie pasa drogowego należy złożyć na co najmniej 21 dni przed planowanymi robotami (wniosek dostępny jest na stronie <https://bip.zdp-olesnica.pl>, w zakładce formularze do pobrania).
Złożenie wniosku nie uprawnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.
11. W przypadku zmiany uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, obowiązywać będzie opłata aktualna na dzień złożenia wniosku.
12. Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji, Inwestor zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę.
13. Decyzja obowiązuje na okres 2 lat i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków.
14. Niniejsza decyzja jest równoznaczna ze zgodą na inwestowanie w pasie drogowym tj. na działkach będących w zarządzie ZDP – w myśl ustawy „Prawo Budowlane”.
15. Realizacja inwestycji wymaga posiadania odpowiednich dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Uzasadnienie

Decyzja w całości uwzględnia wniosek strony, a zatem odstępuje się od uzasadnienia zgodnie z art.107 kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z upoważnienia
Zarządu Powiatu Oleśnickiego

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy
Grzegorz Cipyk

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 zał. do ustawy cz. III 44 pkt. 2 ppkt. 9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 2023, poz. 2111).

Podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 2023, poz. 2111).

Opłatę skarbową w kwocie 17 zł uiszczono zgodnie z art. 12 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

wyk. 2 egz.

egz. nr 1- ENERGA OPERATOR S.A.

Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kępnie

Ul. Młyńska 10, 63-600 Kępno

adres do korespondencji:

Łukasz Fengler

Pracownia Projektowa OMEGA Bartosz Michalski,

ul. Leśna 4,

63-400 Wysoko Wielkie

egz. nr 2- a/a

załącznik:

zał. nr 1 – plan sytuacyjny szt. -1

Sporządziła: Maria Krysiak

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica**,
- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu wskazanego w instrukcji kancelaryjnej),
- 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia sprawy.

WZA.5183.5894.2025.ES
WZA.5183.5893.2025.ES
WZA.5183.5892.2025.ES
WZA.5183.5891.2025.ES
WZA.5183.5896.2025.ES
WZA.5183.5895.2025.ES
WZA.5183.5890.2025.ES
WZA.5183.5889.2025.ES
WZA.5183.5888.2025.ES
*rkp -51851, 51850, 51849, 51848
51855, 51854, 51846, 51845, 51844*

Wrocław, dnia 12 listopada 2025 roku

Pan Bartosz Michalski
Pracownia Projektowa OMEGA

eDoręczenie

Dotyczy: opinii w zakresie ochrony konserwatorskiej dla budowy przyłączy elektroenergetycznych:

- 1) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem na dz. nr 115/6, 100 w miejscowości Biskupice, gm. Syców;
- 2) do domu jednorodzinnego na dz. nr 115/7, 115/6, 100 w miejscowości Biskupice, gm. Syców;
- 3) do altany ażurowej na dz. nr 706/2, 706/1, 160 w miejscowości Biskupice, gm. Syców;
- 4) do domu jednorodzinnego na dz. nr 272, 274 w miejscowości Biskupice, gm. Syców;
- 5) do mobilnego domku holenderskiego na dz. nr 385/7, 385/26 w miejscowości Stradomia Wierzchnia, gm. Syców;
- 6) do domu jednorodzinnego na dz. nr 705/78, 705/77 w miejscowości Stradomia Wierzchnia, gm. Syców;
- 7) do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 5/1, 78/2, 78/3 przy ul. Szczodrego w miejscowości Syców, gm. loco;
- 8) do budynku zakładu usługowego na dz. 5/62, 13/5 przy ul. Kolejowej w miejscowości Syców, gm. loco;
- 9) do domu jednorodzinnego na dz. nr 1/51, 1/50, 28/5 przy ul. Leśnej w miejscowości Syców, gm. loco;

(w zakresach określonych na dołączonych do wniosków projektach zagospodarowania terenu).

W odpowiedzi na Pana dziewięć pism z dn. 14.10.2025 r., data wpł. 14.10.2025 r., w sprawach jak wyżej informuję, że dla przedmiotowych inwestycji nie warunkuję konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych.

Jednocześnie informuję, że nie wnoszę uwag w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego.

Obowiązują następujące uwarunkowania konserwatorskie:

W razie odkrycia trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prace, zabezpieczyć ten przedmiot przy użyciu dostępnych środków niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów przywołanej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zm.).

Powyższe stanowisko nie zwalnia od konieczności uzyskania wszystkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

Daniel Gibski
Dolnośląski Wojewódzki
Konserwator Zabytków

[podpisano elektronicznie]

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
ES

spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi: Inspektor Wydziału Zabytków Archeologicznych – Emilia Seredynska - 71 395 80 19 (w godz. 09:00-12:00), e.seredynska@dwkz.pl

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243), ul. Łokietka 11. Można się z nim skontaktować:
Osobiście, poprzez umówienie wizyty;
Telefonicznie pod numerem 71 343 65 01;
Mailowo: dwkz@dwkz.pl;
Korespondencyjnie: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław;
Elektronicznie przez ePUAP (/dwkz/skrytka) lub system e-doręczeń: AE:PL-97577-19299-IRUIH-22.
2. Inspektor ochrony danych osobowych W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Mateusz Adameczyk, tel. 71 395 80 05, e-mail: iod@dwkz.pl;
Osobiście w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
3. Cel i podstawa przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.
4. Odbiorcy danych Dane mogą być przekazywane:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądom, prokuraturze, jednostkom policji);
Podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów o powierzenie przetwarzania (np. kancelariom prawnym, firmom informatycznym).
5. Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić przeprowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego.
6. Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
7. Prawa osób, których dane dotyczą Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do:
Dostępu do danych,
Sprostowania danych,
Ograniczenia przetwarzania,
Przenoszenia danych,
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Brak profilowania i automatycznego podejmowania decyzji Zebrane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
9. Prawo do wniesienia skargi Każda osoba, która uważa, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, mail kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 606-950-000).