

[illegible]

UWAGA:

1. Przy skrzyżowaniach z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym kabel należy zabezpieczyć rurą dwudzielną o długości po 0,5 m na stronie od gazociągi.
2. Przy przejściach pod kanalizacją sanitarną i kładową, gazociąg należy zabezpieczyć rurą ochronną PE o długości min. 1,5 m na stronie od istniejącego kanału

Jednostka projektowa		Przemysław Zieliński / Włoszchowy	
ZALEWSKI		ul. Józefa Włoszchowskiego 8B sk. II 64-600 Włoszchowy tel. (+48) 504 58 80, fax (+48) 504 58 28	
INWESTOR		ul. Wojska Polskiego Gazowniczego Sp. z o.o.	
OBJEKT		Budowa gazociągów średniego ciśnienia, 1 i etapu dz. nr ew. 2/1, 2/2, 162p, obręb 0008 Kamienin, dz. nr ew. 177/5, 204/8, 23/3, 22/9, obręb 0011 Sucha jedn. ew. nr 1401/01, 5 Białobrzegi - obszar wiejski	
TŁOŚĆ RYSUNKU		PROFIL PODZIULNY GAZOCIAGU	
ODCINEK W-B - W6			
IMIE I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SAWITARIURA
mgr inż. Przemysław Zieliński nr upraw. MAZ/2014/POOS/11 spec. instalacji		DATA	11.2021
mgr inż. Włodzisław Bogusław Krawczyk nr upraw. MAZ/2014/POOS/11 spec. instalacji		SKALA	1:1000/1000
mgr inż. Przemysław Włoszchowski nr upraw. MAZ/2016/PSB/17 spec. instalacji		RYS. NR	PT-05