


- UWAGA:**
- Przy skrzyżowaniach z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym kabel należy zabezpieczyć rurą dwudzielną o długości po 0,5 m na stronę od gazociągu
 - Przy przejściach pod kanalizacją sanitarną i kablową, gazociąg należy zabezpieczyć rurą ochronną PE o długości min. 1,5 m na stronę od istniejącego kanału



OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY			120,00 m n.p.m.		Linia rozgraniczenia dz. nr 2323 (Sucha) Linia rozgraniczenia dz. nr 2398 (Sucha)	
RZĘDNA TERENU ISTN.			130.90		Trójnik siodłowy Ø125x40, PE100, SDR11, PN10 Kurek kulowy PE elektrooporowy, Ø40 PE100, SDR11, PN10 Proj. wod. miejski proj.w. Rz.o.=129.28 Istn. kan. san. ks200, Rz.d.=128.47	
RZĘDNA OSI PRZEWODU			129.67		Łuk poziomy, Kat = 140° Istn. wod. miejski woD110, Rz.o.=129.20 Istn. kan. san. ks200, Rz.d.=128.48	
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU			1.23		Istn. kabel telek. tD Istn. wod. miejski wo40, Rz.o.=128.95	
SPADKI, DŁUGOŚCI			1.20		Łuk poziomy, Kat = 176° Istn. kan. san. ks160, Rz.d.=127.86	
ŚREDNICA, MATERIAŁ			1.17		Łuk poziomy, Kat = 173°	
ODLEGŁOŚCI			1.20		Łuk poziomy, Kat = 176° Istn. wod. miejski wo40, Rz.o.=128.60	
HEKTOMETRY			1.11		Łuk poziomy, Kat = 172° Istn. kan. san. ks160, Rz.d.=127.66	
Ø40 mm PE100 SDR11 L=235.4m			1.23		Łuk poziomy, Kat = 173° Istn. wod. miejski woD90, Rz.o.=128.82 Istn. kan. san. ks200, Rz.d.=127.70	
			1.37		Łuk poziomy, Kat = 133° Łuk poziomy, Kat = 135° Istn. kabel telek. tD	
			1.32		Łuk poziomy, Kat = 175° Istn. kabel telek. tD	
			1.30		Łuk poziomy, Kat = 90° Łuk poziomy, Kat = 124° Istn. kan. san. ks200, Rz.d.=127.28 Istn. wod. miejski woD90, Rz.o.=128.36	
			1.23		Łuk poziomy, Kat = 178° Istn. kan. san. ks160, Rz.d.=127.19	
			1.19		Istn. wod. miejski wo40, Rz.o.=128.48 Istn. kan. san. ks160, Rz.d.=127.10	
			1.17		Łuk poziomy	
			1.11		Linia rozgraniczenia dz. nr 2398 (Sucha) Linia rozgraniczenia dz. nr 2375/3 (Sucha)	
			1.28		Istn. kabel telek. tA Istn. kabel telek. tD Łuk poziomy, Kat = 172°	
			1.26		Trójnik siodłowy Ø63x40 PE100, SDR11, PN10 Istn. kan. san. ks200, Rz.d.=126.75 Istn. wod. miejski woD90, Rz.o.=127.42	
			1.53			
			1.45			
			1.45			
			1.33			
			1.27			
			1.27			

Jednostka projektowa:		Przemysław Zalewski i Wspólnicy	
ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15, 05-600 Grójec		ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15, 05-600 Grójec	
tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26		tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26	
INWESTOR		Poliska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.	
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów		ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów	
OBIEKT		Budowa gazociągu średniego ciśnienia - II etap	
dz. nr ew. 2323, 1897/1, 2425, 2398, 2375/3, 2356, 2290, 2291, 2289, 2253, 2330, obręb 0011 Sucha;		dz. nr ew. 2323, 1897/1, 2425, 2398, 2375/3, 2356, 2290, 2291, 2289, 2253, 2330, obręb 0011 Sucha;	
jeden. ew. nr 140101_5 Białobrzegi - obszar wiejski		jeden. ew. nr 140101_5 Białobrzegi - obszar wiejski	
TREŚĆ RYSUNKU			
PROFIL PODCZŁYŃ GAZOWIĄGU			
ODCINEK W3-O - W3-O1			
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski		SANITARNIA
nr upr. MAZ0247/POOS/11	spec. instalacyjna	DATA	04.2022
OPRACOWAŁ	mgr inż. Małgorzata Bogucka-Ułbaczuk		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Przemysław Kozanecki	SKALA	1:100/1000
nr upr. MAZ/0585/PBS/17	spec. instalacyjna	R/S, NR	PT-06