

[illegible]

1. Przy skrzyżowaniach z kabelem energetycznym i telekomunikacyjnym kabel należy zabezpieczyć rurą dwudzielną o długości po 0,5 m na stronę od gazuciągu.
2. Przy przejściach pod kanałizacją sanitarną i kablową, gazuciąg należy zabezpieczyć rurą ochronną PE o długości min. 1,5 m na stronę od istniejącego kanału

Jednostka projektowa:		Przemysław Zalewski Włodysław Gajda	
Adres:		ul. Józefa Piłsudskiego 68, 63-200 Opatów	
Telefon:		ul. Wolności 15, 63-200 Opatów	
E-mail:		ul. 68 Stycznia 19, 63-200 Opatów	
ZALEWSKI		Przemysław Zalewski Włodysław Gajda	
INWESTOR		Państw. Szkoła Zawodowa, 63-200 Tarnów	
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów			
OBJEKT			
Budowa gazociągu średniego ciśnienia - II etap			
dz. nr ew. 2333, 189711, 2425, 2398, 2375/5, 2336, 2290, 2291, 2293, 2253, 2330, obręb 0011 Sucha;			
Jedn. ew. nr 140101, 5 Białobrzegów - obszar wsi			
TREŚĆ RYSUNKU			
PROFIL PODŁOŻNY GAZOCIĄGU			
ODCIENK W6 - W6 C2			
IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS	
mgr inż. Przemysław Zalewski			
nr upr. MA/2024/PD/OS/11			
spec. instalacyjna			
OFERTA		BRANŻA	
mgr inż. Jędrzej Bądziewicz		SANIT.	
nr upr. MA/2024/PD/OS/17			
spec. Instalacji			
SPRZĄDZACZ		SKALA	
mgr inż. Przemysław Kozłowski		1:100	
nr upr. MA/2025/PB/BS/17			
spec. instalacyjna		RYS. NR	
		PT-08	