

- UWAGA:
1. Przy wyznaczaniu z kablem energetycznym i kablem sygnałowym należy uwzględnić długość przewidywaną pod kanałami sanitarnymi i kablem gazociąg należy zabezpieczyć ułożenie PE o długości min. 1,5 m na stronę od istniejącego kanału
 2. Przy przejściach pod kanałami sanitarnymi i kablem gazociąg należy zabezpieczyć ułożenie PE o długości min. 1,5 m na stronę od istniejącego kanału

