



1. Przy skrzyżowaniach z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym kabel należy zabezpieczyć rurą dwudzielną o długości po 0,5 m na stronę od gazociągu
2. Przy przejściach pod kanalizacją sanitarną i kablową, gazociąg należy zabezpieczyć rurą ochronną PE o długości min. 1,5 m na stronę od istniejącego kanału

Ø40 mm PE100 SDR11 L=581.6m

Jednostka projektowa:

ZALEWSKI

Przemysław Zalewski i Wspólnicy

ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15, 05-060 Grójec

tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26

INWESTOR

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

OBJEKT

Budowa gazociągu średniego ciśnienia - III etap

dz. nr ew. 1897/1, 1908/1, 1927/1, 1929, 1928 i 2576,

obrub 0011 Sucha;

dz. nr ew. 536, 546/14, 396/1, 45/2, 226/3, 226/2, 356/2,

356/3, 356/4, 286/1, 314/1, 571/2, 272/3, obrub 0010 Stawiszyn;

dz. nr ew. 179, 180 i 144, obrub 0016 Dąbrowka;

jedn. ew. nr 140101_5 Białobrzegi - obszar wiejski

dz. nr ew. 778, 134/2, 549, 441 i 779, obrub 0002 Branica;

jedn. ew. nr 140103_2 Radzanów

TRZĘŚC RYSUNKU

PROFIL PODŁUŻNY GAZOCIĄGU

ODCINEK W2-D - W4-F

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	08.2022
OPRACOWAŁ	mgr inż. Małgorzata Bogucka-Urbańczyk		SKALA	1:100/1000
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Przemysław Konarzewski nr upr. MAZ/0585/PBS/17 spec. instalacyjna		RYS. NR	PT-06