

Załącznik nr 3 do umowy

Protokół z comiesięcznego przeglądu sprawdzającego obiektu stanowiącego własność
Polskiej Spółki Gazowniczej sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Nazwa i adres jednostki terenowej

Data przeprowadzonego przeglądu

Miesięczny przegląd polegał na:

- 1) bieżącej kontroli sprawności urządzeń sieci i instalacji elektroenergetycznych, w tym w szczególności:
 - a) sprawdzaniu stanu technicznego gniazd wtykowych i wyłączników
 - b) sprawdzaniu stanu technicznego opraw oświetleniowych
 - c) wymianie niesprawnych źródeł światła,
 - d) sprawdzaniu oświetlenia awaryjnego oraz stanu zasilających go akumulatorów
 - e) sprawdzaniu działania wyłączników różnicowo – prądowych,
 - f) sprawdzeniu zewnętrznych i wewnętrznych rozdzielni nn.
 - g) sprawdzaniu działania zwór elektromagnetycznych, będących elementem systemu kontroli dostępu.
- 2) bieżącej kontroli sprawności urządzeń sieci i instalacji wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w tym:
 - a) kontroli, instalacji centralnego ogrzewania,.
 - b) kontroli, instalacji zimnej wody.
 - c) Kontroli instalacji ciepłej wody.
- 3) przeglądzie kotłowni polegającym na
 - a) kontroli pracy kotłów
 - b) sprawdzeniu zabezpieczeń (czujnika minimalnego poziomu wody, czujnika przegrzewu, zaworów bezpieczeństwa)
 - c) sprawdzeniu poprawności działania palników
 - d) sprawdzeniu nastaw i w razie stwierdzenia konieczności - regulacji urządzeń sterowniczych
 - e) sprawdzaniu poprawności działania systemu rozruchowego kotłów
 - f) sprawdzeniu poprawności działania pomp obiegowych.
 - g) wpis do książki kotłowni

Uwagi dotyczące ogólnego stanu obiektu

.....

Wnioski i zalecenia do wykonania wynikające z przeglądu.....

.....

Podpis osoby wykonującej przegląd

Podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej