

TOM I
STRONA TYTUŁOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR		ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		Przyłącze kablowe nn 0,4kV do domku jednorodzinnego w m. Elbląg ul. Niemcewicza 16 dz. nr 308 gm. Elbląg obr. 0027 Elbląg			
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		m. Elbląg ul. Niemcewicza 16 dz. nr 334/11; 274/8; 308 gm. Elbląg obr. 0027 Elbląg <i>VIII – Przyłącze elektroenergetyczne</i>			
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE		Nazwa jednostki ewidencyjnej: M. Elbląg Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 286101_1.0027 Elbląg Numery działek ewidencyjnych: 286101_1.0027. 334/11; 286101_1.0027. 274/8; 286101_1.0027. 308			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant	mgr. inż. Marcin Górski	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewid. WAM/0013/PWOE/10	Branża elektryczna	05.2026	
Nr Identyfikacji Umowa		OBI/21/2502005 OJ03785/25			

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG
82-300 ELBLĄG, ul. Łączności 1

Elbląg, 20.08.2026 r.

DUA-RAAB.6743.119.2026.JK

Z A Ś W I A D C Z E N I E
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 524 z późn. zm.) zaświadczam z urzędu, że nie znaleziono podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego w dniu 17.06.2026 r. przez Energa-Operator SA. z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez Pana Marcina Górskiego zamiaru przystąpienia do robót budowlanych polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do domku jednorodzinny przy ul. Niemcewicza 16 w Elblągu, na działce ewidencyjnej nr 334/11, 274/8 i 308 obręb 27.

Pouczenie:

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy - Prawo budowlane, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Jednocześnie informuję, że w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Monika Czajkowska

Kierownik

**Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
w Departamencie Urbanistyki i Architektury**

*/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

Otrzymują:

1. P. Marcin Górski – pełnomocnik inwestora
2. aa

Prezydent Miasta Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
UZGODNIENIA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art.7d pkt.1 i art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.)

Znak sprawy: DGNiG-RMODGiK.6630.1.19.2026

Termin zakończenia narady: 2026-02-19

Naradę koordynacyjną przeprowadzono w siedzibie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiot narady koordynacyjnej:

Projekt przyłącza elektroenergetycznego, liczba przyłączy: 1, napięcie 0.4 kV

Obiekt: Elbląg, ul. Zofii Nałkowskiej, dz.: 274/8, 308, 334/11 obręb 27

Wniosek z dnia: 2026-02-09

Wnioskodawca: Biuro Projektów VOLT s.c.

Marcin Górski, Paweł Danilczuk

82-300 Elbląg, ul. Freta 26/27

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Podinspektor Referatu MODGiK Gabriela Sułek

Uczestnicy narady koordynacyjnej

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Departament Innowacji i Informatyki UM w Elblągu Tomasz Chomczyk	nie dotyczy Nie dotyczy
2	Departament Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
3	Departament Zarząd Dróg UM w Elblągu Magdalena Włoczevska	pozytywne z uwagami Na całej długości i szerokości pasa drogowego przyłącze układać w rurach ochronnych na głębokości min. 1m.
4	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Andrzej Kaminiecki	pozytywne bez uwag Brak uwag
5	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Joanna Gutmańska	pozytywne z uwagami Uzgodniono trasę. 1. Wykonawca robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest powiadomić pisemnie EPWiK Sp. z o.o. o przystąpieniu do robót w celu zabezpieczenia nadzoru ze strony użytkownika sieci. 2. W trakcie prowadzonych robót wszystkie koszty związane z uszkodzeniem sieci wod-kan. w całości ponosi wykonawca robót lub inwestor. 3. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowane uzbrojenie wod-kan. należy niezwłocznie poinformować EPWiK Sp. z o.o. i wspólnie ustalić dalszy tryb postępowania. 4. W przypadku zastosowania metody bezwykopowej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, profile w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z przewodami wod-kan. należy uzgodnić w EPWiK - Dział Techniczny (2 egzemplarze w wersji papierowej).
6	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Patrycja Matuszewska	pozytywne bez uwag Brak uwag

7	ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie Piotr Atlas	pozytywne z uwagami Uzgodniono
8	NETIA S.A. Krzysztof Osiecki	nie dotyczy Nie dotyczy
9	Orange Polska Hurt Infrastruktura i Serwis Usług Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
10	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Jarosław Szopka	pozytywne bez uwag Brak uwag
Uwaga własna przewodniczącego:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko	Stanowisko/treść uwagi:
1	Prezydent Miasta Elbląg Gabriela Sułek	pozytywne bez uwag Brak uwag

POUCZENIE:

1. Zgodnie z przywołaną ustawą przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.)
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.)

Protokolant: Gabriela Sułek

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Gabriela Sułek
Podinspektor
Referatu Miejski Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Sułek;
UM W ELBLĄGU
Data: 2026.02.19
12:20:27 +0100
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady
koordynacyjnej

Elbląg, dnia 2025-11-24

DZD-RUD.7230.1175.2025.MW

D E C Y Z J A

Na podstawie:

- art.38 ust. 2, art.39.ust.3, ust. 3a, ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889);
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.)

Dyrektor Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu – Marek Pawlikowski
działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Elbląg Nr 908/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.
jako zarządcy dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląg

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 2025-11-03 złożonego przez :

ENERGA Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

w imieniu i na rzecz którego działa:
Pełnomocnik

Marcin Górski reprezentujący Biuro Projektów VOLT s.c. , ul. Freta 26/27, 82-300 Elbląg

o udzielenie zezwolenia na lokalizację w obrębie pasa drogowego:

drogi gminnej - ul. Zofii Nałkowskiej (dz. nr 334/11 obręb nr 0027)

linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV

Z E Z W A L A

stronie:

ENERGA Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

na lokalizację w pasie drogowym

drogi gminnej - ul. Zofii Nałkowskiej (dz. nr 334/11 obręb nr 0027)

urządzenia obcego tj.

linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV

przy zachowaniu następujących warunków:

1. Ziemia z wykopów musi zostać bezwzględnie odwieziona.
2. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew, krzewów (powierzchnia większa niż 25m²) Inwestor zobowiązany jest do uzyskania zgody od właściwego organu oraz poniesieni wszelkie koszty z tym związane.
3. Wykop w pasie zieleni zasypać gruntem piaszczystym zagęszczając warstwami grubości 15 – 20 cm. Ostatnią warstwę wierzchnią ma stanowić ziemia urodzajna (humus), o grubości warstwy ok. 15 cm uwałowana i obsiana trawą, ułożona do wysokości ok. 2 cm poniżej krawężnika, pielęgnowana w okresie wzrostu roślin.

4. Naruszone elementy pasa drogowego, wynikłe z prowadzeniem robót odtworzyć z pełnowartościowych materiałów w istniejącej technologii.
5. Po zakończeniu robót teren należy uprzątnąć.
6. Zgodnie z art.39 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 889): „Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.”

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji stanowi zgodę na dysponowanie nieruchomością gruntową na cele budowlane związane z budową linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane i nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja jest ważna w terminie 1 roku od daty jej wydania.

UZASADNIENIE

Dnia 03.11.2025r. do tut. urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji na lokalizację linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w działce nr 334/11 obr. 27, która stanowi drogę publiczną gminną – ul. Zofii Nałkowskiej. Zarządca drogi dokonał rozpoznania terenu pod kątem stanu istniejącego i w powyższej decyzji wskazał wytyczne dotyczące wykonania robót oraz odtworzenia nawierzchni po robotach. Dodatkowo wniosek obejmował działkę nr 274/8 obr. 27, która nie stanowi drogi publicznej. Dla działki nr 274/8 obr. 27 równolegle wydano uzgodnienie.

Decyzja niniejsza nie podlega opłacie skarbowej - tabela część III poz. 44 pkt. 2 ppkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
2. Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia.
3. Złożenia do Departamentu Zarządu Dróg w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowaną realizacją robót w pasie drogowym wniosku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót budowlanych (na podstawie art. 40 ust.1, ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych). W zezwoleniu tym, na podstawie art.40 ust.3, ust.4, ust.8, ust.9, ust.11 cyt. ustawy zostanie naliczona opłata za zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót budowlanych. Wyżej wymieniony wniosek należy złożyć równocześnie z wnioskiem o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (na podstawie art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 2 cyt. ustawy). W zezwoleniu tym, na podstawie art.40 ust.3, ust.5, ust.8, ust.9, ust.10 i ust.11 cyt. ustawy zostanie naliczona opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Stawki w/w opłat naliczone będą zgodnie z Uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29.12.2011 r. (podjętą na podstawie art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 889) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2020 r. poz. 3924).

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Z up. PREZIDENTA MIASTA
Marek Pawlikowski
DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZARZĄD DROG

Otrzymują:

1. Marcin Górski Biuro Projektów VOLT s.c. , ul. Freta 26/27, 82-300 Elbląg + zał.
2. DZD-UD.MW a/a [95382/2025] + zał.

DZD-RUD.7230.1175.2025.MW

D E C Y Z J A

Na podstawie:

- art. 155, art.154 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

Kierownik Referatu Bieżącego Utrzymania Dróg w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu – Joanna Młynarczyk działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Elbląg Nr 909/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r. jako zarządcy dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląg

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 2026-07-06 złożonego przez :

ENERGA Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

w imieniu i na rzecz którego działa:
Pełnomocnik

Marcin Górski reprezentujący Biuro Projektów VOLT s.c., ul. Freta 26/27, 82-300 Elbląg

o zmianę decyzji nr DZD-RUD.7230.1175.2025.MW z dnia 24.11.2025r. zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym:

drogi gminnej - ul. Zofii Nałkowskiej (dz. nr 334/11 obręb nr 0027)

linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV

Z M I E N I A

decyzję nr DZD-RUD.7230.1175.2025.MW z dnia 24.11.2025 r.
w zakresie lokalizacji projektowanej linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV

Obowiązują ustalenia decyzji nr DZD-RUD.7230.1175.2025.MW z dnia 24.11.2025r.

Niniejsza decyzja jest ważna w terminie 1 roku od daty jej wydania.

UZASADNIENIE

Dnia 06.07.2026r. do tut. urzędu wpłynął wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na lokalizację linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w pasie drogowym ulicy Zofii Nałkowskiej w zakresie lokalizacji projektowanej linii. Zarządca drogi dokonał rozpoznania terenu pod kątem stanu istniejącego i w powyższej decyzji podtrzymał wytyczne określone w decyzji z dnia 24.11.2025r. dotyczące wykonania robót oraz odtworzenia nawierzchni po robotach.

Decyzja niniejsza nie podlega opłacie skarbowej - tabela część III poz. 44 pkt. 2 ppkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 z późn. zm.).

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
2. Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia.
3. Złożenia do Departamentu Zarządu Dróg w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowaną realizacją robót w pasie drogowym wniosku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót budowlanych (na podstawie art. 40 ust.1, ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych). W zezwoleniu tym, na podstawie art.40 ust.3, ust.4, ust.8, ust.9, ust.11 cyt. ustawy zostanie naliczona opłata za zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót budowlanych. Wyżej wymieniony wniosek należy złożyć równocześnie z wnioskiem o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (na podstawie art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 2 cyt. ustawy). W zezwoleniu tym, na podstawie art.40 ust.3, ust.5, ust.8, ust.9, ust.10 i ust.11 cyt. ustawy zostanie naliczona opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Stawki w/w opłat naliczone będą zgodnie z Uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29.12.2011 r. (podjętą na podstawie art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 889) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2020 r. poz. 3924).

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Z up. PREZYDENT MIASTA

Joanna Młynarczyk
Kierownik Referatu
Bieżącego Utrzymania Dróg
w Departamencie Zarząd Dróg

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Marcin Górski Biuro Projektów VOLT s.c., ul. Freta 26/27 82-300 Elbląg + zał.
2. DZD-UD.MW a/a [16323/2026] + zał.



Urząd Miejski w Elblągu

DZD-RUD.7230.1175.2025.MW

Elbląg, dn. 24.11.2025 r.

ENERGA Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

pełnomocnik:

Marcin Górski

Biuro Projektów VOLT s.c.

ul. Freta 26/27
82-300 Elbląg

UZGODNIENIE

Pełniąc funkcję zarządcy dróg publicznych **wyrażam zgodę na:**

umieszczenie:

linii elektroenergetycznej kablowej nn – 0,4kV

w obrębie nieruchomości gruntowej stanowiącej drogi wewnętrzne położone na działkach:

- **nr 274/8 w obrębie 27 przy ul. Zofii Nałkowskiej**

przy zachowaniu poniższych warunków:

1. Ziemia z wykopów musi zostać bezwzględnie odwieziona.
2. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia **drzew, krzewów** (powierzchnia większa niż 25m²) Inwestor zobowiązany jest do uzyskania zgody od właściwego organu oraz poniesieni wszelkie koszty z tym związane.
3. Wykop w pasie zieleni zasypać gruntem piaszczystym zagęszczając warstwami grubości 15 – 20 cm. Ostatnią warstwę wierzchnią ma stanowić ziemia urodzajna (humus), o grubości warstwy ok. 15 cm uwalowana i obsiana trawą, pielęgnowana w okresie wzrostu roślin.
4. Naruszone elementy pasa drogowego, wynikłe z prowadzeniem robót odtworzyć z pełnowartościowych materiałów w istniejącej technologii.
5. Po zakończeniu robót teren należy uprzętnąć.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zawrzeć w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Elblągu umowę w sprawie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości – drogi wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg, a także ustanowienie służebności przesyłu.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszym uzgodnieniu stanowi zgodę na dysponowanie nieruchomością gruntową na cele budowlane związane z budową linii elektroenergetycznej kablowej nn – 0,4kV w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane i nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Z up. PREZIDENTA MIASTA

Marek Pawlikowski
DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZARZĄD DRÓG

Otrzymują:

1. Marcin Górski BP VOLT s.c., ul. Freta 26/27, 82-300 Elbląg + zał.
2. DGNiG wm. + zał.
3. DZD-UD.IM + zał.
4. DZD-OD.MW a/a [95382]

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Nazwa miejscowości	Ełbg
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej	286101 - 1 - M. Ełbg
Identyfikator i nazwa drogi ewidencyjnej	0027 - M. Ełbg
Numer działki	308
Identyfikator zapisania przebiegu	DGN-G-NADODK.6840.1.808.2025
Identyfikator zapisania przebiegu	PL-200021
Układ odniesienia wysokości	PL-EVN2007-4M
Główny	7.217.08.07.1.3, 7.217.08.07.3.1
Data opracowania mapy	11.08.2025

Mapa do celów projektowych na podstawie materiałów źródłowych dostarczonych z MOCOK w Ełbgu i wykonanej aktualizacji. Nie wyłącza się skutków w terenie innych niewykazanych na mapie zmian urządzeń podziemnych, które nie były zapisane do bieżących zapisów. Dane w zakresie ewidencji gminnej pochodzą z MOCOK w Ełbgu. Właściciel nieruchomości: gmina Ełbg, ul. Włocławka 153, 82-100 Nowy Dwór Gdański

GEODETA UPRAWNIOWY	USŁUGI GEODEZYJNE Stanisław Kalisz
mgr inż. Paweł Kiciński nr upr. 18371	ul. Włocławka 153, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 504 925 550, e-mail: kaliczstanislaw@wp.pl	

Opracowano: za pomocą dokumentacji opracowanej w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których wynikiem jest niniejsza mapa.	
Identyfikator zapisania przebiegu	DGN-G-NADODK.6840.1.808.2025
Opis lubu geodezyjnej, który służy do zapisania	PRZEDBUDOWA ELEKTROPRZEMISŁOWA
Wykonano przebiegiem	Stanisław Kalisz
Wzrost i data sporządzenia dokumentu	Usług Geodezyjne
Zamówca: gmina Ełbg, ul. Włocławka 153, 82-100 Nowy Dwór Gdański	Problemy Wzrostu
Wzrost i data sporządzenia dokumentu	Wzrost i data sporządzenia dokumentu
Wzrost i data sporządzenia dokumentu	Wzrost i data sporządzenia dokumentu
Wzrost i data sporządzenia dokumentu	Wzrost i data sporządzenia dokumentu

Za zgodności z oryginałem
z mapy do celów projektowych



LEGENDA:

- proj. zestaw złączkowo pomiarowy
- proj. kabel YAKXS 4x70mm²
- dzielniki objęte inwestycją

Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Doniczuk ul. Pk. Dąbko 85/II/9, 82-300 Ełbg tel. 513 076 009, 506 961 101	
Termin	Prace kablowe m. 0,4kV budowlu mieszkanego w m. Ełbg gm. Niemcewiczka dz. nr 308
Adres	Prace kablowe m. 0,4kV budowlu mieszkanego w m. Ełbg gm. Niemcewiczka dz. nr 308
Investor	ENERGA OPERATOR S.A.
Nazwa projektu	Projekt zaopatrzenia w energię elektryczną
Projektant	mgr inż. Marcin Górski upr. 1444/003/PROJ/10
nr rys.	1

proj. P1-Rs/LZV/F
dz. nr 308

$I_{kl}=525,7A$
 $I_a=157,5A$
 $\Delta U\%=1,79\%$



UWAGI:

* przystosowane do plombowania

System ochrony do porażen samoczynne wyłączenie zasilania Schemat sieci TN-C

Zgodnie z punktem 3.3.8. przepisów budowy urządzeń elektroenergetycznych (Warszawa 1997) w obliczeniach skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zastosowano współczynnik I_a/I_n równy 2,5.

Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Bonczuk ul. Pk. Dębka 85/II/9, 82-300 ELBLĄG tel. 513 076 009, 506 961 101			
Temat	Przyłącze kablowe m 0,4kV budynku mieszkalnego w m. Ebląg gm. Niemcewicz dz. nr 308	PBW 5.2026	
Adres	ym. Ebląg gm. Niemcewicz dz. nr 334/11; 214/8 dz. nr 308 obr. 0027 Ebląg	Skłó ---	
Investor	ENERGA OPERATOR S.A.	ELEKTRYCZNA	
Nazwa rysunku	Schemat zasilania	OBI/21/2502005	
Projektant	Przyłącze elektroenergetyczne m 0,4kV mgr inż Marcin Górski upr. WAM/0013/PWCE/10	nr rys. 2	