

ProEs Michał Szalkowski ul. Piłsudskiego 3, 87-500 Rypin		DATA	NAZWISKO	PODPIS
tel: 509-467-112		OPRACOWAŁ:	M. Szalkowski	
SYMBOL DOKUMENTACJI: 03/10/25/2		PROJEKTOWAŁ:	M. Szalkowski	
TYTUŁ OPRACOWANIA:		NAZWA RYS:		
Budowa przyłącza kablowego nn-0,4 kV w miejscowości Koło ul. Bogumiła gm. Koło		Projekt zagospodarowania terenu		
		Skala: 1:500		
		Arkusz/Ilość arkuszy		
		1/1		
		Nr ewidencyjny rys.E- I		
		OBI/47/2502657		

LEGENDA

proj. kabel nn 0,4 kV

istn. stanowisko słupowe

proj. rura

proj. szafka energetyczna

domiar

proj. komora przecisku

2 m

1.5m

The diagram is a detailed technical drawing of a cable network layout. It shows a residential or commercial area with several buildings labeled with 'm1', 'm2', 'i1', 'i2', 'B', 'R', 'RV', and '346/1', '346/2'. Streets are labeled with numbers like '48/3', '48/4', '149', '150', '11', '12', '14/1', '14/2', '14/3', '14/4', '14/5', '14/6', '14/7', '14/8', '14/9', '14/10', '14/11', '14/12', '14/13', '14/14', '14/15', '14/16', '14/17', '14/18', '14/19', '14/20', '14/21', '14/22', '14/23', '14/24', '14/25', '14/26', '14/27', '14/28', '14/29', '14/30', '14/31', '14/32', '14/33', '14/34', '14/35', '14/36', '14/37', '14/38', '14/39', '14/40', '14/41', '14/42', '14/43', '14/44', '14/45', '14/46', '14/47', '14/48', '14/49', '14/50', '14/51', '14/52', '14/53', '14/54', '14/55', '14/56', '14/57', '14/58', '14/59', '14/60', '14/61', '14/62', '14/63', '14/64', '14/65', '14/66', '14/67', '14/68', '14/69', '14/70', '14/71', '14/72', '14/73', '14/74', '14/75', '14/76', '14/77', '14/78', '14/79', '14/80', '14/81', '14/82', '14/83', '14/84', '14/85', '14/86', '14/87', '14/88', '14/89', '14/90', '14/91', '14/92', '14/93', '14/94', '14/95', '14/96', '14/97', '14/98', '14/99', '14/100'. Cable routes are shown with various line styles and colors, including red, blue, and black. Annotations include 'proj. rura DVK 110-1 m (wykop otwarty)', 'proj. rura DVK 110-3 m (wykop otwarty na skrzyżowaniu z siecią gazową prace wykonywać ręcznie łopatą)', 'proj. P2-RS/LZV/2LZR/F + P4/F Ru≤30Ω', 'proj. kabel NA2XY 4x70 mm2 dl. 24m/37m', 'istn. słup 07/7 ZN-10/P zasł. ST Koło Bogumiła GPRS [70984] obw. 07', and 'proj. szafka energetyczna'. The drawing also includes a north arrow and a scale bar.

Mapa do celów projektowych
skala 1:500

1. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich - 2000 południk 18
2. Układ wysokościowy - PL-EVRF2007-NH

Powiat: Kolski
Jedn. ewidencyjna: 300901_1 - Miasto Koło
Obręb: 0001, Koło
IZPG: GK.6640.1735.2025

Sporządził:

1. Usługi Geodezyjne GEO-JARD
Jarosław Stanisławski
Zalesie 4, 62-660 Dąbie
tel. 663 181 098
mgr inż. Jarosław Stanisławski
nr upr. zawod. 22231

GEODETA UPRAWNIENY
mgr inż. Jarosław Stanisławski
nr upr. zawod. 22231

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Jarosław Stanisławski
Data: 2025.10.14 08:43:08 CEST


UWAGA:
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji wynika z zaszczości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji
(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U.30/1989, poz.163)

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji: -----

Poświadczam że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.1735.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kolski
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne GEO-JARD Jarosław Stanisławski Zalesie 4, 62-660 Dąbie tel. 663 181 098
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr 1 z dn. 06.10.2025r
Inne i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Jarosław Stanisławski Nr uprawnień 22231

ProEs Michał Szalkowski ul. Piłsudskiego 3, 87-500 Rypin	DATA 05.2026	NAZWISKO mgr inż. M. Szalkowski	PODPIS
tel: 509-467-112	OPRACOWAŁ:	mgr inż. M. Szalkowski	
SYMBOL DOKUMENTACJI: 03/10/25/2	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. M. Szalkowski	
TYTUŁ OPRACOWANIA: Budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV w Koło ul. Bogumiła dz. 346/3 gm. Koło	NAZWA RYS.: Schemat jednokreskowy	Skala 1:500	
	OBI/47/2502657	Arkusz/Ilość arkuszy 1/1	Nr ewidencyjny rys. E- 3


OBWÓD 07 AL 4x70 mm2



Projektowana szafka pomiarowa

Projektowana szafka pomiarowa

proj. kabel YAKXS 4x70 SE
dług. 24/37m



P=13,5 kW
dz. 346/1
P/25/052035
lokal nr 1

P=13,5 kW
dz. 346/2
P/25/05235
lokal nr 1

P=13,5 kW
dz. 346/1
P/25/052035
lokal nr 2

P=13,5 kW
dz. 346/2
P/25/05235
lokal nr 2

P=13,5 kW
dz. 346/3
P/25/05205
lokal nr 1

P=13,5 kW
dz. 346/3
P/25/05205
lokal nr 2

SPADEK NAPIĘCIA
 $\Delta U\% = 6,34\%$

proj. kabel 4x1xLgY 10mm2
dług. 8m.