

Jednostka projektowa[MM]



TWN Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 34
72-200 Nowogard
Adres biura projektowego:
TWN Sp. z o.o.
71-004 Szczecin
ul. Cukrowa 10i
tel. 695261320

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa kablowego przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV w trybie art. 29a Prawa Budowlanego w celu przyłączenia dz. nr 5/118 w m. Złocieniec, ul. Kresowiaków, gm. Złocieniec.

jedn. ewidencyjna 320306_4, Złocieniec miasto,

działka[obręb]: 4/3[Złocieniec 0008], 4/8[Złocieniec 0008], 5/117[Złocieniec 0008], 5/118[Złocieniec 0008].

KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: sieci elektroenergetyczne – kategoria XXVI

Nr zlecenia inwestycyjnego: **OBI/52/2503489**

INWESTOR:

Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku
Oddział w Koszalinie
ul. Morska 10 75-950 Koszalin

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Adam Wierzbowski

nr upr. proj.- bud. ZAP/0189/POOE/08
upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Michał Potapski

SPRAWDZIŁ:

nr upr. proj.- bud. ZAP/0107/P WOE/15
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Szczecin, czerwiec 2026r.

Egz.

Koszalin, 01 czerwca 2026r.

ZArch.K.5183.309.2026.MJ

Energa – Operator S.A.
Oddział w Koszalinie
ul. Morska 10
75-950 Koszalin

Dotyczy: budowy przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV dla zasilenia budynku handlowo - usługowego na dz. 5/5, 2/1 przy ul. Kresowiaków, na działkach nr 4/3, 4/8, 5/5 obręb 0008 w Złocięcu.

W nawiązaniu do pisma z dnia 19 maja 2026r. (wpłynęło: 19.05.2026r.) znak: OBI/52/2503489[MM], w sprawie zaopiniowania projektowanej budowy przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV dla zasilenia budynku handlowo - usługowego na dz. 5/5, 2/1 przy ul. Kresowiaków, na działkach nr 4/3, 4/8, 5/5 obręb 0008 w Złocięcu, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie, działając na podstawie art. 27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1292 ze zm.), uprzejmie informuje, iż:

- 1/ na obszarze planowanej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych ani stref ochrony konserwatorskiej;
- 2/ w związku z prawdopodobieństwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac ziemnych, związanych z realizacją inwestycji, warstw kulturowych, obiektów wziemnych lub ruchomych zabytków archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowiązany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogących je uszkodzić i niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatury w Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 w/w Ustawy);
- 3/ nie wnosi zastrzeżeń pod względem archeologicznym do realizacji przedmiotowej inwestycji przy uwzględnieniu niniejszych zaleceń.

Załącznik: plan sytuacyjny 1 egz.

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury w Koszalinie

mgr Grzegorz Plechota

Otrzymują:

1. Energa – Operator S.A., Oddział w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
adres koresp.: Pan Adam Wierzbowski, TWN Sp. z o.o.,
ul. Cukrowa 10i, 71-004 Szczecin
2. a/a

Sprawę prowadzi: st. insp. ds. zab. archeologicznych mgr Marlena Józefowska
Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21 fax 094 3411283
<http://www.wkz.szczecin.pl> e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl

istn. transformator
160kVA
wymienić na 630kVA



3. Należy zachować poprawny kierunek wirowania faz na listwie pomiarowej w proj. kablowej rozdzielnicy szafowej 0,4kV z ukl. półośrodkowym typu KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F

[illegible]

UKŁAD SIECI TN-C

[MM]

TWN

tel. 696261320

OB/52/2503489	Skala:	Data:
5/5252MZ/12026/2503489/1	-:-	04.2026

Budowa kablowego przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV w trybie art. 29a Prawa Budowlanego w celu przyłączenia budynku handlowo-usługowego na dz. nr 5/5, 2/1 w m. Złocieniec, ul. Kresowiaków, gm. Złocieniec.

Schemat zasilania

1/1