

Wykonać według art. 29a przyłącze kablowe nn 0,4 kV od słupa do złącza typu P1-Rs/LZ/F, kablem NA2XY 4×35 mm² (YAKXS 4×35 mm²).

Złącze wyposażyć:

w części złączowej: w RBK zastosować zwory,
w części pomiarowej: zastosować wyłącznik nadmiarowo-prądowy B32 A.

