

Do wybudowania:

- wymiana transformatora na jednostkę 630 kVA;
- linia kablowa 4x240 mm², dł. ok 450 m;
- złącza KRSN - 5 szt;
- istniejący kabel 4x120 mm², zasilany ze stacji S2-02405 obwód nr 5, zdjąć ze słup i wprowadzić do nowego złącza;
- od złącza ułożyć nowy odcinek kabla min. 4x120 mm² i wprowadzić na słup zasilając istniejących odbiorców;
- w nowym złączu zrobić podział między stacjami T722505 i SS2-02505.

