

Zakres prac

Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania prac związanych z konserwacją, przeglądami urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych w zakresie:

- a) Klimatyzatory – jednostki wewnętrzne:
 - i) Oględziny
 - ii) Czyszczenie wymienników odpowiednimi środkami chemicznymi
 - iii) Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia i skroplin
 - iv) Mycie i czyszczenie filtrów zgodnie z instrukcją obsługi
 - v) Sprawdzanie poprawności działania instalacji elektrycznej i sterowania
 - vi) Pomiar skuteczności chłodzenia i grzania oraz ewentualna regulacja
 - vii) Wykonanie innych czynności zgodnie ze specyfikacją urządzenia
- b) Klimatyzatory – jednostki zewnętrzne:
 - i) Oględziny
 - ii) Mycie wymienników odpowiednimi środkami chemicznymi
 - iii) Mycie i czyszczenie filtrów
 - iv) Sprawdzanie szczelności instalacji chłodu
 - v) Doładowanie eksploatacyjne czynnika chłodniczego w zakresie 5% w instalacjach, jeśli zajdzie taka konieczność
 - vi) Sprawdzenie ciśnienia roboczego w instalacji i dokonanie niezbędnych regulacji
 - vii) Sprawdzenie instalacji elektrycznej i sterującej
 - viii) Wykonanie innych czynności zgodnie ze specyfikacją urządzenia.

Ponadto Zleceniobiorca winien dokonać wpisu do Centralnego Rejestru Operatorów każdorazowej kontroli szczelności urządzeń klimatyzacyjnych.