

Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac pomocniczych przy montażu/wymianie tabliczek na słupach linii napowietrznych nn

1. Prace może wykonywać tylko osoba (pracownik Wykonawcy) wcześniej poinstruowana.
2. Prace może wykonywać wyłącznie pracownik, który posiada świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
3. Przewody linii napowietrznych oraz urządzenia elektroenergetyczne znajdujące się na słupach linii napowietrznych znajdują się pod napięciem.
4. Prace należy wykonywać poza strefą prac w pobliżu napięcia.
5. Zabrania się wykonywania prac w czasie wyładowań atmosferycznych oraz w czasie złych warunków atmosferycznych i przy złej widoczności (w godzinach nocnych, zamieć i zawieje śnieżne, mgła, teren trudno dostępny).
6. Podczas wykonywania zleconych prac zabrania się wchodzenia na konstrukcje wsporcze i słupy.
7. Przed dotknięciem słupa należy dokonać oględzin jego górnych elementów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan izolatorów i zamocowań przewodów.
8. W przypadku ujawnienia usterki stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub awarii linii należy niezwłocznie odstąpić lub przerwać wykonywanie prac i przekazać telefonicznie meldunek o spostrzeżeniu do dyspozytora RDM Kalisz.
9. W przypadku istnienia bezpośredniego zagrożenia (np. zerwany przewód linii będącej pod napięciem) osoba wykonująca prace powinna zorganizować ostrzeganie przechodniów o grożącym niebezpieczeństwie oraz niezwłocznie poinformować telefonicznie dyspozytora RDM Kalisz.
10. Zabrania się przebywania osób bezpośrednio pod słupem, na którym odbywa się inna praca.
11. Prace wykonywać bez prac na wysokości.
12. Pracownik powinien być wyposażony w odzież roboczą, rękawice, hełm oraz obuwie ochronne.

Szczegółowe wymagania montażu/wymiany tabliczek na słupach linii napowietrznych nn

1. Wysokość zawieszenia tabliczki na słupie 1,5-2,0 m. Dopuszcza się zmianę wysokości zawieszenia tabliczki w przypadku, gdy najbliższe elementy otoczenia np. ogrodzenie, znak drogowy, konstrukcja reklamowa itd., zasłaniałyby widoczność tabliczki.
2. Tabliczka winna być widoczna od najprostszej strony dojścia do słupa.
3. Tabliczka nie może zasłaniać tabliczki znamionowej żerdzi.
4. Opaski do montażu tabliczki nie mogą obejmować kabli i rur osłonowych oraz innych elementów (z wyłączeniem bednarki uziemiającej) znajdujących się na słupie.