

11. STAN ISTNIEJĄCY

- istniejąca stacja transformatorowa 30796 160kVA
- obwód 01 – wykonany kablem YAKY 4x35mm między stacją i słupem 01/1, przewodami AsXSn 4x50mm między słupem 01/1 i 01/3 (w linii głównej) oraz 4xAL25mm w odgałęzieniu od słupa 01/2 (objętym niniejszym opracowaniem)
- istniejąca instalacja oświetlenia ulicznego (nieobjęta opracowaniem)
brak przewodów OUiD w przebudowywanym odgałęzieniu
istn.przewody 1xAL25mm w linii głównej na słupie 01/2 - do przełożenia w zakresie OUiD
istn.oprawy na słupach: 01/2 - do przełożenia w zakresie OUiD

14. STACJA TRANSFORMATOROWA

15. LINIA NISKIEGO NAPIĘCIA

15.1. PRZEWODY

Obwód 01

- proj.wymiana istniejących przewodów gołych 4xAL25mm (96m) na NFA2X 4x50mm (96/111m) w odgałęzieniu od słupa 01/2 do 01/2/2 i 01/2/2A

15.2. SŁUPY

UWAGA:

Właściciele działek 337/2, 338/1, 339 nie wyrażają zgody na wjazd ciężkiego sprzętu budowlanego z uwagi na możliwość uszkodzenia nawierzchni z kostki brukowej. Wjazd sprzętem na działkę w celu wymiany przewodów i wycinki gałęzi drzew wymaga wcześniejszego uzgodnienia z właścicielami.

W związku z powyższym, projektowane jest pozostawienie słupów 01/2/1, 01/2/2, 01/2/2A bez zmian

➤ słup nr 01/2

- istniejący słup ROK-ŻN10 wymienić na ROK-E10,5/10 w osi słupa istniejącego

➤ słup nr 01/2/1

- istniejący słup RPK-ŻN10 pozostawić bez zmian
- wymienić istn.przyłącze napowietrzne do dz.339 4xAL16mm na NFA2X 4x25mm (15/20m)
- proj.wycinka gałęzi orzecha przy słupie i przewodach

➤ słup nr 01/2/2

- istniejący słup RK-ŻN10 pozostawić bez zmian
- proj.demontaż istniejącego przyłącza napowietrznego do dz.340
- proj.montaż złącza PS-Rs na słupie wraz z przewodem zasilającym NFA2X 4x25mm (10m), przełożyć istn.układ pomiarowy do proj.złącza PS-Rs, odbiorca odbuduje wlz we własnym zakresie (poinformować odbiorcę na 2 tygodnie przed robotami)
- proj.przycięcie gałęzi krzewu przy słupie

➤ słup nr 01/2/2A

- istniejący słup RK-ŻN9 pozostawić bez zmian
- przełożyć istn.przyłącza napowietrzne
- proj.wycinka gałęzi tui przy słupie

mgr inż. Andrzej Gienosz
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
WKP/0190/POOE/17

16. OŚWIETLENIE ULICZNE (nieobjęte opracowaniem)

brak przewodów OUiD w przebudowywanym odgałęzieniu

istn.przewody 1xAL25mm w linii głównej na słupie 01/2 - do przełożenia w zakresie OUiD

istn.oprawy na słupach: 01/2 - do przełożenia w zakresie OUiD

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA LINII NN

- Istniejące ograniczniki przepięć i uziemienie słupa na słupie 01/1

24. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LINII NN

- ochrona zapewniona przez samoczynne wyłączenie napięcia bezpiecznikami topikowymi, $t < 5\text{sek}$
- uziemione przewody PEN na końcach linii i odgałęzień oraz zaciski PEN w złączach
- ograniczenie dostępu do części czynnych linii napowietrznej poprzez wysokie zawieszenie przewodów – poza zasięgiem ręki
- zastosowanie izolacji kabli i przewodów elektroenergetycznych 0,6/1kV

mgr inż. Andrzej Cichosz
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
WKP/0190/POOE/17

25. OBLICZENIA TECHNICZNE

25.1. Obliczenia wytrzymałości słupów

Oznaczenia:

Pudx, Pudy – dopuszczalne obciążenie słupa w osi X i Y dla słupów ŻN

Pud – dopuszczalne obciążenie słupa wirowanego

Pu, Pz – obliczone obciążenie słupa

Pux – składowa obliczonego obciążenia słupa w osi X

Puy – składowa obliczonego obciążenia słupa w osi Y

Po – obciążenie wiatrem oprawy oświetlenia ulicznego

Np – naciąg istniejących przewodów linii napowietrznej w warunkach normalnych

Npx, Npy – naciąg istniejących przewodów linii napowietrznej w warunkach normalnych w osi X i Y

Nt – naciąg projektowanego kabla ADSS 48J (przyjęto 50daN)

Npo – naciąg przewodów linii odgałęźnej

Nr – naciąg istniejących i projektowanych przewodów przyłączy napowietrznych

Nrx, Nry – naciąg istniejących i projektowanych przewodów przyłączy napowietrznych w osi X i Y

Nru, Nrz – naciąg istniejących i projektowanych przewodów przyłączy napowietrznych w osi U i Z (dla słupów wirowanych)

Pr – 20% składowej wypadkowej naciągu podstawowego przewodów istniejących i projektowanych przyłączy napowietrznych, prostopadłej do kierunku linii

Psx, Pxy – obciążenie wiatrem konstrukcji słupa w osi X i Y

Ps – obciążenie wiatrem konstrukcji słupa wirowanego

Pp – obciążenie wiatrem przewodów

Ppg, Ppo – obciążenie wiatrem przewodów linii głównej/odgałęźnej

słup 01/2

Nr słupa	Funkcja słupa		Typ przewodu	Przekrój	Pp	Po	Ps	Np.	Pu	Pz	Pu całkowite	Dobór słupa	
					daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	typ	Pud [daN]
01/2	ROK	LG	AsXSn	4x50	71	22	60	612	553	82	559	E-10,5/10	950
			AL	1x25									
			światłowod										
		LO	AsXSn	4x50	45			400					
			światłowod										

mgr inż. Andrzej Cichosz
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 elektrycznych i elektroenergetycznych
 WKP/0190/POOE/17

stup 01/2/1**RPK-ŻN10**

warunek: $P_{udx} \geq P_{ux}$ oraz $P_{udy} \geq P_{uy}$

$$P_{ux} = (N_p + N_t) + P_p + P_o + P_{sx} + N_{rx}[daN]$$
$$P_{uy} = P_o + P_{sy} + N_{ry}[daN]$$

$$P_{ux} = (350 + 50) + (33 + 7) + 0 + 78 + 20 = 538 daN$$

$$P_{uy} = 20 + 77 + 45 = 142 daN$$

$$P_{udx} = 1500 daN > P_{ux} = 538 daN - \text{warunek spełniony}$$

$$P_{udy} = 298 daN > P_{uy} = 142 daN - \text{warunek spełniony}$$

stup 01/2/2**RK-ŻN10**

warunek: $P_{ud} \geq P_u$

$P_{udx} \geq P_{ux}$ oraz $P_{udy} \geq P_{uy}$

$$P_{ux} = (N_p + N_t) + P_o + N_{rx}[daN]$$
$$P_{uy} = P_{sy} + P_o + N_{ry}[daN]$$

$$P_{ux} = (350 + 50) + 0 + 0 = 400 daN$$

$$P_{uy} = 77 + 0 + 0 = 77 daN$$

$$P_{udx} = 1500 daN > P_{ux} = 400 daN - \text{warunek spełniony}$$

$$P_{udy} = 298 daN > P_{uy} = 77 daN - \text{warunek spełniony}$$

stup 01/2/2A**RK-ŻN9**

warunek: $P_{ud} \geq P_u$

$P_{udx} \geq P_{ux}$ oraz $P_{udy} \geq P_{uy}$

$$P_{ux} = (N_p + N_t) + P_o + N_{rx}[daN]$$
$$P_{uy} = P_{sy} + P_o + N_{ry}[daN]$$

$$P_{ux} = (350 + 50) + 0 + 0 = 400 daN$$

$$P_{uy} = 71 + 0 + 86 = 157 daN$$

$$P_{udx} = 1500 daN > P_{ux} = 400 daN - \text{warunek spełniony}$$

$$P_{udy} = 288 daN > P_{uy} = 157 daN - \text{warunek spełniony}$$

mgr inż. Andrzej Cichosz
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
WKP/0190/PO.OE/17

25.2. Obliczenia ochrony od porażeń oraz spadku napięcia w obwodzie

Stacja transformatorowa 30796 Stradomia Szkoła
Moc transformatora 160kVA Obwód 01
Wkładka bezpiecznikowa w stacji proj. gF80A

k= 2,4
Spadek napięcia [%] 1,91
Spadek napięcia poniżej dopuszczalnej wartości 10%

	R[Ω]	X[Ω]
Transformator	0,02000	0,04070
Linia zasilająca	0,22122	0,02654
Razem	0,24122	0,06724
Impedancja pętli zwarcia	0,2504	Ω
Prąd zwarcia	734	A
Prąd wyłączający	192	A

WARUNEK SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA ZASILANIA JEST SPEŁNIONY

	Typ przew.	S	Dł.	Lodb	I _n =	ΔU% =
	-	mm ²	m	-	A	%
stacja						
01/1	YAKY4x	35	25		59,68	0,48
01/2	AsXSn4x	50	51	2	59,68	1,18
01/2/1	AsXSn4x	50	41	3	50,28	1,65
01/2/2	AsXSn4x	50	30		23,56	1,81
PS-Rs	AsXSn4x	25	10	1	23,56	1,91

mgr inż. Andrzej Cichosz
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
WKP/0190/POOE/17

26. OPINIA GEOTECHNICZNA

26.1. Warunki gruntowe:

- proste-grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegające poziomo,
- zwierciadło wody poniżej poziomu posadowienia słupów, brak niekorzystnych warunków geologicznych

26.2. Kategoria geotechniczna:

- kategoria pierwsza
- słupy posadowione w wykopie wąsko przestrzennym i wierconym
- obliczenia ustojów dla słupów przyjęto dla gruntów średnich

27. ZESTAWIENIE DANYCH O UMIESZCZENIU URZĄDZENIA W PASIE DROGOWYM

rodzaj urządzenia	nr działki	jezdnia						pobocze			
		podłoże asfaltowe		podłoże kostka betonowa		gruntowa		utwardzony zjazd do posiadłości		podłoże nieutwardzone	
		m	m2	m	m2	m	m2	m	m2	m	m2
NFA2X(AsXS _n) 4x50mm	551/1	5,00	0,14							9,00	0,25

28. KOLIZJE/SKRZYŻOWANIA

- skrzyżowanie przewodów z drogą powiatową

29. INGERENCJA W ZIELEŃ WYSOKĄ

- projektowana wycinka gałęzi orzecha, tuji i przycięcie krzewu, zgodnie z PZT

30. OCHRONA KONSERWATORSKA

- teren inwestycji znajduje się w historycznym układzie ruralistycznym wsi Stradomia Wierchnia oraz jest pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu. W przypadku odkrycia przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami, postępować jak w opinii

UWAGI:

Roboty wykonywać zgodnie z aktualnymi normami i standardami ENERGA OPERATOR oraz załączonymi uzgodnieniami, stosować materiały z wykazu wyrobów dopuszczonych do stosowania w EOP

mgr inż. Andrzej Cichosz
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specyficznych instalacjach
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
WKP/0190/POOE/17



DOLNOŚLĄSKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław
tel. (71) 322 02 83, (71) 395 80 10
dwkz@dwkz.pl
Adres ADE: AE:PL-97577-19299-IRUIH-22



Wrocław, 2026-04-20 r.

WZN.5183.469.2026.WP

Wnioskodawca / Inwestor

Energia Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Pełnomocnik

Pan Andrzej Cichosz

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych

ul. Cichy Zaulek 3, 55-095 Kępno

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2026 r. (wpłynęło w dniu 15.02.2026 r.), w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej do 1kV w miejscowości Stradomia Wierzchnia, gm. Syców na działkach dz.nr 218/1, 337/2, 338/1, 339, 340, 551/1 obręb Stradomia Wierzchnia zlokalizowanych w historycznym układzie ruralistycznym wsi Stradomia Wierzchnia, informuję, że **pozytywnie opiniuję** opisany we wniosku zamiar.

W zakresie ochrony zabytków archeologicznych dla przedmiotowej inwestycji ze względu na zakres prac nie warunkuję konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.

W razie odkrycia w trakcie robót ziemnych na przedmiotowym terenie obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prace, zabezpieczyć ten przedmiot przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

Powyższe stanowisko nie zwalnia od konieczności uzyskania wszystkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

Daniel Gibski

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
2026-04-20

[podpisano podpisem elektronicznym]

mgr inż. Andrzej Cichosz
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
WKPiG 190/POOE/17

str.3.1

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. **Administrator danych osobowych** Administratorem danych osobowych jest **Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków** z siedzibą we Wrocławiu (50-243), ul. Łokietka 11. Można się z nim skontaktować:
 - ☐ Osobiście, poprzez umówienie wizyty;
 - ☐ Telefonicznie pod numerem **71 343 65 01**;
 - ☐ Mailowo: **dwkz@dwkz.pl**;
 - ☐ Korespondencyjnie: **Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław**;
 - ☐ Elektronicznie przez system e-doręczeń: **AE:PL-97577-19299-IRUIH-22**.
2. **Inspektor ochrony danych osobowych** W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
 - ☐ **Mateusz Adamczyk**, tel. **71 395 80 05**, e-mail: **iod@dwkz.pl**;
 - ☐ Osobiście w siedzibie urzędu: **Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław**.
3. **Cel i podstawa przetwarzania danych** Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z **ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami** oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.
4. **Odbiorcy danych** Dane mogą być przekazywane:
 - ☐ Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądom, prokuraturze, jednostkom policji);
 - ☐ Podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów o powierzenie przetwarzania (np. kancelariom prawnym, firmom informatycznym).
5. **Obowiązek podania danych** Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić przeprowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego.
6. **Okres przechowywania danych** Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
7. **Prawa osób, których dane dotyczą** Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do:
 - ☐ Dostępu do danych,
 - ☐ Sprostowania danych,
 - ☐ Ograniczenia przetwarzania,
 - ☐ Przenoszenia danych,
 - ☐ Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. **Brak profilowania i automatycznego podejmowania decyzji** Zebrane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
9. **Prawo do wniesienia skargi** Każda osoba, która uważa, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami, może złożyć skargę do **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych** (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, tel. **606-950-000**).

mgr inż. Andrzej Cichosz
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
WKP.01.90/PO.OE/17

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
56-400 OLEŚNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 52 C
tel. (71) 398 16 67; (71) 399 32 44
REGON: 931963210
ZDP-DT.422.19.2026.AS

Oleśnica, dnia 25.02.2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2025.1684 t.j. z dnia 2025.12.03), art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2025.889 t.j. z dnia 2025.07.04), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2025.1691 t.j. z dnia 2025.12.03), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.02.2026 r. (data wpływu do Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy – 13.02.2026 r.) złożonego przez Pana Macieja Cichosza z ramienia EISO Biuro projektowe instalacji elektroenergetycznych Maciej Cichosz ul. Cichy Zaulek 3, 63-600 Kępno, na podstawie pełnomocnictwa nr 302/2025 z dnia 29 września 2025 r. w imieniu Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w sprawie uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych – lokalizację sieci elektroenergetycznej napowietrznej do 1 kV (niskiego napięcia) w ramach zamierzenia: Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej do 1 kV w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej na działce 340 AR_4 ob. Stradomia Wierzchnia, gm. Syców, w zakresie przebiegu sieci w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1499D, dz. dr. 551/1 AR_4, ob. Stradomia Wierzchnia, gm. Syców,

wyrażam zgodę

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1499D, dz. dr. 551/1 AR_4, ob. Stradomia Wierzchnia, gm. Syców, liniowych urządzeń obcych – lokalizację sieci elektroenergetycznej napowietrznej do 1 kV (niskiego napięcia) w ramach zamierzenia: Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej do 1 kV w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej na działce 340 AR_4 ob. Stradomia Wierzchnia, gm. Syców, zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Integralną część decyzji stanowi załącznik mapowy nr 1.
2. Prace ziemne w pasie drogowym nie mogą być prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 0° C oraz przy przemarzniętym gruncie i zalegającym śniegu.
3. **Inwestor, składając wniosek na zajęcie pasa drogowego, zobowiązany jest do przedłożenia zgody właściciela słupów na umieszczanie linii napowietrznej na słupach.**
4. Linia napowietrzna przebiegająca nad pasem drogi powiatowej nie może naruszać skrajni dróg powiatowych tj. 4,60 m.
5. Podczas prowadzonych prac nie dopuścić do uszkodzenia jezdni drogi powiatowej.
6. Nawierzchnię gruntową w pasie drogi powiatowej zniszczoną podczas prac związanych z inwestycją należy przywrócić do właściwego stanu technicznego. Po zakończeniu prac teren należy starannie uporządkować.
7. Wszelkie odkształcenia powstałe w miejscu prowadzonych robót w ciągu 2 lat od zakończenia prac, będą usuwane na koszt Inwestora.
8. Zarząd Dróg Powiatowych nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich właścicielami.
9. **Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego ani na umieszczenie w/w przyłączy w pasie drogowym.** O wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić do tut. Zarządu, załączając dokumenty wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), łącznie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania robót w pasie drogowym, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 784), **podlega zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, a następnie zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem – Starostę Oleśnickiego.**
10. Za zajęcie pasa drogowego pobrana będzie opłata ustalona na podstawie obowiązującej uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, a za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń inżynierskich **z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będzie pobierana opłata roczna.**

11. Kompletny wniosek na zajęcie pasa drogowego należy złożyć na co najmniej 21 dni przed planowanymi robotami (wniosek dostępny jest na stronie <https://bip.zdp-olesnica.pl>, w zakładce formularze do pobrania).

Złożenie wniosku nie uprawnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.

12. W przypadku zmiany uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, obowiązywać będzie opłata aktualna na dzień złożenia wniosku.
13. Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji, Inwestor zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę.
14. Decyzja obowiązuje na okres 2 lat i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków.
15. Niniejsza decyzja jest równoznaczna ze zgodą na inwestowanie w pasie drogowym tj. na działkach będących w zarządzie ZDP – w myśl ustawy „Prawo Budowlane”.
16. Realizacja inwestycji wymaga posiadania odpowiednich dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Uzasadnienie:

Decyzja w całości uwzględnia wniosek strony, a zatem odstępuje się od uzasadnienia zgodnie z art. 107 kpa (Dz.U.2024.572 t. j. z dnia 2024.04.15).

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z upoważnienia
Zarządu Powiatu Oleśnickiego

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy
Grzegorz Cichoń

EISO BIURO PROJEKTÓW
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
mgr inż. Maciej Cichosz
ul. Cicha Załęka 3, 63-600 Kępno
tel. 725 651 606 NIP: 619-199-66-

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 zał. do ustawy cz. III 44 pkt. 2 ppkt. 9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 2025, poz. 1154 ze zm.).

Podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 2025, poz. 1154 ze zm.).

Opłatę skarbową w kwocie 17 zł uiszczono zgodnie z art. 12 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

wyk. 2 egz.

egz. nr 1 – Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

adres do korespondencji:

EISO Biuro projektowe instalacji elektroenergetycznych Maciej Cichosz
ul. Cichy Zaulek 3, 63-600 Kępno

egz. nr 2 – aa.

załączniki:

zal. nr 1 – projekt zagospodarowania terenu 1:500 (1 szt.)

Sporządził: Andrzej Słapek

tel. 605 180 300, e-mail: andrzej.slapek@zdp-olesnica.pl

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica**,
- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu wskazanego w instrukcji kancelaryjnej),
- 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia sprawy.

EISO BIURO PROJEKTOWE
INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
mgr inż. Maciej Cichosz
ul. Cichy Zaulek 3, 63-600 Kępno
tel. 725 651 606 NIP: 619-199-66-

