

Zestawienie montażowe dla przebudowywanej linii napowietrznej n.n.

numer słupa	rodzaj słupa	długość przęsła	rodzaj przewodu	napężenie	kąt załomu	Żerdź E-10,5/15	Żerdź E-10,5/4,3	Żerdź E-12/4,3	Żerdź E-12/10	Żerdź E-12/15	Ustój U2a	Ustój U3a	Ustój U1	Śruba hakowa M20x250	Hak nakrętkowy M20	Uchwyt SO 118.1202	Uchwyt SO 118.425	Uchwyt SO130	odgromnik ASA500	uziom
-------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------	---------------	-----------------	------------------	----------------	---------------	---------------	-----------	-----------	----------	-------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	------------------	-------

11 proj.	O- 10,5/15	44	AsXSn4x120	20 MPa		1					1		1	1	1	2			3	Istn. 10Ω
12 proj.	P- 10,5/4,3	46					1					1	1				1			
13 proj.	P-12/4,3	42						1				1	1				1			
14 proj.	N-12/10	49			179°			1	1			1	1				1			Istn. 30Ω
15 proj.	P-12/4,3	51						1				1	1				1			
16 proj.	P-12/4,3	49						1				1	1				1			
17 proj.	P-12/4,3	50						1				1	1				1			
18 proj.	P-12/4,3	50						1				1	1				1			
19 proj.	O-12/15	49								1	1		1	1	1	2				
20 proj.	P-12/4,3	49						1				1	1				1			
21 proj.	P-12/4,3	50						1				1	1				1			Istn. 30Ω
22 proj.	P-12/4,3	48						1				1	1				1			
23 proj.	P-12/4,3	38						1				1	1				1			
24 proj.	P-12/4,3	45						1				1	1				1			
25 proj.	P-12/4,3	43						1				1	1				1			
26 proj.	K-12/15					1				1			1	1	1	1		3		Istn. 10Ω

Długość przewodu AsXSn4x120 – 745 m, przyłącze do budynku – AsXSn4x25 – 21m,
Zestawienie wykonano na podstawie katalogów linii napowietrznych n.n. firmy ELPROJEKT z
Poznania.