

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE

WYDZIAŁ GEODEZJI

pl. Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 39

GD-II.6630.757.2025

ODPIS
PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 757.2025

Przedmiot uzgodnienia: sieć elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu: gm. Purda, obr. 23 PURDA, dz.: 100/5, 406/1, 409, 410, 583, 711/4, 99

Wnioskodawca: **EL-VIK PROJEKT Sp. z o.o.**

Żurawia 24c/1

11-041 Olsztyn

Inwestor: **Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku**

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Data narady: 2025-12-17

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedłożony projekt pod warunkiem uwzględnienia uwag zawartych w załączniku nr 1.

Pouczenie:

1. Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

2. Przy realizacji projektu w terenie należy uwzględnić charakterystykę dokładności poszczególnych punktów granicznych wzdłuż których realizowana jest inwestycja.

Załączniki:

1. Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

2. Projekt usytuowania sieci uzbrojenia

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Agnieszka Krupka

Inspektor w Wydziale Geodezji

(dokument podpisany cyfrowo)

sygn. GD-II.6630.757.2025 z dnia 2025-12-17

Stanowiska uczestników Narady Koordynacyjnej:

Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię i nazwisko uzgadniającego Data
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Geodezji Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	brak uwag	Agnieszka Krupka 2025-12-11 14:22:21
ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn	brak stanowiska *	
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie	brak uwag	Marek Iliuczonek 2025-12-10 07:57:52
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	brak uwag	Agnieszka Dobrowolska 2025-12-10 10:42:40
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Infrastruktury i Budownictwa	brak uwag	Elżbieta Taub 2025-12-11 07:20:02
Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	brak uwag	Jacek Nadulski 2025-12-11 07:16:19
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową „OLMAN”	brak uwag	Zbigniew Czarnota 2025-12-10 07:12:50
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe	brak uwag	Grzegorz Kuberka 2025-12-12 15:04:08
NEXERA Sp. z o.o.	Projekt Uzgodniono pozytywnie z uwagami: 1. Inwestycja realizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie sieci Nexera Sp. z o.o. - dotyczy infrastruktury dzierżawionej - na słupie ENERGA 2. Prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną Nexera Sp. z o.o. prowadzić ręcznie. Zachować normatywne odległości poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami; 3. W przypadku, gdy projektowana infrastruktura będzie w kolizji z istniejącą siecią Nexera na podbudowie dzierżawionej proszę o uzgodnienie z Nexera Sp z o.o. W przypadku kanalizacji lub słupów dzierżawionych, Nexera Sp z o.o. jako dzierżawca, może wydać warunki przebudowy kabli dopiero po zatwierdzeniu projektów przebudowy przez podmiot będący gestorem podbudowy słupowej lub kanalizacji. Uwaga dotyczy również wymiany słupów - konieczna relokacja infrastruktury. Korespondencję proszę kierować na adres: zudp@nexera.pl	Andrzej Grycmacher 2025-12-15 16:17:43
Urząd Gminy w Purdzie	Lokalizację sieci należy uzgodnić z zarządcą drogi - Gmina Purda	Wojciech Fabisiak 2025-12-10 08:13:52

Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji	brak stanowiska *	
Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	brak uwag	Jarosław Bróździak 2025-12-11 11:27:40
Intelly J. Niski Spółka Jawna	brak stanowiska *	

** Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Art. 28ba. 1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należyście zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.*

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Dokumentacja numer: GD-II.6630.757.2025
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
OLSZTYŃ, dnia 2025-12-17
z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Agnieszka Krupka
Inspektor w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany elektronicznie)



MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH		
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	281410_2
Obręb ewidencyjny	Nazwa	Gmina Purda
Działka nr	Identyfikator	281410_2.0023
Skala mapy	Nazwa	Purda
Selekcja mapy		410.409.406/1.582.98.97.100/7
Układ współrzędnych		7.206.18.08.4.4.7.206.18.13.2.2.
Id. zgłosz. pracy geod.		7.206.18.14.1.1
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		PL-2000/21
Data opracowania mapy		PL-EVRF2007-NH
Imię i nazwisko osoby która opracowała mapę		GD-II.6642.1.3265.2025
Imię i nazwisko kierownika prac		
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych		
Geoklasa Geodezja i Klasyfikacja Gruntów		
Ul. Gen. Stanisława Maczka 26 lok 28; 10-693 Olsztyn		
Tel. 606571814, email: geoklasa@interia.pl		
NIP: 7381907258 REGON: 280418320		

- Uwagi:
- Granice działek naniesione są na podstawie danych uzyskanych z pomiarów bezpośrednich otrzymanych z PODKIK w Olsztynie
 - Oznaczenie użytków gruntowych opisane jest na podstawie aktualnej ewidencji gruntów
 - Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych ukrytych i nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obejmującej położenie ich na gruncie.

Legenda:


- Kolorem różowym oznaczono granice, które nie spełniają warunku dokładnościowego standardów technicznych

Olsztyn, 27.11.2025r.
Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera powyższe zweryfikowany opent techniczny.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GD-II.6642.1.3265.2025
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA OLSZTYŃSKI
Numer oraz data sporządzenia pozytywnego protokołu weryfikacji	GD-II.6642.1.3265.2025_1 z dnia 27.11.2025
Imię i nazwisko oraz nr. uprawnień zawodowych kierownika prac	Mariusz Mączewski Nr uprawnień 19959

Oświadczam, że treść mapy na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych opracowanej w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych do Starostwa Powiatowego w Olsztynie, poświadczonych przez wykonawcę prac.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych
GD-II.6642.1.3265.2025 w dn. 27.11.2025
mgr inż. Tomasz Dąbrowski
WAM/0147/POOE/13
(imię i nazwisko projektanta)

Istn. AsXSn4x50mm²+AsXSn2x25mm²- ośw, L=46m+
Istn. 4xAL50mm²+1xAL25mm²- ośw L=140m+
Istn. 2xŚwiatłowod
Proj. AsXSn4x120mm², L=186/205m



Tytuł opracowania:	Projekt budowlany zasilenia budynku mieszkalnego w m. Purda, dz. nr 100/7, gm. Purda	EL-VIKProjekt sp. z o.o.
Tytuł rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu	OBU/65/2501317
Projektant:	mgr inż. Tomasz Dąbrowski	WAM/0147/POOE/13
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Skala: 1:500
Data	12.2025	Rys. nr E-1
Podpis		