



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

Dział Obsługi Klienta
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 22 444 33 33
e-mail: bialystok@psgaz.pl

Nasz znak: W700/0000075693/00001/2026/00000

Białystok, 15.07.2026

ZALĄCZNIK NR 2 do Umowy o Przyłączenie (Umowa)

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ W TRYBIE ART. 7 UST. 9 USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE

Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/ gazu ziemnego zaoszczędzonego w ilości nie większej niż 25 m³/h.

W związku z zawartą Umową, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):
 - BUDYNEK JEDNORODZINNY, adres: Porosły, ul. Ogrodowa, nr działki: 1542
 - Obszar Rozliczeniowy Ciepła spalania (ORCS)¹ CS050001
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 - Przygotowanie posiłków
 - Przygotowanie CWU
 - Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./cw.)	24	1	24
Kuchnia gazowa	4	1	4
Łączna moc [kW]			28

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - 5.1. Moc przyłączeniowa 3,0 [m³/h].
 - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 1790 [m³/rok].
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 6.1. Gazociąg średniego ciśnienia.
 - 6.2. Materiał: PE, DN 63 [mm]

¹ Wartość ORCS dostępna na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakości gazu (psgaz.pl)

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Węgrzynów 15
50-103 Toruń

Sąd Rejonowy dla Krasowa, Świdnicy i Krowca,
NIP 7825064411 REGON 142739518 KRS 0000370001
Kapitał zakładowy: 10 000 000 zł

www.psgaz.pl

- Lokalizacja: Porosły, Jesienich Liś
- Ciepłota paliwa gazowego:
 - 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa], maksymalne: 400,00 [kPa]
 - 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
- Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Ciśnienie średnie	Materiał-rodzaj, typ, typoszerzeg.	Średnica [mm]	Długość [m]
średnie	Materiał Rura PE 100 RC SDR 11	63	40

- Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
- Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdujące się w obiekcie Klienta:
Liczba przyłączy: 1 szt.

Ciśnienie przyłączeniowa [m³/h]	Moc przyłączeniowa [m³/h]	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności i jej lokalizacja
średnie	3	25	3	Kurek główny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia

- Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego:
 - w przypadku gdy linia ogrodzenia nie pokrywa się z linią granicy działki, szafka gazowa zlokalizowana zostanie w linii granicy działki z zachowaniem swobodnego dostępu do szafki i umożliwienie korzystania z niej bez konieczności angażowania w tym celu właściciela nieruchomości czy osób trzecich.
- Wymagania dotyczące kontroli dostaw i odbioru paliwa gazowego:
 - 10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, adres: Porosły, ul. Ogrodowa, nr działki: 1542
 - 10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego
 - 10.2.1. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 3 [m] - w linii ogrodzenia.
- Charakterystyka układu pomiarowego:
 - 10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz mechaniczny G4 - 1 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: Szafka w ogrodzeniu posesji, status urządzenia: projektowane.
- Wymagania dotyczące redukcji:
 - 10.4.1. montaż urządzenia: o przepustowości do 10 [m³/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym status urządzenia: projektowane.

- Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączonego: zgodnie z pkt 9.
- Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.
- Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
- Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta. Obowiązkiem Klienta, jako inwestora instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzchni prac projektowych i budowlanych osobom posiadającym wymagane kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającym przyrządność do właściwej izby inżynierów Budownictwa.
- Dokumentację projektową należy uzgodnić w Oddziale Zakładzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociągu/przyłącza oraz redukcji i/ lub pomiaru paliwa gazowego.
- Opłata za przyłączenie została ustalona w wysokości wskazanej w Umowie.
- Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż gazomierza.
- Przyłączone do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:

- bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą

- przyłączonych urządzeń.
- 18.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w pobraze lub dostarczaniu paliw gazowych.
19. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po uzyskaniu przez PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zgod właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich.
20. Klauzule:
- 20.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane we wnętrznych opracowaniach PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantom/wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej.
- 20.2. Dopuszcza się przyjęcie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiązań technicznych innych niż opisane w pkt 6, 8, 9 (z wyłączeniem zmiany lokalizacji granicy własności), co nie powoduje konieczności zmiany warunków przyłączenia. W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty za przyłączenie w stosunku do wysokości wynikającej z zawartej Umowy o przyłączenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.
- 20.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG.
- 20.4. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 20.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy.
- 20.6. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy
- 20.7. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje: brak.
- | | | |
|--|-----------------------|---|
| L. p. | PoD | Kod kreskowy |
| 1. | 801859036550009635539 |  |
| Adres: Porosły ul. Ogródowa dz. nr 154/2 | | |

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Dokument został zaakceptowany przez:
PAWEŁ BORKOWSKI, Kier. Działu Zarządz. Majątkiem Siec.
MICHAŁ SZUBSKI, Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowała: Katarzyna Mejsak

