

[illegible]

C.

UWAGA!:

W ramach niniejszego zamówienia przewidziane są również do realizacji dodatkowe pomiary grubości UTT w ilości do 3000 punktów na potrzeby ewentualnego rozszerzenia zakresu badań, wynikającego z założeń Inżyniera nadzoru / UDT, bądź minimalnych wymagań Wytycznych Biura Techniki nr 2/2019. Zamówienie dopuszcza realizację wyżej wspomnianych dodatkowych pomiarów UTT również na urządzeniach instalacji DRW2 spoza powyższego wykazu. Niniejsza dodatkowa ilość punktów jest wyłączona z wartości ryczałtowej i w przypadku jej wykorzystania, zostanie rozliczona powykonawczo na podstawie średniej ceny za 1 pkt, określonej w zamówieniu.

możliwe wpisy:	0Z	pomiar od zewnątrz urządzenia bez zabezpieczenia antykorozyjnego
	2Z	pomiar od zewnątrz urządzenia z dwukrotnym zabezpieczeniem antykorozyjnym
	3Z	pomiar od zewnątrz urządzenia z trzykrotnym zabezpieczeniem antykorozyjnym
	PZ	pomiar od zewnątrz urządzenia przez powłokę malarską
	0W	pomiar od wewnątrz urządzenia bez zabezpieczenia antykorozyjnego Uwaga! w oznaczeniu 0W pierwszy znak to zgro a nie litera O
	2W	pomiar od wewnątrz urządzenia z dwukrotnym zabezpieczeniem antykorozyjnym
	3W	pomiar od wewnątrz urządzenia z trzykrotnym zabezpieczeniem antykorozyjnym
	PW	pomiar od wewnątrz urządzenia przez powłokę malarską

Zatwierdzający:

13-07-2016 CB
Marek Nowak

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Destylacji
Piotr Grabowski

