Istn. LSN 70350
typu 3 x AFL-6 1x70 mm²

Wymiana słupa nr 61 w LSN nr 70350
na 2 x E-wg obliczeń,
w tym montaż rozłącznika RN sterowanego
ręcznie, z powietrznymi komorami
gaszeniowymi

Budowa linii kablowej SN 3 x NA2XS(FL)2Y 1x70/25 mm² nr 70352
od słupa nr 65 do stacji T-7701 o dł. trasy ok. 210 m.

UWAGA:
Istniejąca linia napowietrzna nr 70352 typu 3 x AFL-6 35 mm²
od słupa 64 do stacji T-7701 o dł. ok. 195 m - do demontażu.

Budowa linii kablowej SN 3 x NA2XS(FL)2Y 1x150/25 mm² nr 70350
od słupa nr 61 do słupa nr 65 o dł. trasy ok. 690 m.

UWAGA:
Istniejąca linia napowietrzna nr 70350 typu 3 x AFL-6 70 mm²
od słupa 61 do słupa 65 o dł. ok. 690 m - do demontażu.

Wymiana słupa nr 65 w LSN nr 70350
na 2 x E-wg obliczeń,
w tym montaż rozłączników RN oraz RUN
sterowanych ręcznie, z powietrznymi
komorami gaszeniowymi

Istn. LSN 70350
typu 3 x AFL-6 1x70 mm²

Tadeusza Kościuszki

WAPLEWO OSIEDLE

61/-12
62/-14
63/-12
64/-12
65/-12
66/-12
1/-12
2/-10
101/-12
102/-10,5
103/-10,5
201/-10,5
202/-10
203/-10
204/-10
301/-9
302/-9
303/-8
304/-9
305/-9
306/-9
307/-9
ZP-202/-10
ZP-392/11
OS-7490
SO7701
TL195101
TL195102
TL195103
TL195108
TL195109
TL195110
TL195111
TL195112
TL2656309

Rys. 1. Przebudowa linii napowietrznych 70350 oraz 70352 na linie kablowe.			
Nr ciągu SN:	70350	Nazwa ciagu SN:	Mikołajki - Waplewo
Nr linii:	70350, 70352	Opracował (imię i nazwisko lub pieczątka, podpis):	Inżynier Wiodący ds. Linii Elektroenergetycznych Łukasz Bełdycki
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie	Dział Zarządzania Eksploatacją	Data:	12.08.2026 r.