

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie

REJON DYSTRYBUCJI W OLSZTYNIE

WYTYCZNE PROGRAMOWE**PROJEKT WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY KABLOWYCH
NN 0,4KV W OLSZTYNIE: O-0390 KATOWICKA OBW 11**

NR WYT.:

18/KP/63MZE/2026

NR ZAD. INWEST.:

OBMBS/63/26651

OPRACOWANO W:

DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ

OPRACOWAŁ:

KAMIL PŁOSKI

SPRAWDZIŁ:

KRZYSZTOF WÓDKIEWICZ

ZATWIERDZIŁ:


Dyrektor Rejonu Dystrybucji
w Olsztynie i Świdwie
Elżbieta Stankiewicz

Data:

03 CZE. 2026

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne.....	3
2.	Przedmiot opracowania	3
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych.....	3
4.	Stan istniejący	3
5.	Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do przekazania Zamawiającemu.....	4
6.	Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do utylizacji przez wykonawcę.	4
7.	Spis załączników	4

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem wytycznych jest zaprojektowanie i wybudowanie dwóch nowych przyłączy kablowych nn ze złącza nr 03901117/ZKP w celu zasilania garaży przy ul. Rataja 15 do istniejących szafek elektrycznych zlokalizowanych na ścianie garażu.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Linie kablowe O-0390 obw.11 zlokalizowana jest w Olszynie.

4. Stan istniejący

Istniejący plan sieci zasilającej O-0390 Obw 11, koncepcję wytycznych przedstawia Załącznik 1.

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1965	
Nr obiektu	Ö-0390	
Typ	O-0390 Obw 11	Od złącza 03901117/ZKP wyprowadzić dwa nowe przyłącza kablowe do istniejących szafek kablowych zlokalizowanych na ścianie garażu.

- Projekt budowy i wykonanie przyłączy kablowych od ZK nr 03901117/ZKP , należy wykonać dwa przyłącza kablowe do zasilania garaży przy ul. Rataja 15, zasilanie doprowadzić do istniejących szafek kablowych zlokalizowanych na ścianie garażu.



- Projekt oraz roboty budowlane wykonać zgodnie ze standardem technicznym obowiązującym przy projektowaniu i budowie sieci SN i nn Energa - Operator SA
- Na etapie projektowania należy pozyskać niezbędne zgody i prawa własnościowe

5. Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do przekazania Zamawiającemu.

- nie dotyczy.

6. Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do utylizacji przez wykonawcę.

- nie dotyczy.

7. Spis załączników

Załącznik 1 *Mapa sytuacyjna stacja O-0390 Obw 11 i schemat stacji*



WEWNĘTRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytuł wytycznych:	PROJEKT WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY KABLOWYCH NN OBW. 0390-11 ZASILONEJ ZE STACJI O-0390 KATOWICKA.
Nr wytycznych:	18/KP/63MZE/2026
Data opracowania:	02.06.2026

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Istniejące przyłącza napowietrzne są wykonane przewodami AsXSn 4x16, a ich stan izolacji uległ pogorszeniu.

Modernizacja ma na celu zmianę istniejącego układu sieci nn i poprawę parametrów zasilania.

2. Termin realizacji wytycznych

Termin realizacji rok 2026.

Inżynier
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi


Kamil Płoski

.....
podpis autora wytycznych programowych



44/2

44/28

44/29

44/30

44/27

44/26

44/25

44/24

44/23

44/22

44/21

44/20

44/19

44/18

44/17

44/16

44/15

44/14

44/13

44/12

44/11

44/10

44/9

44/8

44/7

44/6

44/32

44/34

45

44/33

AsXSn 2x16

YAKY 4x120

YAKXS 4x20

AsXSn 4x3



Znajdź adres lub miejsce



10m

20.494 53 726, Stosnie