





Poz.	OZNACZENIA:
1	Gazomierz G2,5 (130mm)
2	Przyłącze gazu PE25/20stal
3	Szafka gazowa 600x600x250
4	Kurek główny DN15
5	Reduktor np. MIX 10
6	Stelaż przyłącza gazomierza 130mm
7	Prefabrykowany postument pod szafkę gazową

UWAGA:

1. Szafka gazowa powinna być wentylowana w sposób naturalny przez otwory wentylacyjne (łączna powierzchnia otworów min. 2% powierzchni przekroju poziomego obudowy).
2. Punkt redukcyjno-pomiarowy należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie Warunków technicznych dla standardowych szafek gazowych - Załącznik do Zarządzenia Nr 72 z dnia 16.10.2024

Generalny Wykonawca	TSPLAN Tomasz Synowski 43-600 Jaworzno, ul. Leśna 56, tel. 668 847 192	TSPLAN Tomasz Synowski
Jednostka Projektowa	PROFILEX Pracownia Projektów Instalacyjnych Barbara Macuda 32-300 Olkusz, ul. Skalska 24/3, tel. 509 992 190	PROFILEX PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACYJNYCH mgr inż. BARBARA MACUDA
Temat	BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚR/C DZ 63 PE ORAZ DZ 40 PE WRAZ Z DZIESIĘCIOMA PRZYŁĄCZAMI DZ 25 PE W MIEJSCOWOŚCI WIERBKA UL. KOCHANOWSKIEGO.	
Adres	Wierbka ul. Kochanowskiego działki nr 281/20, 281/21, 421, 307/21, obręb 241607_5.0021, Wierbka - SIEĆ GAZOWA Wierbka ul. Kochanowskiego działki nr 281/16, 281/23, 281/22, 307/9, 307/7, 307/10, 307/13, 307/14, 307/16, 307/23, 307/20, obręb 241607_5.0021, Wierbka - PRZYŁĄCZA GAZU - REALIZOWANE W OPARCIU O ART. 29 PRAWO BUDOWLANE	Data Czerwiec 2026
Inwestor	PSG sp. o.o. z siedzibą w Tamowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamów, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze	Nr rys./strona Rys. G6.1
Tytuł rysunku	Punkt redukcyjno-pomiarowy	
Projektant	mgr inż. Barbara Macuda nr upr. bud. MAP/0490/PWOS/14 spec. instalacyjna	podpis Skala -
Sprawdzający	mgr inż. Dorota Gąsior nr upr. bud. MAP/0042/PWBS/25 instalacyjna	podpis