

Zabrze, 10.07.2026 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze
tel. (32) 398 52 62

TSPLAN
Tomasz Synowski
ul. Leśna 56
43-600 Jaworzno

Wasz znak:

Nasz znak: PSGZA.ZMSM.764.459/2/32.26

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dziesięcioma przyłączami gazu do budynków jednorodzinnych w miejscowości Wierbka przy ul. Kochanowskiego, dz. nr 281/23, 281/22, 307/9, 307/7, 307/10, 307/13, 307/14, 307/16, 307/23, 307/20. (UP/00623668).

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 03.07.2026 r. (data wpływu: 03.07.2026 r.) w sprawie jak wyżej zawiadamiamy, że projekt pod względem technicznym został uzgodniony pozytywnie z następującymi uwagami:

1. Zasuwę DN 50 z króćcami dn 63 PE do zgrzewania należy montować w zestawie tzn. z elementem mocującym i stabilizującym, tak aby to nie powodowało uszkodzenia armatury czy rury.
2. Prace włączeniowe powinna wykonać firma zewnętrzna posiadająca uprawnienia do prac gazoniebezpiecznych pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Zawierciu.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca (powołując się na znak niniejszego uzgodnienia) dostarczy zlecenia na uczestniczenie w komisji sprawdzenia, jakości robót, przeprowadzenie prób szczelności i wytrzymałości jak również na wykonanie połączenia z siecią istniejącą.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma.

Kopię pisma prosimy dołączyć do projektu.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu zastrzega, że dokonuje weryfikacji dokumentacji projektowej wyłącznie pod kątem wymogów technicznych jakie musi spełniać projektowany obiekt w ramach jego planowanego wykorzystania i przyszłej eksploatacji jako elementu sieci gazowej.

Dokonanie niniejszego uzgodnienia dokumentacji projektowej nie zwalnia podmiotu odpowiedzialnego za jego przygotowanie za błędy i wady tej dokumentacji. Podmiot przygotowujący dokumentację ponosi wyłączną odpowiedzialność za należyte wykonanie projektu zgodnie z standardami i normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z niezbędnych zaświadczeń, opinii, pozwoleń, zezwoleń, zgód, porozumień, uzgodnień, aprobat, certyfikatów, decyzji i innych rozstrzygnięć organów administracji.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Andrzej Rudzki

Pismo sporządził: Adam Manjura

Załącznik: 1-egz. PB

Kopia: Gazownia w Zawierciu + 1-egz. PB, ZMSM