

SYMBOL	POPS	A
	UZAVÍRACÍ VENTIL	
	POŽÁRNÍ HYDRANT NA POTRUBÍ CHLADÍCÍ VODY	
	POŽÁRNÍ HYDRANT NA POTRUBÍ ČERSTVÉ VODY	
	HYDRANT-MONITOR NA POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	
	PODZEMNÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	
	PODZEMNÍ POTRUBÍ CHLADÍCÍ VODY	B
	PODZEMNÍ POTRUBÍ ČERSTVÉ VODY	
AD	AKTIVAČNÍ DOMEK	

1. NOVÉ OBJEKTY A POTRUBÍ JSOU ZNÁZORNĚNY TUČNOU ČAROU.
2. ROZMÍSTĚNÍ NOVÉHO AD BUDE DISKUTOVÁNO A ODSOUHLAŠENO ZÁSTUPCI HZSP LITVÍNOV.
3. V POTRUBNÍM SYSTÉMU POŽ.VODY JE TRVALE UDRŽOVÁN TLAK 0,3 MPA, KTERÝ SE PO NAJETÍ



Dodatek výkres č.		Nahrazuje výkres č.		Rev.	Datum revize
0a	14.09.2026	Pro připomínkování	RSMU	VRAK	PKRI
Rev.	Datum	Popis	Kreslí	Kontroloval	Schválí
Dodavatel ORLEN Projekt Česká republika s.r.o.		 			
Investor ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.		PS80 PS 2301 SUROVINOVÁ DESTILACE			
Zakázka LD-26002		Název dokumentu POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY VÝKRESY PBŘS-SCHÉMA USPOŘÁDÁNÍ PODZEMNÍ SÍTĚ		DCC J02-TS07 Číslo dle výkresky č. 131/2024 Sb. - Číslo dle předpisu ORLEN Unipetrol C.1.2	
Měřítko -	Stupeň projektu BDEP	Číslo dokumentu 26LCDU-2301-XJ-0104		Rev. 0a	Číslo listu 2
					3

