




SCHEMAT STACJI 15/0,4 kV - TYP STSa 20/250 / żerdzie typu ŻN

LINIA 15kV Nr
79905

Nr odł.

7267

3x EKOPAS 1x 50

SZAFKA Z
UKŁADEM
SMART-GRID
AM

15/0,4 kV
160 kVA

ASM -18

BOP-R 0,5/10

IMT 400/5A FS=5 kl. 0.5s: 2.5VA:

8x YKXS 1X70

Szyny dzielone przystosowane
do instalacji przekładników

L1, L2, L3

ARS 2

ARS 2
80A/gF

ARS 2
80A/gF

ARS 2
100A/gF

ARS 2
100A/gF

ARS 2

ARS 3
160 kVA
gTr

PEN

Obwód Nr

500

400

300

200

100

Kier.

REZERWA

KOŚCIÓŁ

STARE
POLE

WIEŚ

BUKOWO

AGREGAT

ZASILANIE

Data

Wykonał
Nazwisko i Imię

24.02.2023

Radomyski
Grzegorz

System dodatkowej ochrony: obwody 15kV uziemienie (wspólne)
obwody 0,4 kV samoczynne wyłączenie
zasilania

Układ sieci TN-C

investor^{Full}

BIURO GEODEZJI
I SZACOWANIA WIERUCHOMOŚCI
Maria Borkowska
82-200 Malbork, ul. F. Stomma 5
Tel. 608-704-063
REGON 142956531 NIP 579-103-17-60