

T721829 Łosewo
obw.2 (7 odb, 80A gF)
tr. 63 kVA

Do wybudowania:

- na słupie zabudować rozłącznik bezpiecznikowy;
- linia kablowa min. 4x70 mm², dł. ok 340 m;
- złącze P3.



0 25 50 100 Metry

