

DARBŲ APIMTIS

Dyzelinių generatorių techninė priežiūra 2027-2029 m.

1. Bendrieji duomenys.

[Pateikite bendrą reikalingų atlikti darbų pavadinimą, tikslą, darbų atlikimo vietą.]

AB „Orlen Lietuva“ eksploatuoja 16 vnt. dyzelinių generatorių (toliau – DG), gamintojas Alimar Jenerator. Reikalinga atlikti kasmetinį dyzelinių generatorių techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytas aptarnavimo apimtis.

2. Priedai.

[Išvardykite susijusią papildomą medžiagą (dokumento numeris ir tikslus pavadinimas). Jei pateikiate paveikslus, brėžinius ar schemas reikalavimui apibūdinti, įsitikinkite, ar jie neprieštaruja darbų apimtyje nurodytiems reikalavimams.]

Priedas Nr.1 DG sąrašas

Priedas Nr.2 DG pasai

Priedas Nr.3 Aptarnavimo apimtys

3. Darbų aprašymas ir darbų specifiika.

3.1. Darbų aprašymas.

[Apibrėžkite ir paaiškinkite kiekvieną darbą, kurį reikės atlikti. Nurodykite pagrindinius žingsnius ir veiksmus, kuriuos rangovas turės atlikti. Nurodykite, preliminarą eilės tvarką darbų atlikimui. Planuojant darbų apimtį, būtina įvertinti įrenginio/įrangos atliktų patikrų rezultatus, atsižvelgti į nuolatinės kontrolės bei anksčiau užfiksuotų incidentų (jei tokių buvo) duomenis.]

AB „Orlen Lietuva“ eksploatuoja 16 vnt. dyzelinių generatorių (toliau – DG), gamintojas Alimar Jenerator. DG sąrašas pateiktas Priede Nr.1, o techninė dokumentacija pateikta Priede Nr.2. Reikalinga atlikti kasmetinį dyzelinių generatorių techninį aptarnavimą (toliau – TA) pagal gamintojo nurodytas aptarnavimo apimtis. TA skirstomi į dvi kategorijas – A ir B. A kategorijos aptarnavimo darbai atliekami kas 12 mėn., B kategorijos darbai kas 36 mėn. nuo eksploatacijos pradžios. DG eksploatacijos pradžia 2026 m. 10 mėn. Detalios aptarnavimo apimtys pagal kategorijas pateiktos Priede Nr.3. Po TA Rangovas privalo pateikti Užsakovui aptarnavimo ataskaitą. Ataskaitoje turi būti nurodyti visi atlikti darbai, pakeistos medžiagos, jų tipai ir kiekiai, pateikti matavimų rezultatai, išvardinti nustatyti defektai ir pateikta išvada dėl tinkamumo tolesnei eksploatacijai. Aptarnavimo ataskaita pateikiama kiekvienam DG atskirai.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

[Išskirkite specifinius reikalavimus, kurie, Jūsų nuomone, gali turėti įtakos darbų atlikimui, kainai, rezultatams. (Pvz.: rekomendacija apsilankyti darbų atlikimo vietoje nurodytu laikotarpiu ir pan.)]

1. Rangovui rekomenduojama apsilankyti objekte darbų apimčių įvertinimui.

DARBŲ APIMTIS

Dyzelinių generatorių techninė priežiūra 2027-2029 m.

2. Darbų vykdymas objekte bus galimas tik pagal elektros darbų nurodymus ir remonto / ugnies darbų leidimus, todėl Rangovo brigada turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip dviejų darbuotojų.
3. Rangovas turi pateikti kiekvieno DG aptarnavimo kainą pagal A ir B aptarnavimo kategorijas. Aptarnavimo kaina turi būti išskaidyta į darbus, medžiagas ir mechanizmus.
4. Rangovas pakeistas medžiagas turės perduoti Užsakovui (nugabenti ir iškrauti / išpumpuoti) tolesniam utilizavimui į Užsakovo nurodytas vietas AB „Orlen Lietuva“ teritorijoje. Užsakovui perduodami alyvos, kuro, oro filtrai turės būti supakuoti į sandarius plastikinius maišus.

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

[Nurodykite kokią dokumentaciją darbų vykdymui turi pateikti rangovas. Jei tai yra duomenys, nurodykite ir aprašykite, kokių konkrečiai duomenų reikia ir kokius standartus šie duomenys turi atitikti. Jei rangovas turi užpildyti dokumentą, nurodykite pageidaujamą formatą, turinį arba pateikite nuorodą į dokumento parengimo reikalavimus.]

Nėra

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

[Tiksliai nurodykite, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti rangovas. Pateikite reikalavimus ir aprašymus, taikytinus darbų atlikimui, konstrukcijai, patikimumui, personalui ir t.t.]

1. Rangovas privalo turėti patirties vykdant autonominių dyzelinių generatorių techninį aptarnavimą.
2. Rangovas privalo turėti VERT elektros darbų atestatą, suteikiantį teisę juridiniam asmeniui eksploatuoti elektros įrenginius iki 1000V.
3. Rangovo elektros darbuotojai privalo turėti energetikos darbuotojų pažymėjimus pagal veiklos sritį „Elektros įrenginių eksploatavimas“ su atitinkamomis teisėmis, suteikiančiomis vykdyti darbus pagal nurodymus.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

[Jei rangovas, atlikdamas konkrečius darbus, turės naudoti jam užsakovo pateiktas medžiagas, įrangą ar paslaugas nurodykite, kas jam bus suteikta ir kuriuo metu.]

1. Užsakovas tiekia pastolius.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

[Išvardinkite ką Rangovas privalo teikti kaip darbų dalį ir turi įskaičiuoti į kainą.]

1. Rangovas tiekia įrangą, mechanizmus ir medžiagas, reikalingas TA darbų vykdymui.
2. Rangovas perduoda Užsakovui panaudotas medžiagas tolesniam utilizavimui.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

DARBŲ APIMTIS

Dyzelinių generatorių techninė priežiūra 2027-2029 m.

[Nustatykite pagrindinius etapus ir terminus arba kontrolinius taškus užduočių vykdymo metu, kai užsakovas atliktus darbus peržiūrės, tvirtins, priims kaip tinkamus arba atmes.]

Nėra

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

[Pateikite reikalavimus, pagal kuriuos bus sprendžiama, ar atliktas darbas atitinka reikalavimus ir yra priimtinas.]

Darbų etapas laikomas baigtu, kai Rangovas pateikia TA ataskaitą.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

[Nurodykite numatomą darbų atlikimo laikotarpį. Jei nurodomas laikotarpis nuo sutarties pasirašymo, jis turi būti nurodomas kalendorinėmis dienomis, savaitėmis, arba mėnesiais.]

Darbų vykdymo laikotarpis – 2027.01.01 – 2029.12.31. Pirmasis A kategorijos aptarnavimas planuojamas 2027 m.10 mėn.

Ruošė:

Suderino: