

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazownictwa w Białymstoku
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

Dział Obsługi Klienta
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 22 444 33 33
e-mail: bialystok@psgaz.pl

Nasz znak: W700/0000086127/00001/2026/00000

Białystok, 24.08.2026

ZALĄCZNIK NR 2 do Umowy o Przyłączenie (Umowa)

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ W TRYBIE ART. 7
UST. 9 USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE**

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 28 m³/h.*

W związku z zawartą Umową, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):
- BUDYNEK JEDNORODZINNY, adres: Solniczki, ul. Osiedlowa, nr działki: 136/8, BUD. A1
- Obszar Rozliczeniowy Ciepła Spalania (ORCS)¹ CS050001
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	12	1	12
Łączna moc [kW]			12

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
5.1. Moc przyłączeniowa 2,0 [m³/h].
5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 805 [m³/rok], 7012 [kWh/rok].
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazociąg średniego ciśnienia.
6.2. Materiał: PE, DN 63 [mm]
6.3. Lokalizacja: Solniczki_Osiedlowa
- Cięśnienie paliwa gazowego:

¹ Wartość ORCS dostępna na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa - Mapa ORCS i Jakość gazu (psgaz.pl)

- W.1. w sieci dystrybucyjnej; minimalne: 100,00 [kPa], maksymalne: 400,00 [kPa]
- W.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
- Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbiórki w związku z przyłączeniem:

Cięśnienie	Materiał-rodzaj, typ, typ oszereż.	Średnica [mm]	Długość [m]
średnie	Materiał Rura PE 100 SDR 11	63	98

- 8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbiórki w związku z przyłączeniem: brak.
- Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obszarze Klienta.
Liczba przyłączy: 1 szt.

Cięśnienie	Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Materiał - rodzaj, typ, typ oszereż.	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności i jej lokalizacja
średnie	2	Materiał Rura PE	25	3	Kurek główny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia

- 9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego:
W przypadku, gdy linia ogrodzenia nie pokrywa się z linią granicy działki, szafkę gazową należy zlokalizować w linii granicy działki, z zachowaniem swobodnego dostępu poprzez trwałe wydzielenie części działki od strony pasa drogowego i unocziwienie z niej korzystania bez konieczności angażowania w tym celu właściciela nieruchomości czy osób trzecich.
10. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

- 10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, adres: Solniczki, ul. Osiedlowa, nr działki: 136/8, BUD. A1
- 10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 3 [m] - w linii ogrodzenia.
- 10.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: Szafka w ogrodzeniu posesji, status urządzenia: projektowane.
- 10.4. Wymagania dotyczące redukcji:
10.4.1. montaż urządzenia: o przepustowości do 10 [m³/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym siatki urządzenia: projektowane.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączonego: zgodnie z pkt 9
12. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.
13. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta. Obowiązkiem Klienta, jako inwestora instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i budowlanych osobom posiadającym wymagane kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającym przyrzeczenie do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
15. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Oddziale Zakładzie Gazownictwa/Gazowni w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociąg/przyłącza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.
16. Opłata za przyłączenie została ustalona w wysokości wskazanej w Umowie.
17. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż gazomierza.
18. Przyłączenie do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewnialające:

- 18.1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 18.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 18.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

19. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po uzyskaniu przez PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich.

20. Klauzule:

20.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane w wewnętrznych opracowaniach PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantom/wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej.

20.2. Dopuszcza się przyjęcie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiązań technicznych innych niż opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wyłączeniem zmiany lokalizacji granicy własności), co nie powoduje konieczności zmiany warunków przyłączenia. W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty za przyłączenie w stosunku do wysokości wynikającej z zawartej Umowy, zastosowanie znajduje tryb uregulowany w tej Umowie.

20.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG

20.4. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.

20.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy.

20.6. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy

20.7. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

Zawarcie umowy o przyłączenie będzie możliwe po spełnieniu warunków ekonomicznych realizacji przyłączenia tj. łącznego zawarcia wszystkich umów z klientami, którzy wyrazili zainteresowanie przyłączeniem do projektowanej sieci gazowej. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia zostanie określony w umowie o przyłączenie.

L. p. PoD

Kod kreskowy

1.

80185903650009829570

Adres: Solniczki ul. Osiedlowa dz. nr 136/8, BUD. A1



POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Dokument został zaakceptowany przez:

LUIZA OŁDZIEJ-DZIEJMA, Z-ca Dyr. O/zakład Gaz. ds. Technicznych

MICHAŁ SZUBSKI, Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy

Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempli.

Opracował/a: Sławomir Wierzbicki



8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Ciśnienie	Material-rodzaj, typ, typozereg,	Średnica [mm]	Długość [m]
średnie	Material Rura PE 100 SDR 11	63	98

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej; brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta):

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego:
W przypadku, gdy linia ogrodzenia nie pokrywa się z linią granicy działki, szakę gazową należy zlokalizować w linii granicy działki, z zachowaniem swobodnego dostępu poprzez trwałe wydzielenie części działki od strony pasa drogowego i umożliwienie z niej korzystania bez konieczności angażowania w tym celu właściciela nieruchomości czy osób trzecich.

10. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Białystok, 24.08.2026

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:

10.2.1. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości $L = 3$ [m] - w linii ogrodzenia.

10.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 2 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm]. Lokalizacja:

Szafka w ogrodzeniu posesji, status urządzenia: projektowane.

10.4 Wymagania dotyczące redukcji:

10.4.1. montaż urządzenia: o przepustowości do $10 \text{ [m}^3/\text{h} - 1 \text{ [szt.]}$, lokalizacja: w punkcie gazowym

11 Miejsce rozgraniczenia sieci nazwanej PSG sp z o o i instalacji odbiorcy przyłączanego: zgodnie z pkt 9

12. Gazociąg/przewłacz/podziemne odcinki instalacji powinny być zapunktowane i wykonane w taki sposób, aby umożliwić ich łatwe odłączenie od instalacji odbiorcy przyłączanego, zgodnie z pkt 3.1.1. Miejsce rozłączenia na śred. gazowej 100 sp. z c.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego, wykonane w taki sposób, aby umożliwić ich łatwe odłączenie od instalacji odbiorcy przyłączanego, zgodnie z pkt 3.1.1.

12. Oszacowanie przydatności poszczególnych części instalacji powinny być zaprogramowane i wyznaczone, w tym określić prawom budowlanym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w oparciu o dokumentację techniczną, na

Przeobrażenie CWU

Odzwierciedlenie

4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzeń [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	12	2	24
Łączna moc [kW]			24

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego;

5.1. Moc przyłączeniowa 4.0 [m³/h].

5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 1610 [m³/rok], 7012 [kWh/rok].

6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:

61 Gazdian średnienn ciśnienia

6.2 Material: PE DN 63 [mm]

63 Lokalizacja: Salpitrki Osiedlowa

7 Ciśnienie naliwa nazwowno.

zapewniające:

18.1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.

18.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.

18.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Wartość OPCS dostawna na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa - Mapa OPCS i jakość gazu (necaz.pl)

Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
83-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy
w Białymstoku
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24
15-182 Białystok

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Strefieście w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525249641 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitał zakładowy: 10 687 968 000 zł

Nr sprawy:
86130/2026

19. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po uzyskaniu przez PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zgod właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich.

20. Klausule:

20.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane w wewnętrznych opracowaniach PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantom/wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej.

20.2. Dopuszcza się przyjęcie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiązań technicznych innych niż opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wyłączeniem zmiany lokalizacji granicy własności), co nie powoduje konieczności zmiany warunków przyłączenia. W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty za przyłączenie w stosunku do wysokości wynikającej z zawartej Umowy, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

20.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG.

20.4. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.

20.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy.

20.6. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy

20.7. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

Zawarcie umowy o przyłączenie będzie możliwe po spełnieniu warunków ekonomicznych realizacji przyłączenia tj. łącznego zawarcia wszystkich umów z klientami, którzy wyrazili zainteresowanie przyłączeniem do projektowanej sieci gazowej. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zgod właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia zostanie określony w umowie o przyłączenie.

L. p.

PoD

Kod kreskowy

1.

801859036550009829556

Adres: Sólniczki ul. Osiedlowa dz. nr 136/8 BUD.A2,B1

2.

801859036550009829563

Adres: Sólniczki ul. Osiedlowa dz. nr 136/8 BUD.A2,B1

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Dokument został zaakceptowany przez:

LUJZA OŁDZIEJ-DZIEJMA, Z-ca Dyr. O/zakład Gaz. ds. Technicznych

MICHAŁ SZUBSKI, Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy

Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Sławomir Wierzbicki



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

Dział Obsługi Klienta

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 22 444 33 33
e-mail: bialystok@psgaz.pl

Nasz znak: W700/0000086152/000001/2026/000000

Białystok, 24.08.2026

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy o Przyłączenie (Umowa)

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ W TRYBIE ART. 7 UST. 9 USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE

Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/ gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.

W związku z zawartą Umową, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):
 - DWA BUDYNKI JEDNORODZINNE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, adres: Solniczki, ul. Osiedlowa, nr działki: 136/7, BUD. B2, B3
 - Obszar Rozliczeniowy Ciepła spalania (ORCS)¹ CS050001
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenia	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o.c.w.)	12	2	24
Łączna moc [kW]			24

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - 5.1. Moc przyłączeniowa 4,0 [m³/h].
 - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 1610 [m³/rok], 7012 [kWh/rok].
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 6.1. Gazociąg średniego ciśnienia.
 - 6.2. Materiał: PE, DN 63 [mm]
 - 6.3. Lokalizacja: Solniczki_Osiedlowa

¹ Wartość ORCS dostępna na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakość gazu (psgaz.pl)

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Włocławska 16
35-103 Tarnobrzeg

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000374201
Kapitał zakładowy: 10 667 888 000 zł

www.psgaz.pl

7. Ciśnienie paliwa gazowego:

- w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100 00 [kPa], maksymalne: 400 00 [kPa]
 - w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbiudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Ciśnienie	Materiał-rodzaj, typ, typozereg.	Średnica [mm]	Długość [m]
średnie	Materiał Rura PE 100 SDR 11	63	96

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbiudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:

Liczba przyłączy: 1 szt.

Ciśnienie	Moc przyłączeniowa [m³/h]	Materiał- rodzaj, typ, typozereg	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności i jej lokalizacja
średnie	4	Materiał Rura PE	25	3	Kurek główny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego:

W przypadku, gdy linia ogrodzenia nie pokrywa się z linią granicy działki, szafkę gazową należy zlokalizować w linii granicy działki, z zachowaniem swobodnego dostępu poprzez trwałe wydzielenie części działki od strony pasa drogowego i umożliwienie z niej korzystania bez konieczności angażowania w tym celu właściciela nieruchomości czy osób trzecich.

10. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

- Miejsce dostawy i odbioru: dwa budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, adres: Solniczki, ul. Osiedlowa, nr działki: 136/7, BUD. B2, B3
- Miejsce usytuowania punktu gazowego:

10.2.1. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 3 [m] - w linii ogrodzenia

10.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

- 10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz mechaniczny G4 - 2 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: Szafka w ogrodzeniu posesji, status urządzenia: projektowane.

10.4. Wymagania dotyczące redukcji:

- 10.4.1. montaż urządzenia: o przepustowości do 10 [m³/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym status urządzenia: projektowane.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączonego: zgodnie z pkt 9.

- Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

- Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

- Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta. Obowiązkiem Klienta, jako Inwestora instalacji gazowej, jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i budowlanych osobom posiadającym wymagane kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającym przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić w Oddziale Zakładzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociągu/przyłącza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

- Opłata za przyłączenie została ustalona w wysokości wskazanej w Umowie.

- Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż gazomierza.

- Przyłączanie do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewnialące:

18.1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.

18.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.

18.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

19. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po uzyskaniu przez PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zgod właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich.

20. Kłauzule:

20.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznymi opracowaniami PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, których odpowiednia część tematyczne będą udostępnione projektantom/wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej.

20.2. Dopuszcza się przyjęcie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiązań technicznych innych niż opisane w pkt 6, 8, 9 (z wyłączeniem zmiany lokalizacji granicy własności), co nie powoduje konieczności zmiany warunków przyłączenia. W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty za przyłączenie w stosunku do wysokości wynikającej z zawartej Umowy, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

20.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG.

20.4. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.

20.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy.

20.6. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy

20.7. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

Zawarcie umowy o przyłączenie będzie możliwe po spełnieniu warunków ekonomicznych realizacji przyłączenia tj. łącznego zawarcia wszystkich umów z klientami, którzy wyrazili zainteresowanie przyłączeniem do projektowanej sieci gazowej. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zgod właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia zostanie określony w umowie o przyłączenie.

L. p.	PoD	Kod kreskowy
1.	8018590365500099829525	
	Adres: Sólniczki ul. Osiedlowa dz. nr 136/7, BUD. B2.B3 lokal nr 1	
2.	8018590365500099829532	
	Adres: Sólniczki ul. Osiedlowa dz. nr 136/7, BUD. B2.B3 lokal nr 2	

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Dokument został zaakceptowany przez:
LUIZA OŁDZIEJ-DZIEJMA, Z-ca Dyr. O/zakład Gaz. ds. Technicznych
MICHAŁ SZUBSKI, Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowała: Sławomir Wierzbicki



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

Dział Obsługi Klienta

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 22 444 33 33
e-mail: bialystok@psgaz.pl

Nasz znak: W700/0000086154/00001/2026/00000

Białystok, 24.08.2026

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy o Przyłączenie (Umowa)

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ W TRYBIE ART. 7
UST. 9 USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE

Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.

W związku z zawartą Umową, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):
 - DWA BUDYNKI JEDNORODZINNE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, adres: Solniczki, ul. Ostledowa, nr działki: 136/7, 136/8, BUD. B4, C1
 - Obszar Rozliczeniowy Ciepła spalania (ORCS)¹ CS050001
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 - Przygotowanie CWU
 - Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o.c.w.)	12	2	24
Łączna moc [kW]			24

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - 5.1. Moc przyłączeniowa 4,0 [m³/h].
 - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 1610 [m³/rok].
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 6.1. Gazociąg średniego ciśnienia.
 - 6.2. Materiał: PE, DN 63 [mm]
 - 6.3. Lokalizacja: Solniczki_Ostledowa

¹ Wartość ORCS dostępna na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakość gazu (psgaz.pl)

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
w Białymstoku
ul. Wojska Radomskiego 16
15-100 Tarnobrzeg

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000340001
Kopiei załączony: 10 687 858 000 01

www.psgaz.pl

7. Ciśnienie paliwa gazowego:
 - 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa], maksymalne: 400,00 [kPa]
 - 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Cisnienie	Materiał-rodzaj, typ, typoszerzej.	Średnica [mm]	Długość [m]
średnie	Materiał Rura PE 100 SDR 11	63	98

- 8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta.
Liczba przyłączy: 1 szt.

Cisnienie	Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Materiał-rodzaj, typ, typoszerzej	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności i jej lokalizacja
średnie	4	Materiał Rura PE	25	3	Kurek główny w punkcie gazowym w linii ogrojenia

- 9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego:

W przypadku, gdy linia ogrodzenia nie pokrywa się z linią granicy działki, szafka gazowa należy zlokalizować w linii granicy działki, z zachowaniem swobodnego dostępu poprzez trwałe wydzielone części działki od strony pasa drogowego i umożliwienie z niej korzystania bez konieczności angażowania w tym celu właściciela nieruchomości czy osób trzecich.

10. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

- 10.1. Miejsce dostawy i odbioru: dwa budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, adres: Solniczki, ul. Ostledowa, nr działki: 136/7, 136/8, BUD. B4, C1
- 10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:

10.2.1. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 3 [m] - w linii ogrodzenia.

- 10.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz mechaniczny G4 - 2 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: Szafka w ogrodzeniu posesji, status urządzenia: projektowane.

- 10.4. Wymagania dotyczące redukcji:

10.4.1. montaż urządzenia: o przepustowości do 10 [m³/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym status urządzenia: projektowane.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączonego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta. Obowiązkiem Klienta, jako Inwestora instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i budowlanych osobom posiadającym wymagane kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającym przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

15. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Oddziale Zakładzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociągu/przyłącza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

16. Opłata za przyłączenie została ustalona w wysokości wskazanej w Umowie.

17. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż gazomierza.

18. Przyłączenie do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:

18.1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.

18.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.

- 18.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

19. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po uzyskaniu przez PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zgod właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich.

20. Klauzule:

20.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane w wewnętrznych opracowaniach PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantom/wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej.

20.2. Dopuszcza się przyjęcie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiązań technicznych innych niż opisane w pkt 6, 8, 9 (z wyłączeniem zmiany lokalizacji granicy własności), co nie powoduje konieczności zmiany warunków przyłączenia. W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty za przyłączenie w stosunku do wysokości wynikającej z zawartej Umowy, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

20.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG.

20.4. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.

20.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy.

20.6. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy

20.7. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

Zawarcie umowy o przyłączenie będzie możliwe po spełnieniu warunków ekonomicznych realizacji przyłączenia tj. łącznego zawarcia wszystkich umów z klientami, którzy wyrazili zainteresowanie przyłączeniem do projektowanej sieci gazowej. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zgod właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia zostanie określony w umowie o przyłączenie.

L. p	PoD	Kod kreskowy
1.	801859036550009829501	
	Adres: Solniczki ul. Osiedlowa dz. nr 136/7, 136/6, BUD. B4, C1 lokal nr 1	
2.	801859036550009829518	
	Adres: Solniczki ul. Osiedlowa dz. nr 136/7, 136/6, BUD. B4, C1 lokal nr 2	

Opracował/a: Sławomir Wierzbicki

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Dokument został zaakceptowany przez:
LUIZA OŁDZIEJ-DZIEJMA, Z-ca Dyr. O/zakład Gaz. ds. Technicznych
MICHAŁ SZUBSKI, Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.



8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Cisnienie	Material-rodzaj, typ, typozeregi,	Średnica [mm]	Długość [m]
średnie	Material Rura PE 100 SDR 11	63	98

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbiudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:
 Licznik gazowy: 1 szt.

Białystok, 24.08.2026

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:

10.3. Charakterystyka układu pomiarowego;

Szafka w ogrodzeniu posesji, status urzędzenia: projektowane.

10.4. Wymagania dotyczące redukcji:
10.4.1. montaż urządzenia: o przepustowości do $10 \text{ [m}^3/\text{h}]$ - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym status urządzenia: projektowane.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego: zgodnie z pkt 9.

13. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym.

zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a zgłoszenie jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej jezy po stronie Klienta. Obowiazkiem Klienta, jako inwestora

15. Dokumentacja projektowa, należy uzgodnić w Oddziale Zakładzie Gazownictw/Gazowni w zakresie rozważań technicznych budowy gazociąg/przyłączu oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

- instalacji gazowej; ścieżenie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych budowlanych osobom posiadającym wymagane kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającym przynależność do właściwej izby inżynierów Budownictwa.
15. Dokumentację projektową należy zgłosić w Oddziale Zakładzie Gazowniczym/Gazowni rozwiązań technicznych budowy zgodzić/przyłączyć oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.
16. Opłata za przyłączenie została ustalona w wysokości wskazanej w Umowie.
17. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż gazoniera
18. Przyłączające do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewnialne;

18.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

18.1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
18.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.

18.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

19. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po uzyskaniu przez PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zgod właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich.

20. Klauzule:

20.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznymi opracowaniami PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, których odpowiednie części tematyczne będą udostępione projektantom/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej.

20.2. Dopuszcza się przyjęcie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiązań technicznych innych niż opisane w pkt 6, 8, 9 (z wyłączeniem zmiany lokalizacji granicy własności), co nie powoduje konieczności zmiany warunków przyłączenia. W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty za przyłączenie w stosunku do wysokości wynikającej z zawartej Umowy, zastosowanie znajduje tryb uregulowany w tej Umowie.

20.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG.

20.4. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.

20.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy.

20.6. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy

20.7. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

Zawarcie umowy o przyłączenie będzie możliwe po spełnieniu warunków ekonomicznych realizacji przyłączenia tj. łącznego zawarcia wszystkich umów z klientami, którzy wyrazili zainteresowanie przyłączeniem do projektowanej sieci gazowej. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zgod właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia zostanie określony w umowie o przyłączenie.

L. p.

PoD

Kod kreskowy

1.

801859036550099829486

Adres: Solniczki ul. Osiedlowa dz. nr 136/6, BUD.C2.C3

2.

801859036550099829495

Adres: Solniczki ul. Osiedlowa dz. nr 136/6, BUD.C2.C3

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Dokument został zaakceptowany przez:

LUIZA OLDZIEJ-DZIEJMA, Z-ca Dyr. O/zakład Gaz. ds. Technicznych

MICHAŁ SZUBSKI, Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy

Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Sławomir Wierzbicki



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

Dział Obsługi Klienta
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 22 444 33 33
e-mail: bialystok@psgaz.pl

Nasz znak: W700/0000086167/00001/2026/000000

Białystok, 24.08.2026

Załącznik nr 2 do Umowy o Przyłączenie (Umowa)

Warunki Przyłączenia do Sieci Gazowej w Trybie Art. 7 Ust. 9 Ustawy Prawo Energetyczne

Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/ gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.

W związku z zawartą Umową, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):
 - BUDYNEK JEDNORODZINNY, adres: Solniczki, ul. Osiedlowa, nr działki: 136/6, BUD. C4
 - Obszar Rozliczeniowy Ciepła spalania (ORCS)¹ CS050001
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 - Przygotowanie CWU
 - Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	12	1	12
		Łączna moc [kW]	12

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - 5.1. Moc przyłączeniowa 2,0 [m³/h]
 - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 805 [m³/rok], 7012 [kWh/rok].
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 6.1. Gazociąg średniego ciśnienia.
 - 6.2. Materiał: PE, DN 63 [mm]
 - 6.3. Lokalizacja: Solniczki, Osiedlowa
- Cięnienie paliwa gazowego:

¹ Wartość ORCS dostępna na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakość gazu (psgaz.pl)

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Włodzisława Bartoszewskiego 10
01-153 Warszawa
Oddział Zakład Gazowniczy
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24
15-182 Białystok
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Sądnielcia w Krakowie,
KRS 000074001
NIP 1525010000
Krajowa Izba Skarbowa
Krajowa izba skarbowa, 10 667 888 000 21

www.psgaz.pl

- 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa], maksymalne: 400,00 [kPa]
- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Cięnienie średnie	Materiał-rodzaj, typ, typozereg.	Średnica [mm]	Długość [m]
	Materiał Rura PE 100 SDR 11	63	98

- 8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:

Liczba przyłączy: 1 szt.

Cięnienie średnie	Moc przyłączeniowa [m³/h]	Materiał - rodzaj, typ, typozereg	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności i jej lokalizacja
	2	Materiał Rura PE	25	3	Kurek główny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego:

W przypadku, gdy linia ogrodzenia nie pokrywa się z linią granicy działki, szafkę gazową należy zlokalizować w linii granicy działki, z zachowaniem swobodnego dostępu poprzez trwałe wydzielenie części działki od strony pasa drogowego i umożliwienie z niej korzystania bez konieczności angażowania w tym celu właściciela nieruchomości czy osób trzecich.

10. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

- 10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, adres: Solniczki, ul. Osiedlowa, nr działki: 136/6, BUD. C4
- 10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:

10.2.1. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm]: długości L= 3 [m] - w linii ogrodzenia.

10.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

- 10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz mechaniczny G4 - 1 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: Szafka w ogrodzeniu posesji, status urządzenia: projektowane.

10.4. Wymagania dotyczące redukcji:

- 10.4.1. montaż urządzenia: o przepustowości do 10 [m³/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym status urządzenia: projektowane.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączonego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta. Obowiązkiem Klienta, jako inwestora instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i budowlanych osobom posiadającym wymagane kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającym przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

15. Dokumentację projektową, należy uzgodnić w Oddziale Zakładzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociągów/przyłącza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

16. Opłata za przyłączenie została ustalona w wysokości wskazanej w Umowie.

17. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż gazomierza.

18. Przyłączone do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:

18.1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.

18.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.

18.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

19 Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po uzyskaniu przez PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zgod właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich.

20. Klauzule:

20.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane w wewnętrznych opracowaniach PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantom/wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej.

20.2. Dopuszcza się przyjęcie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiązań technicznych innych niż opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wyłączeniem zmiany lokalizacji granicy własności), co nie powoduje konieczności zmiany warunków przyłączenia. W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty za przyłączenie w stosunku do wysokości wynikającej z zawartej Umowy, zastosowanie znajduje tryb uregulowany w tej Umowie.

20.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG.

20.4. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.

20.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Klienta związane z przyłączeniem; podjęte przed zawarciem Umowy.

20.6. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy

20.7. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

Zawarte umowy o przyłączenie będzie możliwe po spełnieniu warunków ekonomicznych realizacji przyłączenia tj. łącznego zawarcia wszystkich umów z klientami, którzy wyrazili zainteresowanie przyłączeniem do projektowanej sieci gazowej. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zgod właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia zostanie określony w umowie o przyłączenie.

L. p.


PoD

Kod kreskowy

1.

801859036550009829464

Adres: Solniczki ul. Osiedlowa dz nr 136/6. BUD. C4



POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Dokument został zaakceptowany przez:

LUIZA OŁDZIEJ-DZIEJMA, Z-ca Dyr. Oddział Gaz. ds. Technicznych

MICHAŁ SZUBSKI, Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy

Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Sławomir Wierzbicki

