

P/26/041057	Sierpc	21/08/2026
Numer	Miejscowość	Data (dzień, miesiąc, rok)

AKTUALIZACJA nr 1 do WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
Nr P/26/041057 z dnia 15.06.2026r.
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna
Oddział w Płocku.

Energa-Operator Spółka Akcyjna Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106 podaje, że aktualizuje się przedmiotowe Warunki Przyłączenia w zakresie dotyczącym miejsca przyłączenia oraz urządzeń nn. W związku z powyższym w Warunkach Przyłączenia Nr P/26/041057 zmianie uległy punkty: 4. i 7.1.3. otrzymując następujące brzmienie:

4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Drobin [0043]
Linia 15 kV Zakrzewo [0043/21]
Stacja SN/nn Bielsk Płocka [S5-00990]
Obwód nn Bielsk Płocka [S5-00990/04]
Obiekt Obwód [nN] Bielsk Płocka [S5-00990/04]
Istniejąca linia napowietrzno-kablowa nn 0,4kV
Projektowane przyłącze jako wcięcie w istniejącą linię kablową nn wraz ze złączem kablowym
- 7.1.3. Urządzenia nn:
Wybudować przyłącze kablowe nN jako wcięcie w istniejącą linię kablową wraz z szafką złączowo-pomiarową typu P1/Rs/LZV/F, którą należy usytuować na/przy przyłączanej działce o numerze ewid. 220/9 przy granicy z działką o nr ewid. 220/5 w miejscowości Bielsk ul. Płocka w linii rozgraniczającej drogi publicznej (gdy działka znajduje się w terenie gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) albo w/przed ogrodzeniem lub na granicy ww. działki (gdy działka znajduje się w terenie gdzie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) od drogi dojazdowej (dz. o nr ewid. 220/6) w Bielsku ul. Płocka z dostępem do wyposażenia od strony ww. drogi Przed/nad złączem kablowym będzie zabudowana szafka pomiarowa;

Pozostałe punkty Warunków Przyłączenia Nr P/26/041057 pozostają bez zmian.

Kozakiewicz Mariusz

OPRACOWAŁ

tel.

Otrzymują: 1. Wnioskodawca

2. Energa-Operator SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Sierpcu
ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc

Kierownik
Dział Przyłączeń Sierpc
Robert Kwiatkowski

ZATWIERDZIŁ

Handwritten signature