

Charakterystyka aparatu

Wyszczególnienie	Projektowe: a. obsługi	Projektowe: c. próbnych
Ciśnienie robocze	0,45 kbs.	0,6 abs.
Ciśnienie obliczeniowe	0,4	0,45
Ciśnienie próbne	0,5	0,15
Temperatura robocza	147	300
Temperatura obliczeniowa	170	320
Temperatura próbna °C	10÷40	10÷40
Medium robocze	para wodna	para przegrzana
Medium próbne	woda	woda
Pojemność m³	5,28	

Tabela króćców

Nr rysunku	Przeznaczenie	Ciśnienie nominalne	Średnica mm	Ilość szt.
1	Wlot pary	4,0	700	1
2	Wylot gazu	4,0	600	1
3	Wejście kondensatu	1,6	80	2
4	Wejście kondens. fazy	1,6	400	2
5	Pomiar temperatury	1,6	40	1
6	Pomiar ciśnienia	1,6	25	1
7	Usytuowanie zaworu	1,6	80/125	1
8	Opróżnianie rurociągu	1,6	40	1
9	Wejście pary	1,6	20	1
10	Wejście kondensatu	1,6	20	1

Tabela wymiarów

Nr rysunku	Przeznaczenie	Kołnierz														Rura			Uszczelka	
		Dy	Dn	D1	D2	d2	s	f	e1	n	M	s	h	Dzw	Dz	s1	L	Dzw	Dwz
1	Wlot pary	700	695	810	743	714	12	30	5	30	24	80	8	18	714	8	330	250	810	782
2	Wylot gazu	600	595	710	640	610	12	30	5	30	20	80	8	16	610	8	278	250	695	667
3	Wejście kondensatu	80	82,5	200	150	125	133	110	88,9	6	20	3	18	8	150	6,3	40	88,9	6,3	110	150	142	89
4	Wejście kondens. fazy	400	406	520	480	450	458	425	408	6	20	3	18	8	52	7,1	42	408	7,1	406	150	142	145
5	Pomiar temperatury	40	40	150	110	88	64	48,3	5	16	3	18	4	42	5	7		48,3	5,0	110	150	52	49
6	Pomiar ciśnienia	25	25	115	85	68	45	33,7	4	16	2	14	4	38	4	6		33,7	4,5	60	150	21	34
7	Usytuowanie zaworu	80/125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,9	6,3	110	150	142	144
8	Opróżnianie rurociągu	40	40	150	110	88	64	48,3	5	16	3	18	4	42	5	7		48,3	5,0	110	150	52	49
9	Wejście pary	20	20	105	75	58	40	26,9	4	16	2	14	4	38	3,2	6		26,9	3,2	65	—	61	27
10	Wejście kondensatu	20	20	105	75	58	40	26,9	4	16	2	14	4	38	3,2	6		26,9	3,2	65	—	61	27