

proj. podział sieci; demontaż przebiega IV/14 - V/15
wymiana słupów na krancowe

zapas kabla; uzgodnić posadowienie KRSN-P2 na potrzeby zasilania
w przyszłości działek numer 232/3 oraz 232/8

linia kablowa NA2XY 4x240 dl. 570m
proj. obw. 3 stacji 22304

KRSN-P2

YAKXS 4x35 wycofać
ze słupa i wprowadzić
do KRSN-P2

wymiana rozdzielnic stacyjnej na min. 6-półową
wyprowadzić proj. obw. 3 typu NA2XY 4x240
-zas. OUID przebieg po wymianie rozdzielnic na obw. 6

